



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-920/19.05.2014 г.

ДО

ГР. СОФИЯ

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение „Трафопост, подземна кабелна линия 20 kV и подземни кабелни линии 0,4” kV” в ПИ № 000748 и ПИ № 310002 в землището на с. Борован, общ. Борован, обл. Враца, с възложител: [REDACTED] София

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САЛЕМ,**

Във връзка с внесено уведомление с вх. № В-920/09.05.2014 г. на РИОСВ-Враца, за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение (ИП) за изграждане на „Трафопост, подземна кабелна линия 20 kV и подземни кабелни линии 0,4” kV” попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно информацията в уведомлението и приложената документация, реализацията на ИП засяга ПИ №000748 в землището на с. Борован, с обща площ 1,994 дка и начин на трайно ползване „обществен терен”, и ПИ № 310002 в землището на с. Борован, с обща площ от 6,783 дка и начин на трайно ползване „широколистна гора”. Имотите са собственост на възложителя.

Реализирането на ИП е за обезпечаване с електрическа енергия на съществуващо заведение за бързо хранене тип „бистро”, находящо се в имот № 000748. Предвижда се построяване на собствен трафопост. Захранването на трафопоста ще бъде изпълнено от минаващият през единия от имотите на възложителя въздушен електропровод „Момина сълза „20 kV. За целта в гръбнака на електропровода ще се монтира стомано-решетъчен стълб, от който ще се направи подземно кабелно отклонение до трафопоста. За монтиране на стълба е необходима стъпка с размер 170x170 см. От трафопоста с кабелни линии ниско напрежение ще се захрани сградата и районно осветление. Изкопите за полагане на кабелните линии ще бъдат с размер 0,8/0,4 м.

Реализирането на ИП е свързано с извършване на земни работи. В случай на излишък от земни маси, е необходимо същите да се депонират на площадка, определена от кмета Община Борован.



Мястото на реализация на предвидените дейности **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Инвестиционното предложение **не попада** на територията на защитени зони от мрежата Натура 2000.

Най-близо разположената защитена зона, на около 12 км е BG0000508 „Река Скът” определена по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет с № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр.21/2007 г.).

Така заявеното инвестиционно намерение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не е предмет на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на предвидената дейност, при реализацията **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху BG0000508 „Река Скът”.


В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение за изграждане на „Трафопост, подземна кабелна линия 20 kV и подземни кабелни линии 0,4” kV” в ПИ № 000748 и ПИ № 310002 в землището на с. Борован, общ. Борован, обл. Враца, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Враца за промените.

С уважение,

ДИРЕКТОР РИОСВ - ВРАЦА:



/ИНЖ. Н. ВАЧЕВА/