



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № 6P3T-55
19.05. 2018 г.

ДО

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ“ АД

УЛ. "ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ" № 159

ГР. СОФИЯ

Относно: Инвестиционно предложение „Външно електрозахранване СрН 20 kV за нов СТП, нов СТП 1x63kVA,20/0,4 с тр-р 63kVA,20/0,4 и кабели НН 1kV за "Преместваем обект (фургон на колела)", находящ се в имот с идентификатор 37798.503.256 по КК, Околовръстен път, ул. "Лозенград" №55, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй“, с възложител: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № В-1024/03.05.2018 г. на РИОСВ-Враца, за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Външно електрозахранване СрН 20 kV за нов СТП, нов СТП 1x63kVA,20/0,4 с тр-р 63kVA,20/0,4 и кабели НН 1kV за "Преместваем обект (фургон на колела)", находящ се в имот с идентификатор 37798.503.256 по КК, Околовръстен път, ул. "Лозенград" №55, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената от възложителя информация, ИП предвижда присъединяването на „Преместваемия обект“ да се извърши, чрез изграждане на нов единичен трансформаторен пост от стълбовен тип (СТП), разположен пред имота, от към улична регулация.

Ще се изгради ново въздушно отклонение, с дължина 23м от съществуващия въздушен електропровод ВЕЛ 20kV „Рангел Панталеев“, преминаващ югозападно от имота. За целта се предвижда монтаж на нов стоманорешетъчен стълб (ЖР) №1 ЪМ20°-951+2 по оста на съществуващия ВЕЛ 20kV „Рангел Панталеев“. За изграждането на новия СТП ще се монтира нов ЖР стълб №2 ЪМ60°-951. Трафопостът ще се изгради върху нов стоманорешетъчен стълб (ЖР) №2 ЪМ60°-951. Ще се монтират нови алуминиево-стоманени АС проводници със сечение 50mm² между нов ЖР стълб №1 и нов ЖР №2. Трасетата ще се разполагат в тротоара на прилежащите улици.

Нормираната стойност на габарита (НУЕУЕЛ/2004 год.) между проводниците на ВЛ и пътните платна от 7,60 м (при температура на въздуха ток. = 40 0С) е спазена при пресичанията.



Генерираните строителни отпадъци ще се извозват на определеното за целта депо. За управлението на строителните отпадъци е изработен план съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци.

ИП не е свързано с производство, използване и/или съхранение на опасни химични вещества. Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха. От дейността няма да се формират отпадъчни води.

Така заявеното инвестиционно предложение **не попада** в обхвата на някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи на регламентираните по реда на Глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и в обхвата на защитени зони /„Натура 2000“ места/ съгласно *Закона за биологичното разнообразие*.

Най-близо разположените защитени зони са BG0002009 „Златията“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 83/2008 г.) и BG0000533 „Острови Козлодуй“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в най-близките защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Външно електрозахранване СрН 20 kV за нов СТП, нов СТП 1x63kVA,20/0,4 с тр-р 63kVA,20/0,4 и кабели НН 1кV за "Преместваем обект (фургон на колела)", находящ се в имот с идентификатор 37798.503.256 по КК, Околовръстен път, ул. "Лозенград" №55, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй“, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА
Директор на РИОСВ - Враца

