



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. №ОВОС-ЕО-32/(3)
...28.05.2018г.

ДО
Г-Н ИВАН ТОДОРОВ АНДРЕЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД
3321 ГР. КОЗЛОДУЙ

Относно: Инвестиционно предложение “Външно захранване с електроенергия на Нов център за управление на аварияте на територията на гр. Козлодуй” – т. 7.283.1 от ИП”, с възложител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНДРЕЕВ,

Във връзка с внесено уведомление за горесцитираното инвестиционно предложение, с вх. №ОВОС-ЕО-32/25.05.2018г. РИОСВ-Враца, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомяваме следното:

Така заявеното инвестиционно предложение “Външно захранване с електроенергия на Нов център за управление на аварияте на територията на гр. Козлодуй” – т. 7.283.1 от ИП” попада в хипотезата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената информация, ИП предвижда изграждане на външно електрозахранване на “Нов център за управление на аварияте” (НЦУА) на територията на гр. Козлодуй, което ще бъде подземно от подстанция “Козлодуй” до трафопоста на НЦУА.

Трасето на електрозахранването ще е с дължина около 850 м'. Началната точка ще е подстанция “Козлодуй”, ще преминава по ул. “Цанко Церковски” и ул. “Симеон Русков” и завършва в НЦУА, в имот с идентификатор 37798.502.570 по кадастралния план на гр. Козлодуй, собственост на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно Договор № 5 / 25.07.2013 г. за покупко-продажба на недвижим имот. За участъка от трасето, който ще преминава през общински терени, ще бъде учредено право на преминаване.

Външното захранване се предвижда да бъде от две секции на подстанция “Козлодуй”, една за основното и една за резервното захранване. И за двете секции се предвижда да има 500 kW предоставен мощност, 630 kW присъединена мощност, напрежение 20 kV и 2 бр. електропроводи.

Предвижда се захранването да бъде изпълнено подземно в изкоп с кабелни шахти, като кабелите да бъдат положени в тръбна мрежа, с една резервна тръба по цялата дължина на трасето. Ориентировъчната дълбочина на изкопа е 80 см.

При изпълнение на дейностите по реализиране на инвестиционното предложение не



се предвижда изграждането на нова пътна инфраструктура. Не се предвижда използване на взрив. ИП не е свързано с формиране на отпадъчни води.

Третирането и транспортирането на отпадъците от строителните дейности ще се извършва от Изпълнителя на строежа, въз основа на писмен договор с Възложителя, в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха. ИП не е свързано с производство, използване и/или съхранение на опасни химични вещества.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности **не попадат/не могат** да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).**

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и в обхвата на защитени зони /„Натура 2000“ места/ съгласно *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близо разположената защитена зона е BG0002009 «Златията» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 83/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в най-близката защитена зона, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение “Външно захранване с електроенергия на Нов център за управление на аварияте на територията на гр. Козлодуй” – т. 7.283.1 от ИП”, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА
Директор на РИОСВ - Враца

