



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-1766/22.07.2013 г.

ДО
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ-ПРЕДСТАВИТЕЛ НА
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД
УЛ. „ЦАР СИМЕОН” № 330
ГР. СОФИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „Реконструкция на въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от ТП-4, с. Софрониево”, община Мизия, област Враца”, с възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД

Уважаеми г-н Георгиев,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № В-1766/22.07.2013 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Инвестиционно предложение за „Реконструкция на въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от ТП-4, с. Софрониево”, община Мизия, област Враца”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно информацията в уведомлението реконструкцията на въздушната мрежа НН и изнасянето на електромерните табла от ТП-4, с. Софрониево”, община Мизия, област Враца” ще се извърши чрез:

- Подмяна на съществуващи стоманобетонени стълбове с нови – 105 бр.;
- Изправяне на стоманотръбни стълбове – 25 бр.;
- Демонтаж на съществуващи проводници и монтаж на нова въздушна кабелна линия с усукани изолирани проводници NFC 3x70+54,6, NFC 3x50+54,6, NFC 3x35+54,6 за изводи „1”, „3” и „4” с обща дължина 3,72 км;
- монтаж на електромерни табла типоразмер ТЕПО 0-П; ТЕПО 1-П; ТЕПО 2-П и ТЕПО 3-П – общ брой 86.

Реконструкцията ще се извърши в квартали или части от тях с №№ 21, 22, 23, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, с. Софрониево, община Мизия, област Враца.

От дейността ще се формират 12,00 м³ строителни отпадъци и излишна земна пръст, които ще се извозят до определеното от община Мизия депо за строителни отпадъци.

Мястото на реализация на предвидените дейности **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони от мрежата Natura 2000.



Най-близо разположените защитени зони са: BG000614 "Река Огоста" определена за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет с № 122/02.03.2007г.(обн. ДВ бр.21/2007г) и BG0002009 "Златията" определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 83/2008г.).

Така заявеното инвестиционно намерение не попада в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и не е предмет на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и Екологична оценка /ЕО/.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидената дейност, при реализацията ѝ няма вероятност от отрицателно въздействие върху ЗЗ BG000614 "Река Огоста" и BG0002009 "Златията".

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение за „Реконструкция на въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от ТП-4, с. Софрониево”, община Мизия, област Враца”, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

Директор РИОСВ-Враца:

/инж. Т. ГЕРГОВА/

