



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изм. № ОВОС-ЕО-59-*(1)*
.....*16.03.*..... 2020 г.

ДО

Г-Н НАСКО АСЕНОВ МИХОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД

ГР. КОЗЛОДУЙ

Относно: Инвестиционно предложение за „Подмяна на съществуващ дизел-генератор (ДГ) на Почивно оздравителен комплекс “Леденика” с нов“, в поземлен имот № 006023, в землището на с. Згориград, общ. Враца

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХОВ,

Във връзка с внесено уведомление с Вх. № ОВОС-ЕО-59/09.03.2020 г. на РИОСВ-Враца, за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение: „Подмяна на съществуващ дизел-генератор (ДГ) на Почивно оздравителен комплекс “Леденика” с нов“, в поземлен имот № 006023, в землището на с. Згориград, общ. Враца попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесената документация инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот № 006023 с площ 12.976 дка., вид на територият: Урбанизирана и НТП: За курортен хотел, почивен дом, в землището на с. Згориград, общ. Враца.

Инвестиционното предложение предвижда новият дизелов генератор да се монтира в помещението, където е бил разположен стария, с цел да се осигури резервно електрозахранване на ПОК "Леденика". Нов фундамент върху, който да се монтира новия ДГ ще се изгради само при необходимост.

Предвижда се новия дизел-генераторът да отговаря на следните технически параметри: номинална мощност (PRP) не по-малка от 160kVA (по ISO 8528-1 или еквивалент); ниво на напрежение - 0,4 kV; честота 50 Hz; да притежава система на електронно управление на двигателя и оборотите; функцията "Автоматичен старт" и АВР,



както и възможност за ръчно стартиране; програмируем контролер и необходимия софтуер за задаване на времената за старт и стоп и графичен дисплей с органи за управление и визуализация на състоянието и отчитане на основните параметри; бутон "Аварийен стоп"; защити и светлинни сигнализации на контролното табло при промяна в основните параметри: ниво на маслото, охладителна течност, свръх обороти, токово претоварване, ниво на горивото в резервоара, ниво на напрежение на акумулаторите, ниво на напрежение и наличие на трите фази, автоматичен старт на генератора при отклонение на стойността на напрежение във всяка от фазите с повече от 10%; двигателят да отговаря на екологичните изисквания на Stage IIIA на EU за емисии на изгорели газове (или еквивалент); клас на ефективност на двигателя: G3 или еквивалент; обемът на резервоарът да осигурява непрекъсната автономна работа при 100% натоварване, без необходимост от презареждане с гориво, минимум 24 часа; максималното тегло на ДГ да не надвишава 2300 кг; на ауспуха за изгорели газове да има шумозаглушител, ≥ 30 dBA; нивото на шум да не превишава 75dBA/7m.

При изпълнение на дейностите по реализиране на инвестиционното предложение не се предвижда изграждането на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура, не се предвиждат изкопни работи, както и ползване на взрив. ИП не е свързано с използването на природни ресурси, не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха и не предполага отделяне на отпадъци и отпадъчни води и/или вредни емисии в околната среда.

Имотът **попада** на територията на защитени зони от мрежата Natura 2000: BG0000166 „Врачански Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0002053 „Врачански Балкан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

Съгласно проектното и функционално зонироване на територията на Природен парк „Врачански Балкан“ приета с План за управление (Решение №750/14.10.2011 г. на МС), имот № 006023, в землището на с. Згориград **попада** в Зона VI „Сгради и съоръжения“.

При направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, се установи, че предвидената с ИП дейност **е допустима** спрямо:

- режима на природния парк, определен със Закона за защитените територии, заповедта за обявяването му и с Плана за управлението му;
- режимите на защитена зона BG0002053 „Врачански Балкан“ за опазване на дивите птици, определени със заповедта за обявяването ѝ.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и че при реализирането му не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, включително птици, предмет на опазване в защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху

защитени зони.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. ХРИСТО ХРИСТОВ
Директор на РИОСВ - Враца

