



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № ОВОС-ЕО-304 / 11
..... 14.10.2020 г.

ДО
ИНЖ. ИВО ЦЕНОВ ЦВЕТКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа на територията на село Соколаре, община Бяла Слатина“, с възложител: Община Бяла Слатина

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦВЕТКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-304/12.10.2020 г. на РИОСВ-Враца за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа на територията на село Соколаре, община Бяла Слатина“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената от възложителя информация целта на инвестиционното предложение е осигуряване качествено водоснабдяване на населението. Участъците от съществуващата водопроводна мрежа, предвидени за реконструкция се намират в регулационните граници на село Соколаре, община Бяла Слатина.

Реконструкцията предвижда подмяна на остарелите азбестоциментови и стоманени тръби с такива от полиетилен PE100 PN10. В обхвата на реконструкцията не се предвижда разширяване на съществуващата водопроводна мрежа, както и реконструкция на външните водопроводи. Обхватът на реконструкцията на водопроводната мрежа е със следните диаметри и дължини: DN90 - 4 130 м.; DNU0 - 1 749 м; DN110 - 7 м - преминаване по мост. Обща дължина на мрежата, предвидена за реконструкция: 5 886 м.

Новопроектираните водопроводи ще се реализират по улиците в регулация, като се разполагат на разстояние от 0,55 до 1 м от бордюра. Съгласно нормативните изисквания, минималното покритие на водопроводите ще е 1,50м, а минималните наклони 0,002 м/м. Тръбите за водоснабдяване ще са от полиетилен PE 100, с номинално налягане PN10 или по-високо. Спирателните кранове по мрежата се предвиждат през около 300 - 400 м. по главните клонове, на всички отклонения от главните клонове и на местата, необходими за обслужване на мрежата при авария или пожар. Пожарните хидранти са предвидени надземни, с номинален диаметър не по-малък от 80 мм. Предвижда се изграждане на 2 бр. шахти с изпускател по водопроводната мрежа в най- ниските точки (Т.69 и Т.66) на Гл.Кл.1



от двете страни на реката. Мястото им е избрано така, че да може да се изпуска безпроблемно вода директно в реката. Преминаването на тръбите през стените на шахтата ще се уплътни с водоспираща лента или монтажна пяна (пяна уплътнител). Сградните отклонения ще са с тротоарен спирателен кран /ТСК/. Изграждането или подмяната им е предвидено да става до регулационната линия, където да се пресвържат със съществуващите или да се затапят за бъдещо включване. Полагането на водопроводите ще се изпълни по класически траншеен способ или безтраншеен (сондажен) способ.

Изкопните земни маси ще се ползват обратно за подравняване на терена. В процеса на строителството генерираните отпадъци ще бъдат събирани разделно. При реализацията на предвидените дейности няма да се формират отпадъчни води и няма да се отделят вредни емисии във въздуха. ИП не е свързано с производство, използване и/или съхранение на опасни химични вещества.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените с него дейности **не могат** да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близо разположената защитена зона е BG0000508 «Река Скът» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ бр.21/2007г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитената зона.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Подмяна на участъци от съществуващата водопроводна мрежа на територията на село Соколаре, община Бяла Слатина“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ - Враца

