



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № ОВОС-ЕО-97-*(1)*

22.04..... 2020 г.

ДО

Г-Н СЕРГЕЙ СТЕФАНОВ СЛАВКОВ
УПРАВИТЕЛ НА „КОЛЕНДРО“ ЕООД
УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ № 14
ГР. КНЕЖА

Относно: Инвестиционно предложение за „Изграждане на кабелно трасе с полагане на кабел САХЕКТ 3x1x120мм² в изкоп 1,0/0,6м, от съществуващ стълб до нов трафопост БКТП 20/0,4кV, 400кVA“, в поземлен имот с идентификатор 54386.511.45, в землището на с. Остров, общ. Оряхово

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЛАВКОВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-97/22.04.2020 г. и допълнителна информация с вх. № ОВОС-ЕО-97-(1)/27.04.2020 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение: „Изграждане на кабелно трасе с полагане на кабел САХЕКТ 3x1x120мм² в изкоп 1,0/0,6м, от съществуващ стълб до нов трафопост БКТП 20/0,4кV, 400кVA“, в поземлен имот с идентификатор 54386.511.45, в землището на с. Остров, общ. Оряхово попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесената документация инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 54386.511.45 с площ 20.118 дка., вид територия: „Урбанизирана“ и НТП: „За стопански двор“, в землището на с. Остров, общ. Оряхово.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на кабелната линия за нуждите на обект „Силозно стопанство, авторазтоварище, кантар с обслужваща сграда и трафопост в имота“, за което има издадено от Директора на РИОСВ-Враца писмо с изх. № ОВОС-ЕО-143-(1) от 16.05.2019 г. и Разрешение за строеж № 11/13.08.2019 г.

Предвижда се върху съществуващ стълб от ВЛ „Остров“ да се монтират ел. апаратите и съоръженията, съгласно съответното разположение - конзоли за окачване на изолаторните вериги с композитни изолатори за открит монтаж, конзоли за монтаж на подпорните изолатори ИНК 20, разединител РОМЗК 20/200, конзола с три броя импулсни разрядници, с изградени между тях ел. връзки със съответните проводници АІ 50.

Корпусите на монтираните на стълба съоръжения ще бъдат свързани към заземителната инсталация, изпълнена с преходно съпротивление на заземителите не надвишаващо 10 ома, през всички сезони на годината. Новият кабел ще се укрепи по конструкцията на стълба с метални скоби през 1м и ще се защити в метална защитна тръба ф150/4 – 3,5м до навлизане в изкопа. В началото и края на кабела ще се оформи резерв 3м.



На дъното на изкопите ще се направи подложка от пясък с дебелина 10см. Върху нея ще се изтегли кабели с резерв 3%, с цел поемане деформацията на земните пластове. Върху кабела ще се насипе пясък 10см, пръст 30см и накрая трамбована пръст. Жилата на кабела ще се подредят в триъгълник и ще се превържат през 3 метра с полиетиленова превръзка. Металния екран в двата края на кабела да се свърже към заземителната инсталация на БКТП, респективно на стълба. В двата края към кабела ще се монтират кабелни марки.

Общата дължина на кабелното трасе ще е 80 л.м., а дълбочина на изкопа 1.0/0.6м 1.1/0.6м

С реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждането на допълнителна инфраструктура, не е свързано с използването на природни ресурси и не предполага отделяне на отпадъци, отпадъчни води и/или вредни емисии в околната среда. Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха или производство, използване и/или съхранение на опасни химични вещества.

Мястото на реализация на гореописаните дейности предвидени в инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (Натура 2000 места).

Най-близо разположената защитена зона е BG0000528 „Островска степ - Вадин“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и че при реализирането му не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. ХРИСТО ХРИСТОВ
Директор на РИОСВ - Враца

