



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца**

Изх. №ОВОС-ЕО-112 / 119  
... 18.05.2020г.

ДО  
„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД  
УЛ. „ПЕТРОПАВЛОВСКА“ № 13а  
ГР. ВРАЦА

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение „Изместване на участък от въздушна МрНН на ТП "Георги Костов", клон "Петропавловска", гр.Враца, по чл.73, ал.1 от ЗУТ”

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-112/07.05.2020 г. на РИОСВ-Враца за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Изместване на участък от въздушна МрНН на ТП "Георги Костов", клон "Петропавловска", гр.Враца, по чл.73, ал.1 от ЗУТ” попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената от възложителя информация, ИП е във връзка с осигуряване възможност за построяването на жилищна сграда с магазин в свободния терен, намиращ се зад стълб №2 на ЧЕЗ, поради което се налага стълбът да бъде изместен на отсрещния тротоар, пред сградата на фирма „Фонема“. На подходящо място на тротоара ще бъде монтиран нов стълб тип КЦ 590/9,5. Между стълбове № 1, №2 и №3 новата връзка ще се изпълни с изолиран усукан проводник  $3 \times 50 + 54.6 \text{ mm}^2$  + УИП  $2 \times 16 \text{ mm}^2$  за уличното осветление. Уличното осветително тяло заедно с рогатката ще бъде демонтирано от съществуващия стълб №2 и ще бъде монтирано на новия стълб. От съществуващия стълб №2 е запазено електромерното табло на фирма „Фонема“. За възстановяването ще се открие трасето на съществуващия захранващ кабел и същият ще се разкопае до нужната дължина и ще се преориентира към новото място на стълб №2, или при необходимост ще бъде изтеглен нов захранващ кабел СВТ  $4 \times 16 \text{ mm}^2$  от новия стълб №2 до съществуващото електромерно табло на фирма „Фонема“. Кабелът ще бъде положен подземно в изкоп  $0,8/0,4$  м върху пясъчна подложка или рохкава пръст, без камъни и остри предмети. Въводът в сградата ще бъде изпълнен с гофрирана тръба  $\phi 35$  мм. Сервитутът на ел провода е 0,6м от страната на сгради и 1,50м от другата страна.

В процеса на експлоатация на електрическите съоръжения и инсталации не се продуцират вредни за околната среда електромагнитни лъчения, не се отделят вредни и



отровни газове, както и не се създават шум и вибрации, извън нормите, чиито гранични стойности са регламентирани в Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум.

ИП не е свързано с генериране на отпадъци и отпадъчни води, производство, използване и/или съхранение на опасни химични вещества.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените с него дейности **не могат** да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и в обхвата на защитени зони /„Натура 2000“ места/ съгласно *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близо разположените защитени зони са BG0000166 «Врачански Балкан» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ бр.21/2007г.) и BG0002053 «Врачански Балкан» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в най-близките защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изместване на участък от въздушна МрНН на ТП "Георги Костов", клон "Петропавловска", гр.Враца, по чл.73, ал.1 от ЗУТ", **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

С уважение,

**инж. ХРИСТО ХРИСТОВ**  
Директор на РИОСВ - Враца

