



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № ОВОС-ЕО-249-(1)
09.09 2020 г.

ДО
Г-Н ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ТАКОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ВАСИ-М“ ЕООД
УЛ. „Г. АПОСТОЛОВ“ №1, ВХ. Б, АП. 13
ГР. ВРАЦА

Относно: Инвестиционно предложение за „Възстановяване на ел. връзка между съществуващ трафопост и електрически стълб“, находящи се в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.336 по КККР на гр. Враца, общ. Враца

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАКОВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-249/01.09.2020 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение за „Възстановяване на ел. връзка между съществуващ трафопост и електрически стълб“, находящи се в поземлен имот с идентификатор 12259.1021.336 по КККР на гр. Враца, общ. Враца попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесената документация инвестиционното предложение ще се реализира в ПИ с идентификатор 12259.1021.336 с площ 833 кв.м., Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и НТП: „За друг обществен обект, комплекс“, по КККР на гр. Враца, общ. Враца.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на електропроводно кабелно отклонение 20kV, от съществуващ стоманорешетъчен стълб на въздушен електропровод „Сила“ 20kV, до собствен трафопост с идентификатор 12259.1021.336.1 по КККР на гр. Враца.

Предвижда се новото електропроводно кабелно отклонение 20kV да бъде с оразмерени еднофазни едножилни кабели, положени в кабелен канал. Предвидената дълбочина на изкопа ще бъде до 1м., а дължината му около – 150м., преминаващ покрай ул. „Баба Илийца“, гр. Враца.

С реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждането на нова техническа инфраструктура. ИП не е свързано с използването на природни ресурси, не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха и не предполага отделяне на отпадъци, отпадъчни води и/или вредни емисии в околната среда.

Мястото на реализация на гореописаните дейности предвидени в инвестиционното

