



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № ОВОС-ЕО-274/4  
.....03.10.....2019г.

ДО  
МД „ЕЛЕКТРОНИК“ ЕООД  
БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 45 А  
ГР. СОФИЯ

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение „Външно кабелно захранване средно напрежение - 20KV, БКЗРУ 20 KV и трафопост 2x1000 KVA с довеждащи кабели от БКЗРУ 20 KV, на производствено предприятие на МД „Електроник“ ЕООД за производство на кабели за пренос на данни и други електронни компоненти“ - УПИ I-4, кв. 1 ж.к. „Сениче“, гр. Враца

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-274/26.09.2019 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Външно кабелно захранване средно напрежение - 20KV, БКЗРУ 20 KV и трафопост 2x1000 KVA с довеждащи кабели от БКЗРУ 20 KV, на производствено предприятие на МД „Електроник“ ЕООД за производство на кабели за пренос на данни и други електронни компоненти“ попада в хипотезата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената от възложителя информация, ИП предвижда електрозахранване на производствено предприятие на МД Електроник ЕООД, находящо се в имот №12259.1009.149 по КК, представляващ УПИ I-4, кв. 1, ж.к. „Сениче“, гр. Враца.

Електрозахранването е разделено на три подобекта:

- Подобект: КАБЕЛНИ ЛИНИИ СрН-20kV ОТ ТП 201 ВРАЦА И ТП 35 ВРАЦА ДО НОВ БКЗРУ НА ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ НА "МД ЕЛЕКТРОНИК" ЕООД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАБЕЛИ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ И ДРУГИ ЕЛЕКТРОННИ КОМПОНЕНТИ - УПИ I-4/ПИ 12259.1009.4 по КК на гр. Враца/, кв. 1, ж.к "Сениче", по плана на гр. Враца:



От съществуващия трафопост 201, до БКЗРУ, разположена в имота на МД Електроник АД, с достъп от улицата ще се изградят нова PVC тръбна мрежа  $\phi 140/4.,1 - 4$  броя тръби и нови 11 броя шахти.

За дежурна електрозахранваща връзка: от съществуващ трафопост 35 до БКЗРУ, с достъп от улицата, се изграждат: нова PVC тръбна мрежа  $\phi 140/4.,1 - 2$  броя тръби и 15 броя нови шахти. Новата тръбна мрежа ще се изгради до шахта №2 от трасето за основната електровръзка.

Общата дължина на трасето за основно захранване е 446 м. Общата дължина на новото тръбно трасе, изградено за дежурна връзка е 569м . Общата дължина на кабелното трасе за дежурна връзка ще е 1015м.

- Подобект: БКЗРУ 20kV КЪМ ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ НА "МД ЕЛЕКТРОНИК" ЕООД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАБЕЛИ ЗА ПРЕНОС НА ДАННИ И ДРУГИ ЕЛЕКТРОННИ КОМПОНЕНТИ - УПИ I-4/ПИ 12259.1009.4 по КК на гр. Враца/, кв. 1, ж.к "Сениче", по плана на гр. Враца:

БКЗРУ е проектирана да се изработи от стоманобетонна конструкция с размери 3,30x1,70 м. Пригоден е за пренасяне и монтиране върху ивичен фундамент с размери 3,50x1,90 м. на обекта. Застроена площ – 6,65 м<sup>2</sup>.

- Подобект: ТРАФОПОСТ 2x1000 kVA/20/0,4kV С ДОВЕЖДАЩИ КАБЕЛИ ОТ БКЗРУ 20kV в УПИ I-4/ПИ 12259.1009.149 по КК на гр. Враца/, кв. 1, ж.к "Сениче", по плана на гр. Враца:

Предвижда се монтиране на два сухи трансформатора 2x1000 kVA/20/0,4kV в помещение на сградата на производственото предприятие. В помещението за трансформаторите ще се монтира комплектно разпределително устройство /КРУ/, както следва: един брой линейен шкаф "вход/изход", два шкафа "Охрана трафо" и две трафо килии. Линейният шкаф е оборудван с мощностен разединител, шкафовете "защита трафо" - с мощностен разединител и предпазители.

При реализацията на предвидените дейности няма да се формират отпадъци и отпадъчни води. ИП не е свързано с производство, използване и/или съхранение на опасни химични вещества. Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.

Дейностите, описани в ИП **не попадат** самостоятелно в Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същите не представляват разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, съответно няма основание да се изисква провеждане на регламентираните в глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и в обхвата на защитени зони /„Натура 2000” места/ съгласно *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близо разположените защитени зони са BG0000166 «Врачански Балкан» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ бр.21/2007г.) и BG0002053 «Врачански Балкан» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидената дейност, както и че при реализирането ѝ не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Външно кабелно захранване средно напрежение -



20KV, БКЗРУ 20 KV и трафопост 2x1000 KVA с довеждащи кабели от БКЗРУ 20 KV, на производствено предприятие на МД Електроник ЕООД за производство на кабели за пренос на данни и други електронни компоненти“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

С уважение,

**инж. ХРИСТО ХРИСТОВ**  
Директор на РИОСВ - Враца

