



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца**

Изх. №ОВОС-ЕО-243/11

.....13.09.2020г.

**ДО**  
**КАЛИН КАМЕНОВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА ВРАЦА**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на с. Челопек, общ. Враца, засягаща Гл. кл. I от т. 202 до т. 121 и Гл. кл. II от т. 206 до т. 95, изменение по чл. 154 от ЗУТ“, с възложител: Община Враца

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАМЕНОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-243/28.08.2020 г. на РИОСВ-Враца за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявленото инвестиционно предложение „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на с. Челопек, общ. Враца, засягаща Гл.кл. I от т. 202 до т. 121 и Гл.кл. II от т. 206 до т. 95, изменение по чл. 154 от ЗУТ“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената от възложителя информация, ИП е свързано с промяна на трасето на предвидената за ремонт водопроводната мрежа на с. Челопек, общ. Враца. Първоначално реконструкцията е предвидена с друго местоположение, за което е издадено писмо с изх. № В-539/12.03.2018г. на РИОСВ – Враца за ИП „Частична реконструкция на водопроводна мрежа в с. Челопек, общ. Враца, засягаща републикански път III-1004 от км 5+638 до км 6+629 в регулационните граници на населеното място“, с възложител: Община Враца.

Предвид това, че при извършване на изкопни работи за полагане на новия водопровод, е установено, че същия не може да бъде положен по проектното трасе, без да се разрушат съществуващия водопровод, което ще доведе до трайно прекратяване на водоподаването за половината населено място, водопроводът ще бъде положен по изцяло ново трасе - в напречното сечение на уличната мрежа, което е съобразено с изискванията на Наредба № 8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населените места.

За нормалната експлоатация на водопроводната мрежа е предвиден шибърен спирателен кран, който ще се монтира на Гл. кл. II непосредствено след т. 206, както и монтаж на автоматичен въздушник в т. 119. Участъкът от т. 120а до т. 120б на Гл. кл. I ще



премине въздушно над сухото дере, странично на моста и ще се изолира против замръзване с каменна вата с дебелина 100 mm. Полиетиленовите тръби ще се положат в изкоп с дълбочина Н пол = 1,50m. над темето на тръбата за републикански път III - 1004 и Н пол = 1,20m над темето на тръбата за всички останали улици. Ширината на изкопа е приета на 70 см, съгласно действащите нормативни и технологични изисквания. Под тръбата се слага пясъчна подложка с дебелина 10 см, върху която се полагат тръбите. Обратната засипка от пясък ще е с дебелина 10 см. Над темето на тръбата се предвижда полагането на детекторна лента. На дълбочина 50 см от кота терен в изкопа се полага сигнална лента. Изпитването на водопровода ще се извърши на 2 етапа - предварително и окончателно.

При реализацията на ИП не се очакват значителни количества отпадъци. Асфалтовите изрезки ще бъдат предадени за рециклиране. ИП не е свързано с производство, използване и/или съхранение на опасни химични вещества. Няма да се отделят вредни емисии във въздуха.

Така заявленото инвестиционно предложение и предвидените с него дейности **не могат** да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за *защитените територии* и в обхвата на защитени зони съгласно Закона за *биологичното разнообразие*. Най-близо разположените защитени зони са BG0000166 «Врачански Балкан» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ бр.21/2007г.) и BG0002053 «Врачански Балкан» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в най-близките защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявленото инвестиционно предложение „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на с. Челопек, общ. Враца , засягаща Гл. кл. I от т. 202 до т. 121 и Гл. кл. II от т. 206 до т. 95, изменение по чл. 154 от ЗУТ“, **оценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

С уважение,

инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ  
Директор на РИОСВ - Враца

