



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № ОВОС-ЕО-341-(1)
.....10.11.....2021 г.

ДО
«ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ» АД
БУЛ. «ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ» № 159
ГР. СОФИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от ТП №4, клон „Б“, находящи се в с. Люти дол, общ. Мездра, обл. Враца“, с възложител: «ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ» АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,


Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-341/05.11.2021 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция на въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от ТП №4, клон „Б“, находящи се в с. Люти дол, общ. Мездра, обл. Враца“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената с уведомлението информация, ИП предвижда демонтаж на съществуващите въздушни линии изпълнени с неизолирани алуминиево-стоманени „АС“ проводници и подмяната им с нов усукан кабел. Ще се подменят съществуващите стълбове в лошо техническо състояние с нови стоманобетонни стълбове от подходящ тип, по метода стъпка – в стъпка. Не се предвижда монтаж на нови стоманобетонни стълбове извън обхвата на съществуващата въздушна мрежа НН. Предвидено е и изнасянето на електромерните табла, там, където това до момента не е направено.

Съществуващата въздушна мрежа НН от ТП "4" се състои от три клона като на реконструкция подлежи един от тях а именно:

1. Клон „Б“ – предвиждат се разделянето на съществуващата въздушна линия на клон „Б“ на три подклона Б1, Б2 и Б3 поради голямата дължина на същия и количеството на обслужваните от него абонати. Същият ще получи електрозахранване от ТП №4 като ще се наложи да се монтират допълнително високомощностни основи и вложки с предпазители 3x160А и 3x250А за новите подклонове. Съществуващите



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv_vr@m-real.net
<http://riosv.vracakarst.com>



въздушни линии, както и отклоненията към сградите ще се подменят с нови в местата, в които това не е направено.

За подклон „Б1“ се предвижда следното:

- От съществуващ стълб №1 на югозапад през стълб №2, на юг до стълб №8 да се монтира нов усукан кабел НН - 1kV (ВЛУП) със сечение $3 \times 70 + 54,6 \text{ mm}^2$;

- От същ стълб №8 до стълб №8.6 да се монтира нов усукан кабел НН - 1kV (ВЛУП) със сечение $3 \times 50 + 54,6 \text{ mm}^2$. От стълб №8.4 до стълб №8.15 да се монтира нов усукан кабел НН - 1kV (ВЛУП) със сечение $3 \times 35 + 54,6 \text{ mm}^2$.

За подклон „Б2“ се предвижда следното:

- От съществуващ стълб №1 на югозапад през стълб №2, на юг до стълб №8 да се монтира нов усукан кабел НН - 1kV (ВЛУП) със сечение $3 \times 95 + 54,6 \text{ mm}^2$. От стълб №8 до стълб №26 продължава кабел със сечение $3 \times 95 + 54,6 \text{ mm}^2$.

Отклонението от стълб №20 до стълб №20.2 се изпълнява с нов усукан кабел $4 \times 25 \text{ mm}^2$ и от стълб №26 до стълб №26.5 с усукан кабел със сечение $3 \times 35 + 54,6 \text{ mm}^2$.

За подклон „Б3“ се предвижда следното:

- От съществуващ стълб №1 на югозапад през стълб №2, на юг до стълб №26 да се монтира нов усукан кабел НН - 1kV (ВЛУП) със сечение $3 \times 95 + 54,6 \text{ mm}^2$. От стълб №26 на юг до стълб №36 да се монтира нов усукан кабел НН - 1kV (ВЛУП) със сечение $3 \times 95 + 54,6 \text{ mm}^2$. От стълб №28 на северозапад до стълб №28.13 да се монтира нов усукан кабел НН - 1kV (ВЛУП) със сечение $3 \times 50 + 54,6 \text{ mm}^2$.

Общата дължина на клон „Б“ е 2097m.

Обектът е част от инженерната инфраструктура – реконструкция на съществуващи съоръжения. За достъп ще се използват съществуващите пътища и улици. Предвижда се направа на изкопи за прокарване на кабелни проводни и/или изкоп за нови стълбове. Трасетата са съобразени с действащият в района устройствен план, като стълбовете ще се разполагат в тротоара на прилежащите улици.

Отпадъците, които ще се генерират по време на извършване на строителните работи - предимно остатъчна пръст от изкопа, отпадъци от тротоарните и пътни настилки, както и отпадъци от строителни материали (PVC тръби, тухли и цимент) ще се извозват на определеното от Община Мездра депо. За управлението на строителните отпадъци е изработен план съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци. ИП не е свързано с формиране на отпадъчни води, отделяне на вредни емисии във въздуха, използване и/или съхранение на опасни химични вещества.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности **не могат** да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близо разположената защитена зона е BG0001042 «Искърски пролом - Ржана» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-276/31.03.2021г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 43/21.05.2021г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни

въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони.**

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция на въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от ТП №4, клон „Б“, находящи се в с. Люти дол, общ. Мездра, обл. Враца“, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ - Враца

