



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца**

Изх. № ОВОС-ЕО-268 / 11  
.....18.09.....2020г.

**ДО**  
**СИЛВИЯ ДИКОВА**  
**ДИРЕКТОР НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА „СВ. ДИМИТЪР“**  
**УЛ. „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ № 13А**  
**С. ПОПИЦА**  
**ОБЩ. БЯЛА СЛАТИНА**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение „Газификация на Дом за стари хора „Св. Димитър“ в с. Попица, общ. Бяла Слатина“

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИКОВА,**

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-268/16.09.2020г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомяваме следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Газификация на Дом за стари хора „Св. Димитър“ в с. Попица, общ. Бяла Слатина“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената информация и документация, инвестиционно предложение предвижда изграждане на газова инсталация за природен газ с ниско налягане (100 mbar) и максимална консумация на газ  $q_v=35 \text{ m}^3/\text{h}$ . ИП ще се реализира в УПИ II, кв. 95 по плана на с. Попица, с админ. адрес: ул. „П. Р. Славейков“ № 13А. Обектът ще се захранва с природен газ от платформа от бутилки. Тя ще се монтира на открито, на специално отредено за това място. Настилката ще е хоризонтална и с необходимата товароносимост. Платформата ще е защитена от въздействието на пожар, посредством автоматично действащо предпазно устройство, което да осигури изпускане на намиращия се в бутилките природен газ при повишаване на температурата на стените им над 100 °С. В близост до платформата ще се монтира ГРТ 220/4 bar . След излизане от ГРТ 220/4 bar, посредством стоманена безшевна тръба ф 42,4x3,6 (с обща дължина 2м), газа се подава към ГРЗТ 4/0,1bar. След излизане от ГРЗТ 4/0,1 bar, газовата инсталация ще се изпълни под керемидите, чрез стоманена безшевна тръба ф48,3x3,6 (с обща дължина 47,5м), укрепена посредством скоби, разположени на разстояние 1,5м една от друга. Преди влизането в котелното помещение ще се монтира



електомагнитен вентил. Газопроводът ще захранва с природен газ 1бр. газова горелка, монтирана в котелно помещение. Преди газовата горелка ще се монтира спирателен кран 1 1/2“, след него манометър с работен диапазон 0 – 400 mbar и флексибърна връзка 1 1/2“. За котелното е предвидена продухвателна свещ с диаметър 3/4“ (26.7x2.9), която ще се изведе през стената на котелното на 1 м над покрива. Тя ще укрепи към стената на котелното и на сграда със стоманени скоби с гумено уплътнение.

Газопроводът ще преминава под пътната настилка и тревната площ на дълбочина 0.80 m под кота терен. Ширината на дъното на траншеята ще е 0.4 m. Покритието над газопровода ще е 0.80г.

След монтиране на инсталацията ще се извършат изпитвания на газовите съоръжения, в съответствие с всички нормативни изисквания.

Изкопните земни маси ще се депонират на определеното за целта място, като част от тях ще се ползва за подравняване на площадката. Предаването, оползотворяването и рециклиране на строителните отпадъци ще се извършва въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ по чл.35 от ЗУОП за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно Наредбата по чл.3 за квалификация на отпадъците. ИП не е свързано с използване и/или съхранение на опасни химични вещества. Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените с него дейности не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии /ЗЗТ/* и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/*. Най-близо разположената защитена зона е BG0000508 «Река Скът» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ бр.21/2007г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитената зона.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Газификация на Дом за стари хора „Св. Димитър“ в с. Попица, общ. Бяла Слатина“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

С уважение,

**инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ**  
Директор на РИОСВ - Враца

