



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № ОВОС-ЕО-264/11

.....18.09.....2019г.

ДО

Г-ЖА ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА

УПРАВИТЕЛ НА „ТУНДРА ИТВС“ ЕООД

УЛ. „САВЧО ДИШОВ“ № 10

С. ХАЙРЕДИН

ОБЩ. ХАЙРЕДИН

**Относно:** Инвестиционно предложение за «Изграждане на трафопост 25-50 kVA 20/0,4 kV и кабелни линии СрН и НН за ел.захранване на хале1 и 2 за складиране на зърно и слънчоглед в п.и. №075039, местност „Среден гред“, землището на с. Хайредин»

### УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-264/16.09.2019 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

От РИОСВ – Враца е съгласувано инвестиционно предложение на „ТУНДРА ИТВС“ ЕООД за посочения имот №075039 землището на с. Хайредин - «Изграждане на 2 бр. халета за селскостопанска продукция и офис, в п.и. № 075039 в земл. с. Хайредин, общ. Хайредин», с възложител: „ТУНДРА ИТВС“ ЕООД. ИП е съгласувано с Решение №ВР-08-ОС/23.12.2016г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони.

Настоящото инвестиционно предложение за «Изграждане на трафопост 25-50 kVA 20/0,4 kV и кабелни линии СрН и НН за ел.захранване на хале1 и 2 за складиране на зърно и слънчоглед в п.и. №075039, местност „Среден гред“, землището на с. Хайредин» попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно предоставената от възложителя информация и документация, посоченият имот №075039 към момента е със сменено предназначение и разрешено застрояване, съгласно одобрен ПУП със заповед от община Хайредин № РД-282/25.05.2018г., и представлява УПИ 1, кв.75а, с НТП: Селскостопански склад, с площ 8,098 дка.

За обезпечаване с електрическа енергия на изградените в имота два броя халета за складиране на зърно и слънчоглед, се предвижда изграждане на собствен трафопост. Захранването на трафопоста ще се изпълни на страна средно напрежение от минаващия



до имота електропровод „Николаев „20 kV, от който ще се направи подземно кабелно отклонение до трафопоста. Изкопът за полагане на кабела ще бъде с размер 1,10/0,5 м. Подземно кабелно отклонение ще е с дължина 8.29 м. Засегната площ от сервитута - 33 м<sup>2</sup>.

При реализацията и експлоатацията на обекта няма да се формират отпадъци и отпадъчни води. ИП не е свързано с производство, използване и/или съхранение на опасни химични вещества. Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.

Дейностите, описани в ИП не попадат самостоятелно в Приложение № 1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същите не представляват разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС, съответно няма основание да се изисква провеждане на регламентирани в глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Мястото на реализация на ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, но имотът попада на територията на защитена зона BG0002009 «Златията» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 83/05.09.2008 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-69/28.01.2013г. (обн. ДВ, бр. 10/2013г.).

Извършената проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС установи, че реализацията на предвидените в ИП дейности е допустима спрямо режимите на защитена зона BG0002009 „Златията“ за опазване на дивите птици, посочени в заповедите за обявяването им.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема, характера и времетраенето** на предвидените в обхвата на ИП дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не предполагат увреждане и трансформация на местообитания и местообитания на видове, не се създава трайна преграда, която да възпрепятства миграцията на видовете в границите на ИП, както и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими считам, че при реализацията им **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение *«Изграждане на трафопост 25-50 kVA 20/0,4 kV и кабелни линии СрН и НН за ел.захранване на хале1 и 2 за складиране на зърно и слънчоглед в п.и. №075039, местност „Среден гред“, землището на с. Хайредин»*, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

**инж. ХРИСТО ХРИСТОВ**  
Директор на РИОСВ - Враца

