



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. №.ОВОС-ЕО-66(11)
.....16.03.....2020г.

ДО
СД "ВПС ЛИЛИЯ СИЕ ОНЦОВИ"
УЛ „ДАФИНКА ЧЕРГАРОВА“ № 7
С. СОФРОНИЕВО
ОБЩ. МИЗИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение «Преустройство на съществуващ трафопост без конструктивни изменения и монтаж на МКЗРУ за измерване ел. енергия на страна 20kV, в имот № 000226 в м. "Ливадето", земл. с. Софрониево ЕКАТТЕ 68148, общ. Мизия»

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-66/11.03.2020г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомяваме следното:

Така заявеното инвестиционно предложение «Преустройство на съществуващ трафопост без конструктивни изменения и монтаж на МКЗРУ за измерване ел. енергия на страна 20kV, в имот № 000226 в м. "Ливадето", земл. с. Софрониево ЕКАТТЕ 68148, общ. Мизия» попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената информация и документация, ИП е във връзка с увеличаване мощността за съществуваща производствена база на фирмата-възложител в имот № 000226 земл. с. Софрониево, общ. Мизия. Имотът е идентификатор 68148.282.226 по КК и КР, с площ 22,231 дка, урбанизирана територия, с НТП: За друг вид производствен, складов обект, собственост на възложителя.

Преустройството на трансформаторната килия се състои в следното: Предвижда се демонтаж на електрическите съоръжения, като се запазва заземителната инсталация и съществуващото табло НИ. Относно захранването 20 kV от ВЕ „Ботев“ 20kV същото се запазва до вентилните отводи на фасадата на ТИ включително. Към изходящите клеми на РОМЗК с кабелна глава за външен монтаж ще се присъедини кабел САХЕк(ВН)П 3 x 1 x 120 ММ2, чрез който ще се захрани шкаф „Вход“ е МКЗРУ. Кабелът ще бъде положен по фасадата на ТИ, като на височина 2,5 м от терена ще бъде предпазен от механични повреди чрез ПВЦ тръба ф140/4,1 мм също укрепена към фасадата на съществуващия ТИ. В краткия участък до МКЗРУ кабелът ще бъде положен в изкоп 0,8/0,5м. Въводът на кабела в МКЗРУ ще се изпълни чрез херметични преходи монтирани във фундамента на МКЗРУ. В същия



изкоп ще бъде положен и изходящият кабел от шкаф „Охрана и защита т-р“ до съществуващата трансформаторна килия, където ще бъде присъединен към новия трансформатор. В предверието на трансформаторната килия ще бъде монтирано новото табло НН -ТНН.

МКЗРУ ще се монтира до съществуващия трафопост върху самостоятелен фундамент по конструктивен проект. МКЗРУ 20 kV е изпълнено от лека метална конструкция от ПЕЗ профили 40/40/2 мм и ограждащи стени и покрив от трудно горим материал-панели BRUCHAPaneel с полиуретан. При изпълнението на МКРУ не се използват материали, застрашаващи здравето и живота на хората и не се замърсява околната среда.

ИП не е свързано с използване на природни ресурси, формиране на отпадъци и/или отпадъчни води. производство, използване и/или съхранение на опасни химични вещества. Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии /ЗЗТ/* и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/*. Най-близо разположената защитена зона е BG0000614 «Река Огоста» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ бр.21/2007г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените с него дейности **не могат да бъдат отнесени** към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитената зона.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение «Преустройство на съществуващ трафопост без конструктивни изменения и монтаж на МКЗРУ за измерване ел. енергия на страна 20kV, в имот № 000226 в м. "Ливадето", земл. с. Софрониево ЕКАТТЕ 68148, общ. Мизия», **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. ХРИСТО ХРИСТОВ
Директор на РИОСВ - Враца

