



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № ОВОС-ЕО-338-*(1)*
.....*09.11.*.....2021 г.

ДО
«ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ» АД
БУЛ. «ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ» № 159
ГР. СОФИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН от ТП "2" с. Старо село и изнасяне на СТИ на граница на собственост, находящи се в с. Старо село, общ. Мездра, обл. Враца“, с възложител: «ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ» АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-338/03.11.2021 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:


Така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН от ТП "2" с. Старо село и изнасяне на СТИ на граница на собственост, находящи се в с. Старо село, общ. Мездра, обл. Враца“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената с уведомлението информация, ИП предвижда демонтаж на съществуващите въздушни линии, изпълнени с неизолирани алуминиево-стоманени АС проводници и подмяната им с нов усукан кабел. Ще се подменят съществуващите стълбове в лошо техническо състояние с нови стоманобетонни стълбове от подходящ тип по метода стъпка – в стъпка. Не се предвижда монтаж на нови стоманобетонни стълбове, извън обхвата на съществуващата въздушна мрежа НН. Предвижда се изнасянето на електромерните табла СТИ, където до момента не е направено.

Съществуващата въздушна мрежа НН от ТП "2" се състои от два клона:

1. Клон „А“ – обхваща съществуващите стълбове разположени на север от трансформаторен пост ТП „2“. Предвижда се подмяна на тридесет и четири броя съществуващи стоманобетонни стълба, като новите стълбове ще се монтират по метода стъпка – в стъпка. Поради големия брой абонати клон А условно се разделя на два клона А1 и А2.

За клон А1 се предвижда следното:



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv_vr@m-real.net
<http://riosv.vracakarst.com>



- От нов стълб №1 на север през стълб №7, на северозапад през стълб №12 и на север до краен стълб №24, да се монтира нов усукан кабел НН - 1kV (ВЛУП) със сечение $3 \times 95 + 70 \text{mm}^2$;

- От нов стълб №12 до стълб №12.8 да се монтира нов усукан кабел НН - 1kV (ВЛУП) със сечение $3 \times 70 + 54,6 \text{mm}^2$. От стълб №14 до стълб №14.5 да се монтира нов усукан кабел НН - 1kV (ВЛУП) със сечение $3 \times 70 + 54,6 \text{mm}^2$;

За клон А2 се предвижда следното:

- От нов стълб №1 на север през стълб №7 и на североизток до стълб №7.3, да се монтира нов усукан кабел НН - 1kV (ВЛУП) със сечение $3 \times 70 + 54,6 \text{mm}^2$.

- От нов стълб №7.3 на север до стълб №78. да се монтира нов усукан кабел НН - 1kV (ВЛУП) със сечение $3 \times 50 + 54,6 \text{mm}^2$. От стълб №7.3 на юг до стълб №7.3.4 да се монтира нов усукан кабел НН - 1kV (ВЛУП) със сечение $3 \times 35 + 54,6 \text{mm}^2$.

Дължина на клон „А1“ - 1111m. Дължина на клон „А2“ - 604m.

2. Клон „Б“ – обхваща съществуващите стълбове на юг от ТП „2“. Предвижда се подмяна на двадесет и два броя съществуващи стълба, като новите стълбове ще се монтират по същия метод.

От нов стълб №1 на юг до стълб №23 ще се монтира нов усукан кабел НН - 1kV (ВЛУП) със сечение $3 \times 70 + 54,6 \text{mm}^2$. Дължина на клон „Б“ 735m.

Общата дължина на въздушната мрежа НН е 2450m.

Обектът е част от инженерната инфраструктура – реконструкция на съществуващи съоръжения. За достъп ще се използват съществуващите пътища и улици. Предвижда се направа на изкопи за прокарване на кабелни проводни и/или изкоп за нови стълбове. Трасетата са съобразени с действащият в района устройствен план, като стълбовете ще се разполагат в тротоара на прилежащите улици.

Отпадъците, които ще се генерират по време на извършване на строителните работи - предимно остатъчна пръст от изкопа, отпадъци от тротоарните и пътни настилки, както и отпадъци от строителни материали (PVC тръби, тухли и цимент) ще се извозват на определеното от Община Мездра депо. За управлението на строителните отпадъци е изработен план съгласно Наредбата за управление на строителните отпадъци. ИП не е свързано с формиране на отпадъчни води, отделяне на вредни емисии във въздуха, използване и/или съхранение на опасни химични вещества.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности **не могат** да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близо разположената защитена зона е BG0001014 „Карлуково“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-329 от 31.03.2021г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.53 от 25.06.2021г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони.**

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция на съществуваща въздушна мрежа НН от ТП "2" с. Старо село и изнасяне на СТИ на граница на собственост, находящи се в с. Старо село, общ. Мездра, обл. Враца“, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ - Враца

