



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № ОВОС-ЕО-34 /1/

.....2020г.

ДО

Г-Н МОРИС ДАНОН

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

«ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ» ЕАД

«ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА – ЮГ»

ГР. КЪРДЖАЛИ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на Трафопост 2500-2800 kVA 20/0,4 kV и кабелни линии СрН и НН за ел.захранване на „Фабрика за сглобяване и монтаж на каучукови изделия за автомобили“ в ули 11-4, кв.2 идент.№12259.1009.150, ж.к. “Сениче“, гр. Враца, с възложител: «ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ» ЕАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАНОН,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-34/04.02.2020 г. на РИОСВ-Враца за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на Трафопост 2500-2800 kVA 20/0,4 kV и кабелни линии СрН и НН за ел.захранване на „Фабрика за сглобяване и монтаж на каучукови изделия за автомобили“ в ули 11-4, кв.2 идент.№12259.1009.150, ж.к. “Сениче“, гр. Враца попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената от възложителя информация, за обезпечаване с електрическа енергия на „Фабрика за сглобяване и монтаж на каучукови изделия за автомобили“ се предвижда построяване на собствен трафопост. Същият ще бъде разположен в ули 11-4, кв.2 идент. № 12259.1009.150, ж.к. “Сениче“, гр. Враца. Имотът е с НТП: За друг вид производствен, складов обект, с обща площ 70463 кв.м, собственост на възложителя. Със Заповед № 1604/27.09.2019 г. на Кмета на Община Враца (част от КПИИ) е одобрен проект за Подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИ 11-4 /ПИ 12259.1009.150 по кадастралната карта на гр. Враца, в устройствена зона „Пп“ (Предимно производствена зона).

Захранването на трафопоста се предвижда да бъде изпълнено на страна средно напрежение чрез разкъсване на кабела между ТП-201 и БКТП на МД „Електронни“ на тротоарната ивица на пътя за кв. “Кулата“. От тротоарната ивица на пътя за кв. “Кулата“ до



новия БКТП ще се изгради нова тръбна система, в която ще бъде изтеглен кабел СрН съгласно становището от „Чез Разпределение България“ АД.

В процеса на експлоатация на кабелните линии не се продуцират вредни за околната среда електромагнитни лъчения и не се отделят вредни и отровни газове. ИП не е свързано с генериране на отпадъци и отпадъчни води, както и с производство, използване и/или съхранение на опасни химични вещества.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените с него дейности **не могат** да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и в обхвата на защитени зони /„Натура 2000“ места/ съгласно *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близо разположените защитени зони са BG0000166 «Врачански Балкан» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ бр.21/2007г.) и BG0002053 «Врачански Балкан» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, вкл. птици, предмет на опазване в най-близките защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на Графопост 2500-2800 kVA 20/0,4 kV и кабелни линии СрН и НН за ел.захранване на „Фабрика за сглобяване и монтаж на каучукови изделия за автомобили“ в ули 11-4, кв.2, идент.№12259.1009.150, ж.к. “Сениче“, гр. Враца, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. ХРИСТО ХРИСТОВ
Директор на РИОСВ - Враца

