



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца**

Изх. № ОВОС-ЕО-217-*(1)*  
.....*21.06*..... 2022 г.

**ДО**  
**ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА МАРКОВСКА**  
**ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН**  
**УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ №1**  
**С. БОРОВАН**  
**ОБЩ. БОРОВАН**

**Относно:** Инвестиционно предложение за „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Борован, общ. Борован - втори етап“, с възложител: Община Борован

**УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАРКОВСКА,**

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-217/21.06.2022 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Борован, общ. Борован - втори етап“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесената документация ИП ще се реализира в обхвата на 23 бр. клонове на водопроводната мрежа на с. Борован, общ. Борован, обл. Враца, находящи се в регулационните граници на населеното място, както следва:

Клон 1 - от о.т. 193 ул. „Марин Дринов“ до о.т. 63 ул. „Наум“, от о.т. 63 до о.т. 62 ул. „Наум“;

Клон 2 - от о.т. 63 до о.т. 59 ул. „М. Дринов“, от о.т. 59 до о.т. 61 ул. „Д. Благоев“;

Клон 3 - от о.т. 63 до о.т. 194 ул. „Наум“;

Клон 4 - от о.т. 59 до о.т. 64 ул. „Д. Благоев“;

Клон 5 - от о.т. 59 до о.т. 57 ул. „Д. Чинтулов“;

Клон 6 - от о.т. 194 до о.т. 210 ул. „Наум“, от о.т. 210 до о.т. 211 ул. „П. Евтимий“;


Клон 7 - от о.т. 64 до о.т. 70 ул. „Д. Благоев“, от о.т. 70 до о.т. 68 ул. „Неофнт Рилски“;

Клон 8 - от о.т. 68 до о.т. 66 ул. „Методи Тошев“;

Клон 9 - от о.т. 82 ул. „А. Кънчев“ до о.т. 84 ул. „Методи Тошев“;

Клон 10 - от о.т. 70 до о.т. 71 ул. „Д. Благоев“, от о.т. 71 до о.т. 86 ул. „Кирил и Методий“, от о.т. 87 до о.т. 236 ул. „Д. Благоев“;

Клон 11 - от о.т. 71 до о.т. 73 ул. „П. Евтимий“, от о.т. 73 до о.т. 68 ул. „Методи



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81  
тел/факс: (+35992) 629211; riosv\_vr@m-real.net  
<http://riosv.vracakarst.com>



Тошев“;

Клон 12 - от о.т. 86 до о.т. 85 ул. „Кирил и Методий“, от о.т. 85 до о.т. 90 ул. „Методи

Тошев“;

Клон 14 - между о.т. 93 и 94 до о.т. 85 ул. „Кирил и Методий“;

Клон 15 - от о.т. 85 до о.т. 73 ул. „Методи Тошев“;

Клон 16 - от о.т. 73 до о.т. 75 ул. „Патриарх Евтимий“;

Клон 17 - от о.т. 79 до о.т. 78 ул. „Д. Дебелянов“;

Клон 18 - от о.т. 93 до о.т. 433 ул. „Борованска могила“;

Клон 19 - между о.т. 91 и о.т. 93 ул. „Борованска могила“;

Клон 20 - от о.т. 196 до о.т. 197 ул. „Дунав“, от о.т. 197 до о.т. 199 ул. „П.

Хилендарски“;

Клон 21 - от о.т. 197 до о.т. 204 ул. „Дунав“, от о.т. 204 до о.т. 200 ул. „Ботева алея“;

Клон 22 - до квартал 115;

Клон 23 - между о.т. 233 и о.т. 234 ул. „Иван Рилски“, от о.т. 233 до о.т. 197 ул. „П.

Хилендарски“;

Клон 24 - от о.т. 233 до о.т. 432 ул. „Иван Рилски“, от о.т. 432 до о.т. 204 ул. „Ботева алея“.

ИП предвижда реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Борован, като целта на настоящият проект е да се осигури качествено водоснабдяване на територията на селото в съответствие с нормативните изисквания.

Обща дължина на клоновете предвидени за реконструкция е 6 689.18 м. Ще бъдат реализирани и допълнителни тръбни връзки и разводки с обща дължина 25 м, с което общата дължина на мрежата става 6 714.18 м. Предвидено е да се изпълнят от тръби от полиетилен с висока плътност и повишена устойчивост на разпространение на пукнатини PEHD, PE 100 - RC за налягане 1.00 MPa (PN 10) и диаметър  $\varnothing$  75 мм и  $\varnothing$  90 мм.

Всички сградни водопроводни отклонения се предвижда да се изпълнят по традиционен способ, освен тези пресичащи пътя с. Борован - с. Малорад. При пресичането пътя те ще бъдат положени по безизкопен способ, така че да не се нарушава целостта на пътната настилка. Предвидени са и спирателните кранове по трасето на водопровода.

ИП не е свързано с изграждане на нова инфраструктура, а с реконструкция на съществуваща такава. ИП не е свързано с водоземане и/или ползване на воден обект по смисъла на Закона за водите. Дейността не е свързана с генериране на производствени отпадъци и отпадъчни води. Дейността не е свързана със съхранение и употреба на опасни химични вещества.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на гореописаните дейности предвидени в инвестиционното предложение – вътрешната водопроводна мрежа на с. Борован, общ. Борован **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (Натура 2000 места).

Най-близо разположената, на отстояние от около 13 км, е защитена зона

BG0000508 „Река Скът” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Поради факта, че заявеното ИП не попада територията на защитени зони, следва, че не се засягат природни местообитания и на местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, предвид което няма да има и загуба на площи на природни местообитания и на местообитания на видове. Отчитайки мястото на реализация и вида на обекта, антропогенното въздействие при реализацията на инвестиционното предложение ще е минимално, временно и обратимо и няма да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в защитени зони. Предвид характера и обема на предвидените дейности и местоположението им, няма да бъдат нарушени функционални връзки между отделни зони от мрежата „Натура 2000“. Реализацията на ИП не предполага възникване на отрицателен кумулативен ефект върху защитени зони в комбинация с други реализирани и/или одобрени за реализация ИППП.

С оглед гореизложеното реализирането на предвидените дейности не предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близките защитени зони, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Реконструкция на част от водопроводната мрежа на с. Борован, общ. Борован - втори етап“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

С уважение,

**инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ**  
Директор на РИОСВ - Враца

