



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № ОВОС-ЕО-346 | 11 |
..... 20.11 2020 г.

ДО
Г-Н РОСЕН ДОБРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ОРЯХОВО

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение "Реконструкция и рехабилитация на улична ВиК мрежа по ул. "Васил Левски", ул. "Коста Лулчев" и ул. "Андрей Чапразов", гр. Оряхово, община Оряхово"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОБРЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-346/16.11.2020 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение "Реконструкция и рехабилитация на улична ВиК мрежа по ул. "Васил Левски", ул. "Коста Лулчев" и ул. "Андрей Чапразов", гр. Оряхово, община Оряхово" попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената с уведомлението информация и документация, реконструкцията на част от ВиК мрежата на гр. Оряхово по ул. "Васил Левски", ул. "Андрей Чапразов" и ул. "Коста Лулчев" предвижда дейности по рехабилитация и преасфалтиране на посочените три общински улици, като продължение на предходни етапи на реализацията на дейности по водния цикъл на града, чрез реконструкция и подмяна на главни и второстепенни клонове от водопроводната и канализационна мрежи.

Предвижда се разделна канализационна система за всички заложили участъци - две отделни тръби за битово-фекална и дъждовна вода в общо траншейно легло. Включванията на съществуващите странични клонове от странични улици ще се осъществява в новоизградени ревизионни шахти - сглобяемо изпълнение от стоманобетонени елементи. Дъждовните води от улици и кръстовища, чрез дъждоприемни шахти и линейни отводнявания ще се заустват в канализационната тръба за дъждовна канализация. Дъждоприемните шахти са предвидени да са единични, двуставни и да се изградят с утайтелна тръба, с цел поемане на повърхностни земни маси, наноси и пясък и предотвратяване на попадането им в уличната канализация. Чугунената решетка ще е с правоъгълна форма с размери 400/400 мм и с капацитет 5,0 л/с. За прилежащите кръстовища над ул. "Коста Лулчев" и ул. "Андрей Чапразов" се предвиждат линейни отводнителни улеи тип Моноблок от материал - полимербетон. Избрани са полиетиленови тръби, които са



подходящи за конкретните почвени условия за гр. Оряхово. Предвижда се полагане на пясъчна подложка (с едрина на зърната между 0-4 мм) под канализационните и водопроводни тръби с дебелина от 10 см. Обратната засипка на траншеята се предвижда да бъде от несортиран минерален материал - трошен камък с фракция 0-30 мм. Реконструиранияте участъци от уличните водопроводи, които са обект на подмяна ще се изпълнят от полиетиленови тръби с висока плътност PE100 за налягане 10 атм.

За правилната експлоатация на реконструиранияте ВиК участъци ще се изградят: ревизионни шахти по канализационната мрежа и улични дъждоприемни шахти към дъждовната канализационна мрежа.

Образуваните при реализацията на инвестиционното предложение отпадъци ще бъдат вложени в обратни насипи. Инвестиционното предложение не предполага отделяне на вредни емисии в атмосферния въздух, както и излъчване на наднормени шумове и вибрации. Няма да се формират отпадъчни води, както и няма да се използват или съхраняват опасни химични вещества.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности **не могат** да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентиранияте по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализацията на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близо разположените защитени зони са BG0000334 «Остров» и BG0000614 "Река Огоста", за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ бр.21/2007г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близките защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считаме, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитените зони.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение "Реконструкция и рехабилитация на улична ВиК мрежа по ул. "Васил Левски", ул. "Коста Лулчев" и ул. "Андрей Чапразов", гр. Оряхово, община Оряхово", **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ - Враца

