



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № ОВОС-ЕО-6-(1)

16.01 2020 г.

ДО

Г-Н ИВАЙЛО МИШОНИЕВ ХРИСТОВ

УПРАВИТЕЛ НА „ИВО 88“ ЕООД

БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 94, ЕТ. 1, АП. 2

ГР. ВРАЦА

Относно: Инвестиционно предложение за „Изместване на част от кабелна линия 20 kV, преминаваща през ПИ с №12259.1010.366“, в УПИ VI-40, кв. 37, ж.к. „Дъбника“, по плана на гр. Враца, общ. Враца

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-6/10.01.2020 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение: „Изместване на част от кабелна линия 20 kV, преминаваща през ПИ с №12259.1010.366“, в УПИ VI-40, кв. 37, ж.к. „Дъбника“, по плана на гр. Враца, общ. Враца попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесената с ИП документация се предвижда изместване на трасето на минаваща през имота на възложителя подземна кабелна линия 20 kV от ТП-4 в посока ТП-19, която се засяга от бъдещия строеж. Проектът е изготвен, във връзка с издадени от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД указания с изх. №1203399924-1/15.11.2019 г. за условията за изместване на съществуващо енергийно съоръжение.

Предвижда се да бъде изградена тръбна система от ТП-4 в северна и западна посока с 2 броя ПВЦ тръби ф 140/4,1 мм положени в бетонов кожух и необходимия брой кабелни шахти. Кабелната линия ще се отседини от кабелната килия в ТП-4, като се откопае ръчно. Предвиждат се 4 броя готови кабелни шахти, като кабелни шахти № 1, 2 и 3 ще бъдат с размери 90x120x120см (ширина/дължина/дълбочина) с два капака, а кабелна шахта №4 ще бъде с размер 90x180x120 см (ширина/дължина/дълбочина) с три капака.

От ТП-4 в новата тръбна система до тройната шахта №4 ще бъде изтеглен нов кабел САХЕкТ 3 x 1 x 185 mm², където жилата му ще бъдат муфирани чрез съединителни муфи за кабел САХЕкТ 185 mm² с жилата на съществуващия чакан в шахта №4. В кабелната килия в ТП4 кабелната линия ще бъде присъединена чрез кабелна глава за вътрешен монтаж.

Общата дължина на кабелното трасе ще е 38 м.

Инвестиционното предложение не е свързано с използването на природни ресурси, не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха и не предполага отделяне на отпадъци, отпадъчни води и/или вредни емисии в околната среда. Транспортния достъп до имота е



съществуващ.

Мястото на реализация на гореописаните дейности предвидени в инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (Натура 2000 места).

Най-близо разположените защитени зони са BG0000166 „Врачански Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.) и BG0002053 „Врачански Балкан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и че при реализирането му не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. ХРИСТО ХРИСТОВ
Директор на РИОСВ - Враца

