



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № ОВОС-ЕО-76 / 11
..... 30.03. 2021 г.

ДО
Г-Н ТОДОР ТОДОРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН
УЛ. „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ №135
С. ХАЙРЕДИН
ОБЩ. ХАЙРЕДИН

Относно: Инвестиционно предложение за „Изграждане на водопроводни клонове – главни клонове, вътрешна водопроводна мрежа – 1-ви етап, село Михайлово, община Хайредин”, с възложител: Община Хайредин

УВАЖАЕМ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,

Във връзка с внесено уведомление с Вх. № ОВОС-ЕО-76/18.03.2021 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение: „Изграждане на водопроводни клонове – главни клонове, вътрешна водопроводна мрежа – 1-ви етап, село Михайлово, община Хайредин”, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на главни водопроводни клонове и реконструкция на вътрешната водопроводната мрежа, в регулационните граници на с. Михайлово, общ. Хайредин, чрез подмяна на етернитовите тръби с полиетиленови тръби с висока плътност, с цел, зонирание на водоснабдителната мрежа, като така ще се даде възможност за ограничаване на района на аварията, по-малко източване на мрежата и задоволяване потребностите от вода на жителите.

При изграждането на новите главни водопроводи и подмяната на съществуващите второстепенни етернитови водопроводи, към тях ще се монтират нови спирателни кранове, комбинирани автоматични въздушници, изпразнителни шахти и противопожарни хидрани, съгласно техническите нормативни изисквания. Предвижда се при подмяната на съответния водопроводен участък да бъдат подменени и всички сградни отклонения към този участък.

Предвидено е тръбите от полиетилен да се полагат в пясъчен кожух (фракция 0-4мм) върху здрава, ненарушена основа, върху която е изпълнена уплътнена пясъчна подложка от 0.10м с максимален размер на частиците <5мм. Материалът за обратната засипка на траншеята и новопроектираните полетиленови тръби е предвидена да се изпълни с пясък (фракция 0-4мм) 30 см над темето на тръбата и несортиран материал с E=125МРа, добре уплътнен, с едрина на зърната не по-голяма от 40 мм до котлована на пътното легло или прилежащата теренна кота.

Тъй като водопровода е разположен основно в уличното платно (оста на водопровода



е разположена на 1 м. от ръб бордюра), след полагането се предвижда възстановяване на пътната основа, асфалтовата настилка и прилежащите терени до първоначалното им състояние, съгласно нормативните изисквания, за такъв вид обект, а там където пресича тротоарите се възстановяват бордюрите и тротоарната настилка.

В обхвата на проекта се включва изработване на трасировачни данни за чупките и отклоненията към имотите.

Строителните отпадъци, които ще се формират при реализацията на ИП ще бъдат третираны, съгласно изготвения към проекта ПУСО.

С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отделяне на отпадъчни води и/или вредни емисии в околната среда. ИП не е свързано с производство, използване и/или съхранение на опасни химични вещества, не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.

Мястото на реализация на гореописаните дейности предвидени в инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (Натура 2000 места).

Най-близо разположената защитена зона е BG0002009 „Златията“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 83/2008 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и че при реализирането му не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава прерада за миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ - Враца

