



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца**

Изх. № ОВОС-ЕО-275 - (1)  
08.08. 2022 г.

**ДО**  
**ИНЖ. РАДОСЛАВ МИХАЙЛОВ**  
**УПРАВИТЕЛ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ВРАЦА“ ЕАД**  
**УЛ. „МАКСИМ ГОРКИ“ № 9**  
**ГР. ВРАЦА**

**Относно:** Инвестиционно предложение за „Основен ремонт на участъци по топлопреносната мрежа на „Топлофикация – Враца“ ЕАД с подобекти: Участък № 1 Трасе от ул. „Екзарх Йосиф“ от бул. „Демокрация“ до камера РИОСВ - (от КГ 42-6 до КГ 42-9); Участък № 2 Отклонение от КГ 42-8 за блок „Екзарх Йосиф“ 77 до блок „Никола Войводов“ 40 и отклонение към ДЯ, ДГ, блок „Найден Геров“ 4; Участък № 3 Трасе от камера „Конкурент“ на бул. „Демокрация“ до бл. „Найден Геров“ 8 и отклонения за бул. „Демокрация“ №№ 15,17,19 и блок „Найден Геров“ №10; Участък № 4 Трасе от КГ42 до камера КГ 42-13 Здравна каса - (от КГ 42 , КГ42-10, КГ42-11, КГ42-12, до КГ 42-13); Участък № 5 Трасе по ул. „Д. Хаджитошина“ от ул. „Търговска“ до ул. „Цвятко Бобошевски“; Участък № 6 Трасе от бл. „Никола Войводов“ 42 до бл. „В. Кънчов“ 72 /външна АС/, на територията на гр. Враца, общ. Враца

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХАЙЛОВ,**

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-275/01.08.2022 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Основен ремонт на участъци по топлопреносната мрежа на „Топлофикация – Враца“ ЕАД с подобекти: Участък № 1 Трасе от ул. „Екзарх Йосиф“ от бул. „Демокрация“ до камера РИОСВ - (от КГ 42-6 до КГ 42-9); Участък № 2 Отклонение от КГ 42-8 за блок „Екзарх Йосиф“ 77 до блок „Никола Войводов“ 40 и отклонение към ДЯ, ДГ, блок „Найден Геров“ 4; Участък № 3 Трасе от камера „Конкурент“ на бул. „Демокрация“ до бл. „Найден Геров“ 8 и отклонения за бул. „Демокрация“ №№ 15,17,19 и блок „Найден Геров“ №10; Участък № 4 Трасе от КГ42 до камера КГ 42-13 Здравна каса - (от КГ 42 , КГ42-10, КГ42-11, КГ42-12, до КГ 42-13); Участък № 5 Трасе по ул. „Д. Хаджитошина“ от ул. „Търговска“ до ул. „Цвятко Бобошевски“; Участък № 6 Трасе от бл. „Никола Войводов“ 42 до бл. „В. Кънчов“ 72 /външна АС/, на територията на гр. Враца, общ. Враца“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81  
тел/факс: (+35992) 629211; riosv\_vr@m-real.net  
<http://riosv.vracakarst.com>



Обект на настоящото ИП са участъци от съществуващите трасета на топлопреносната мрежа на дружеството в гр. Враца по ул. „Екзарх Йосиф“, бул. „Демокрация“, ул. „Димитраки Хаджитошин“ и участъци, разположени в близост до жилищни блокове „Никола Войводов“ 42, бл. „Васил Кънчов“ 72, бл. „Екзарх Йосиф“ 77, бл. „Никола Войводов“ 40, бл. „Найден Геров“ 4, детска ясла и детска градина в района на автогара Враца.

ИП предвижда в камерите да се подменят арматурите на съществуващите отклонения също с предварително изолирани кранове със съответния диаметър и монтирани за целта върху тройници. За изграждане на топлопроводите и отклоненията се подготвя съществуващия изкоп като предварително се отстранят съществуващите съоръжения. Полага се пясъчна възглавница от 10 см под топлопровода. След монтажа на топлопровода същия се засипва с пясък 10 см. и ще се покрие със земни маси. На мястото на заваръчните съединения ще се монтират готови преизолирани муфи, които също ще се запълват с пяна. Отклоненията ще са под прав ъгъл ( $90^0$ ) на основния топлопровод и ще се насочват по посока на съществуващи сградни отклонения. На мястото на преминаване от топлопроводна шахта към външен подземен участък ще се монтират изолиращи пръстени в съответния размер. В камерите на отклоненията ще се монтират спирателни кранове. При изграждане на топлопроводите ще се следва трасето и наклоните съгласно надлъжните профили от проектната документация.

Трасета на предвидените за ремонт участъци са със следните дължини:

- Участък № 1 - Обща дължина на трасето - 241 м.;
- Участък № 2 - Обща дължина на трасето - 375,50 м.;
- Участък № 3 - Обща дължина на трасето - 354,50 м.;
- Участък № 4 - Обща дължина на трасето - 197 м.;
- Участък № 5 - Обща дължина на трасето - 132 м.;
- Участък № 6 - Обща дължина на трасето - 119 м.;

С реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждането на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура. При изпълнение на инвестиционното предложение не се очаква генерирането на отпадъчни води. ИП не е свързано с използването на природни ресурси, не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха и/или вредни емисии в околната среда.

Мястото, съществуващи трасета на топлопреносната мрежа, където ще се реализират гореописаните дейности предвидени в инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близко разположените защитени зони, на отстояние от около 0,8 км са BG0000166 „Врачански Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020 г. на МОСВ (Обн. ДВ, бр. 19/2021 г.) и BG0002053 „Врачански Балкан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (извън границите на

защитени зони от мрежата „Натура 2000“) и характера (ремонт на съществуващи обекти) на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположените защитени зони BG0000166 „Врачански Балкан“ и BG0002053 „Врачански Балкан“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП). При реализиране на ИП не се очаква да се предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Основен ремонт на участъци по топлопреносната мрежа на „Топлофикация – Враца“ ЕАД с подобекти: Участък № 1 Трасе от ул. „Екзарх Йосиф“ от бул. „Демокрация“ до камера РИОСВ - (от КГ 42-6 до КГ 42-9); Участък № 2 Отклонение от КГ 42-8 за блок „Екзарх Йосиф“ 77 до блок „Никола Войводов“ 40 и отклонение към ДЯ, ДГ, блок „Найден Геров“ 4; Участък № 3 Трасе от камера „Конкурент“ на бул. „Демокрация“ до бл. „Найден Геров“ 8 и отклонения за бул. „Демокрация“ №№ 15,17,19 и блок „Найден Геров“ №10; Участък № 4 Трасе от КГ42 до камера КГ 42-13 Здравна каса - (от КГ 42 , КГ42-10, КГ42-11, КГ42-12, до КГ 42-13); Участък № 5 Трасе по ул. „Д. Хаджитошина“ от ул. „Търговска“ до ул. „Цвятко Бобошевски“; Участък № 6 Трасе от бл. „Никола Войводов“ 42 до бл. „В. Кънчов“ 72 /външна АС/, на територията на гр. Враца, общ. Враца“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

С уважение,

**инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ**  
Директор на РИОСВ – Враца

