



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изм. № ОВОС-ЕО-127/11
21.05
..... 2021 г.

ДО
Г-Н АНГЕЛ ПРЕСТОЙСКИ
УПРАВИТЕЛ НА „ВИК“ ООД - ВРАЦА
УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ №2
ГР. ВРАЦА

Относно: Инвестиционно предложение за „Гравитачна канализация, канализационна помпена станция и тласкателен тръбопровод“, в УПИ XXII-5, кв. 236 и УПИ IV-5, кв. 237, по регулационния план на гр. Враца, общ. Враца

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕСТОЙСКИ,

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-127/18.05.2021 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Гравитачна канализация, канализационна помпена станция и тласкателен тръбопровод, в УПИ XXII-5, кв. 236 и УПИ IV-5, кв. 237, по регулационния план на гр. Враца, общ. Враца“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Настоящото инвестиционно предложение ще се реализира в регулационните граници на населеното място, в УПИ XXII-5, кв. 236 и УПИ IV-5, кв. 237, по регулационния план на гр. Враца, общ. Враца.

Съгласно внесената документация, във връзка с изпълнение на проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособена територия, обслужвана от „Вик“ ООД гр. Враца“ се предвижда изграждане на гравитачен канализационен колектор Пр. X-10 и прилежащите към него Пр. X-12 и Пр. X-16, предвидени за отвеждане на битовите отпадъчни води на потребителите от Източна промишлена зона, гр. Враца. Най-ниската точка на Пр. X-10 е при предвидената по същия проект помпена станция за отпадъчни води /КПС/, разположена на територията на спортен комплекс „Христо Ботев“, гр. Враца.

Предвижда се изграждане на КПС, в която ще се извърши заустването, тъй като проектираната канализация е разположена по-ниско от съществуващата. За довеждане на отпадъчните води до мястото определено за монтаж на КПС ще се положи допълнителен участък гравитачна канализация. Непосредствено пред КПС се предвижда изграждане на аварийен канализационен тръбопровод PP DN/ID 300 SN8 с дължина 71,4 м, който зауства в съществуваща канализация от бетонови тръби ф800. Ревизионните шахти, които се предвижда да се изпълнят, ще са кръгли стоманобетонови с диаметър ф1000. Гравитачната канализация ще се изпълни от двуслойни полипропиленови тръби PP DN/ID 300 SN8 с дължина 183,10 м.



Предвиден е тласкателния тръбопровод с дължина 34,5 м, който ще се изпълни от PE-HD тръби PN10 и диаметър DN 110. Той ще се зауства в съществуваща РШ4, с кота терен 359,31 на съществуваща канализация от бетонови тръби ф300, разположена в УПИ XXII-5, кв. 236, гр. Враца.

Изкопаните земни маси, които ще се формират при полагането на полиетиленовите тръби в изкопите ще се депонират отстрани на зоната на изкопа и ще се използват за обратен насип.

Строителните отпадъци, които ще се формират при реализацията на ИП ще бъдат третирани, съгласно изготвения към проекта ПУСО.

С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква отделяне на отпадъчни води и/или вредни емисии в околната среда. ИП не е свързано с производство, използване и/или съхранение на опасни химични вещества, не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха.

Мястото на реализация на гореописаните дейности предвидени в инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места).

Най-близо разположените защитени зони са BG0000166 „Врачански Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020 г. на МОСВ (Обн. ДВ, бр. 19/2021 г.) и BG0002053 „Врачански Балкан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и че при реализирането му не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитените зони.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомяваме, че за така заявеното инвестиционно предложение, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ - Враца

