



## РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № ОВОС-ЕО-255-<sup>(1)</sup>  
03.09.....2020г.

ДО  
МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВ  
УПРАВИТЕЛ НА "АГРОГЕОМЕТ-М" ЕООД  
УЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" №19  
ГР. ОРЯХОВО

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение „Изместване на част от ВЕ "Селановци" 20kV, минаващ през имоти 70723.393.63 и 70723.393.31, местност "Дърварски път", с. Селановци, общ. Оряхово и трафопост ТП "ЗК Агрогеомет", обслужващ имотите на „Агрогеомет-М“ ЕООД“

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦВЕТКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-255/03.09.2020 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Изместване на част от ВЕ "Селановци" 20kV, минаващ през имоти 70723.393.63 и 70723.393.31, местност "Дърварски път", с. Селановци, общ. Оряхово и трафопост ТП "ЗК Агрогеомет", обслужващ имотите на „Агрогеомет-М“ ЕООД“ попада в хипотезата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената с уведомлението информация, възложителят е собственик на имоти 70723.393.63 и 70723.393.31 по КККР на с. Селановци, община Оряхово, местност "Дърварски път", през които минава Въздушна линия 20 kV ВЕ „Селановци“ за захранването на трафопост ТП "ЗК Агрогеомет", находящ се в имот 70723.393.31. Въздушната линия 20 kV е собственост на „Чез Разпределение България“ АД, а трансформаторният пост е собственост на „Агрогеомет-М“ ЕООД. В част от имот № 70723.393.63 „Агрогеомет-М“ ЕООД е започнало строителство, което се изпълнява с редовни строителни книжа и разрешение за строеж. Въздушната линия 20 kV ВЕ „Селановци“ се доближава недопустимо близо до строежа и възпрепятства неговото продължаване. В имот № 70.723.393.31 „Агрогеомет -М“ ЕООД има бъдещи инвестиционни намерения, за реализацията на които съществуващия трансформаторен пост ще пречи. За премахване препятствията „Агрогеомет-М“ ЕООД се е обърнал към „Чез Разпределение България“ АД за тяхното изместване. За целта са издадени указания от „Чез Разпределение България“ АД с изх. №1204175557/17.06.2021г. за изместване на електропровода в частта



възпрепятстваща строителството и изграждане на нов трафопост тип БКТП на границата на имот с път, за безпрепятствен достъп за отчитане и контрол на електрическите съоръжения от електроразпределителното дружество. Въз основа на указанията, с ИП се предвижда новият трансформаторен пост да се изгради в имот №70723.393.63, на границата на имота откъм местен път №70723.393.34, минаващ между имоти №70723.393.63 и №70723.393.31, който е общинска публична собственост.

Въздушната линия 20 kV от ВЕ „Селановци 20kV“ с дължина 72 м ще се демонтира в участъка от стоманорешетъчния стълб, намиращ се в имот №70723.393.38 до ТП "ЗК Агрогеомет", находящ се в имот 70723.393.31. Новият трансформаторен пост ще се захрани с нова подземна кабелна линия от стоманорешетъчния стълб, находящ се в имот № 70723.393.38, като за прехода от въздушна в кабелна линия на СРС ще се монтират разединител РОМЗк 20/400А и металоокисни вентилни отводи. След реконструкцията ВЕ „Селановци“ 20 kV ще спре до СРС в имот 70723.393.38, а новата кабелна линия за новия трансформаторен пост ще остане собственост на „Агрогеомет-М“ ЕООД по чл.117 от ЗЕ. Кабелната линия ще бъде прокарана основно през имота на Възложителя и само 5 м попада в имот № 70723.393.38 /частна собственост/, за което собственикът му ще учреди право на прокарване на Възложителя по надлежния ред. Изкопът за полагане на кабел ще бъде с размер 1,00/0,5 м. Изкопните дейности ще се извършват механизировано, като земните маси от изкопите ще се използват обратно на площадката на образуване.

В процеса на експлоатация на кабелна линия не се продуцират вредни за околната среда електромагнитни лъчения и не се отделят вредни и отровни газове. Ще се използва съществуваща инфраструктурата - надземна: изградени асфалтови и полски пътища. При реализацията и експлоатацията на обекта няма да се използват природни ресурси, няма да се генерират отпадъци и отпадъчни води. ИП не е свързано с производство, използване и/или съхранение на опасни химични вещества.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените с него дейности **не могат да бъдат отнесени** към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони /„Натура 2000“ места/ съгласно Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000334 «Остров» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1022/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.17/26.02.2021г.) – на около 3,5 км от обекта.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитената зона.**

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изместване на част от ВЕ "Селановци" 20kV, минаващ през имоти 70723.393.63 и 70723.393.31, местност "Дърварски път", с. Селановци, общ. Оряхово и трафопост ТП "ЗК Агрогеомет", обслужващ имотите на „Агрогеомет-М“ ЕООД“, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.



С уважение,

**инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ**  
Директор на РИОСВ - Враца