



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № В-394
..... 2013 г.

ДО
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД
УЛ. «ЦАР СИМЕОН» №330
ГР. СОФИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за: «Външно електрозахранване НН на „Комбинирана сграда (минимаркет, лекарски кабинет и офис)” в УПИ Х-80 и УПИ-81, кв. 9, с. Манастирище, община Хайредин», обл. Враца.

Уважаеми г-н Георгиев,

Във връзка с внесено от Вас уведомление с вх.№ В-394/08.02.2013г. за инвестиционно предложение «Външно електрозахранване НН на „Комбинирана сграда (минимаркет, лекарски кабинет и офис)” в УПИ Х-80 и УПИ-81, кв. 9, с. Манастирище, община Хайредин» Ви уведомяваме следното:

Предвиденото инвестиционно предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г.)*.

Съгласно информацията в уведомлението инвестиционното предложение предвижда:

- присъединяване към електроразпределителна мрежа НН на „Комбинирана сграда (минимаркет, лекарски кабинет и офис)” в УПИ Х-80 и УПИ-81, кв. 9, с. Манастирище, община Хайредин чрез:
 1. монтаж на нов кабелен разпределителен шкаф КРШ-4 с полиестерен корпус;
 2. разкъсване на съществуващ кабел от ТП-8, с. Манастирище до стълб №1 на клон „А” и присъединяване на кабела към входящия извод на новия кабелен шкаф КРШ-4;
 3. изтегляне на нов кабел от нов КРШ-4 до шахта и муфирание към съществуващ кабел за захранване на клон „А”;
 4. изтегляне на нов кабел от нов КРШ-4 до ново електромерно табло ТЕ.1;
 5. монтаж на електромерно табло тип ТЕПО 1-П;
 6. направа на изкоп 0,9/0,4 м и изграждане на нова кабелна канална система с 2 PVC тръби ф110/3,2 мм, замонолитени в бетонов кожух;
 7. изграждане на нови двойни шахти.
- не се предвижда ползване на природни ресурси;



- дейността не е свързана с формиране на отпадъчни води;
- предвижда се да се генерират 33.00 м³ строителни отпадъци.

Така заявеното инвестиционно намерение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и **не е предмет на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и Екологична оценка /ЕО/.**

Мястото на реализация на предвидените дейности **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони от мрежата Натура 2000.

Най-близо разположените защитена зона, на около 0.5 км е: BG0002009 “Златията”, определена по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008г на МОСВ.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на предвидената дейност, при реализацията й **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху 33 BG0002009 “Златията”.

В тази връзка на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведявам, че за така заявеното инвестиционно предложение за «Външно електрозахранване НН на „Комбинирана сграда (минимаркет, лекарски кабинет и офис)” в УПИ X-80 и УПИ-81, кв. 9, с. Манастирище, община Хайредин», **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

Директор РИОСВ – Враца:

/инж. Т. ГЕРТОВА/

