



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № ОВОС-ЕО-345-11  
..... 12.11.2021 г.

ДО  
ИВАН АСПАРУХОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  
УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №27  
ГР. МЕЗДРА  
ОБЩ. МЕЗДРА

На Ваш изх. № 32-00-253/05.11.2021 г.

**Относно:** Инвестиционно предложение за „Реконструкция на част от водопроводната мрежа и възстановяване на асфалтовата настилка на улица „Васил Коларов“, с. Лик, общ. Мездра”, с възложител: община Мездра


**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АСПАРУХОВ,**

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-345/08.11.2021 г. на РИОСВ-Враца, за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявленото инвестиционно предложение „Реконструкция на част от водопроводната мрежа и възстановяване на асфалтовата настилка на улица „Васил Коларов“, с. Лик, общ. Мездра, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесената с ИП документация целта на проектната разработка по част „Пътна“ е изработването на проект за реконструкция на улица „Васил Коларов“, намираща се в с. Лик, общ. Мездра за подобряване транспортно-експлоатационните характеристики, носимоспособността на настилката, сигурността, безопасността на движение и комфорта на пътуване.

Участъкът от улица „Васил Коларов“ предвидена за реконструкция е с обща дължина 571м. Ситуационно улицата е изпълнена от прости участъци и хоризонтални кръгови криви с радиус между 15 и 200м. Настилката в по-голямата си част е в изключително лошо състояние, няма ограничителни бордюри, нито водоотводни съоръжения. Предвижда се изпълнение на ограничаващ бордюр 18/35/50 на новата асфалтова настилка, а проектните надлъжни наклони се придържат към съществуващите. Нивелетата ще спазва максимално съществуващото положение на настилката. По цялата дължина на улицата ще бъде изпълнена асфалтобетонова настилка с обща дължина 30 см и два битумни разлива. За пътната реконструкция ще се използва плътен асфалтобетон тип А с Е (1200MPa - 5 см), нелътен асфалтобетон



гр. Враца 3000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81  
тел/факс: (+35992) 629211; riosv\_vr@m-real.net  
<http://riosv.vracakarst.com>



тип А с Е (1000МРа - 5 см) и НТК Е (450МРа - 20см).

Отводняването е посредством надлъжния и напречния наклон на пътната настилка и бордюрите ограждащи пътното платно в участъка. Пред гаражите се предвижда понижаване на бордюрите, а при всички кръстовища заустването да се ограничи от новата пътна конструкция.

Общата дължина на предвидената за реконструкция водопроводна мрежа е 573 метра, а приетия минимален уличен диаметър Ф90. На водопроводната мрежа са проектирани спирателни кранове шибърни, с гумирани клинове и монтаж на противопожарни хидранти 70/80. Във всички определени от напорната линия високо разположени точки по мрежата и в точки с промяна на наклона на трасето от възходящ към низходящ се предвиждат въздушници DN 50 със спирателна арматура към тях.

Реконструкцията на водопровода ще се изпълни от полиетиленови тръби с висока плътност PE 100 за налягане 10 атм (PN10). Сградните водопроводни отклонения ще са от DN25 PE тръби PN10, като ще бъдат изградени до границата на имотите.

Съгласно представената в уведомлението информация събирането и транспортирането на формираните при реализацията на ИП отпадъци ще се извършва от лица, притежаващи регистрация по чл. 35, ал. 3, т. 2 от ЗУО. При наличието на опасни CO, те ще се предават на фирма, притежаваща документ по чл. 35 от ЗУО за транспортиране до място за тяхното обезвреждане. При извършване на земните работи, изкопните материали ще се сортират, изхвърлят и подреждат по предназначение, като годните за строеж (пясък, чакъл, камък, глина и др.) с писмено съгласие на инвеститора могат да се употребяват в строежа.

С реализацијата на инвестиционното предложение не е необходимо изграждането на нова техническа инфраструктура. ИП не е свързано с използването на природни ресурси, не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха и не предполага отделяне на отпадъчни води и/или вредни емисии в околната среда. Няма да бъде използван взрыв.

Мястото на реализация на гореописаните дейности предвидени в инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за *защитените територии*, както и в обхвата на защитени зони съгласно Закона за *биологичното разнообразие* (Натура 2000 места). Най-близо разположената защитена зона е BG0000374 „Бебреш” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1048/17.12.2020 г. на МОСВ (Обн. ДВ, бр. 21/2021 г.).

Така заявленото инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и че при реализирането му не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявленото инвестиционно предложение, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

С уважение,

**инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ**  
Директор на РИОСВ - Враца

