



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца**

Изх. № ОВОС-ЕО-361-*(1)*  
.....*19.11.*.....2021г.

ДО  
КИРИАКОС ПАВЛИДИС  
УПРАВИТЕЛ НА „ДИОНИСОМАРБЛЕ” ЕООД  
УЛ. «ОТЕЦ ПАИСИЙ» № 17, ЕТ. 4, АП.8  
Р-Н ВЪЗРАЖДАНЕ  
ГР. СОФИЯ, п.к. 1301

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на ведомствен резервоар и колонка за дизелово гориво в ПИ 16256.16.261, на територията на кариера за добив на подземни богатства от находище „Дионисо 2“ в землището на с. Горна Кремена, общ. Мездра“, с възложител „ДИОНИСОМАРБЛЕ” ЕООД

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАВЛИДИС,**

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-361/25.11.2021 г. на РИОСВ - Враца, за горещитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Външно ел. захранване на ведомствен резервоар и колонка за дизелово гориво в ПИ 16256.16.261, на територията на кариера за добив на подземни богатства от находище „Дионисо 2“ в землището на с. Горна Кремена, общ. Мездра“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената с уведомлението информация, във връзка с изграждане на резервоар и колонка за дизелово гориво на територията на кариерата, чиито концесионер е възложителя, в ПИ 16256.16.261 по КККР на с. Горна Кремена, е предвидено външно ел. захранване на колонката, чрез подземна кабелна линия от табло ниско напрежение на трафопост, който е собственост на дружеството.

За ИП „Разработване на находище „Дионисо - 2“ за добив на скално облицовъчни материали – варовици, обща площ 24,3 ха“ в м. Тихова глава, с. Горна Кремена, общ. Мездра, с възложител: „ДИОНИСОМАРБЛЕ” ЕООД, има издадено от РИОСВ – Враца Решение №ВР-6-ПР/2011 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с което обекта е съгласуван, а за ИП за «Разполагане на ведомствен резервоар и колонка за дизелово гориво в ПИ 16256.16.261, в земл. с. Г. Кремена, общ. Мездра», с възложител



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81  
тел/факс: (+35992) 629211; riosv\_vr@m-real.net  
<http://riosv.vracakarst.com>



„ДИОНИСОМАРБЛЕ” ЕООД, от инспекцията е издадено писмо с изх. № ОВОС-ЕО-251(1)/15.09.2020г.

Трасето на предвиденото с настоящото уведомление ел. захранване ще преминава както през имоти, преотредени за кариера, така и през земеделска територия. Дължината на кабелната линия ще е 611,64 м. Засегнати ще са десет броя имоти: 16256.15.11; 16256.15.12; 16256.15.68; 16256.15.69; 16256.15.86; 16256.15.90; 16256.15.128; 16256.15.129; 16256.16.260; 16256.16.261, собственост на възложителя и четири броя имоти: 16256.15.1; 16256.15.87; 16256.15.94; 16256.16.243, собственост на Община Мездра. Имотите са с обща площ 66,631 дка, от които площта с ограничение в ползването им ще е 2,445 дка. В съответствие с Наредба 16/2004 г. за определяне на сервитутните зони на енергийните обекти, ширината на сервитута на кабела ще е 4 м (по 2 м от двете страни).

Ел. захранването на модулната нафтоколонка ще е с мощност  $P_{и}=2.560 \text{ kW}$ ,  $K_{е}=1$ ,  $P_{р}=2.560 \text{ kW}$ . Възложителят разполага със собствен трафопост, находящ се в ПИ с идентификатор 16256.15.11, откъдето има възможност да се захрани модулът. За целта от ГТНН (главно табло ниско напрежение) на трафопоста до РТ (разпределително табло) за обекта ще бъде положен кабел СВТ  $4 \times 16 \text{ мм}^2$ . Кабелът е регламентиран в Наредба 3 - макс. 2,5%. Кабелът ще бъде положен в земен изкоп  $1,30/0,5 \text{ м}$  върху пясъчна подложка. На 35 см считано от дъното на изкопа кабелното трасе ще се маркира със сигнална лента. Трасето на кабелната линия по цялата си дължина има сервитут за обслужване и ремонт съгласно Наредба 16/2004 г. Външно трасето ще бъде маркирано с бетонови репери за кабел НН на всички чупки, равни с терена.

С цел недопускане на аварийни ситуации, са взети следните мерки: при изкопните работи за кабелната система всички изкопи ще се укрепят, ще се постави временно ограждане, ограничаващо обсега на действие на строителните механизми и на мястото на работа ще бъдат поставени предупредителни знаци. Всички кабели ще се изтеглят при температура на околната среда над  $5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ . ИП не е свързано с генериране на отпадъци и формиране на отпадъчни води. Няма да се отделят вредни емисии в околната среда и няма да се използват или съхраняват опасни химични вещества.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности **не могат** да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близо разположената защитена зона е BG0000601 "Каленска пещера" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ бр.21/2007г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони**.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Външно ел. хранване на ведомствен резервоар и колонка за дизелово гориво в ПИ 16256.16.261, на територията на кариера за добив на подземни богатства от находище „Дионисо 2“ в землището на с. Горна Кремена, общ. Мездра“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

С уважение,

**инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ**  
Директор на РИОСВ - Враца

