



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. №. ОВОС-ЕО-394 ⁽¹¹⁾
..... 2022 г.

ДО
„ДИОНИСОМАРБЛЕ“ ЕООД
УЛ. „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ № 17, ЕТ. 4, АП. 8
ГР. СОФИЯ, П.К. 1301
ОБЩ. СТОЛИЧНА
ОБЛ. СОФИЯ

Относно: Инвестиционно предложение за „Външно електрозахранване с кабели СрН 20 kV на нова закрыта разпределителна уредба 20 kV и ново КТП 1x800kVA/20kV за обект „Нова част от каменна кариера ДИОНИСО участък втори“, в поземлен имот с идентификатор 12704.53.10 по КККР на с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Във връзка с внесено уведомление с Вх. № ОВОС-ЕО-394/29.12.2021 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение: „Външно електрозахранване с кабели СрН 20 kV на нова закрыта разпределителна уредба 20 kV и ново КТП 1x800kVA/20kV за обект „Нова част от каменна кариера ДИОНИСО участък втори“, в поземлен имот с идентификатор 12704.53.10 по КККР на с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Реализацията на инвестационното предложение е във връзка с изпълнение на концесионния договор за добив на подземни богатства от находището, като за ИП “Разработване на кариера за добив на скалнооблицовъчни материали - варовици от находище “Дионисо” - участък втори” е издадено от МОСВ Решение по оценка на въздействието върху околната среда №7-4/2010 г., с което същото е съгласувано.

Съгласно внесената документация ИП предвижда присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа от съществуващ стоманорешетъчен стълб на въздушен електропровод „Веслец“ 20kV, преминаващ през източния кран на имота.

Електрическите връзки средно напрежение ще се изпълнят с кабел 20kV, както следва: ще се изгради ново електропроводно отклонение с кабел тип САХЕк(вн)П - 65м 20kV от съществуващ стоманорешетъчен стълб на въздушен електропровод „Веслец“ - 20kV до нова Закрыта Разпределителна Уредба (ЗРУ). На съществуващият



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv_vr@m-real.net
<http://riosv.vracakarst.com>



стоманотръбен стълб ще се монтира нов РОМЗК 20/400А. Съществуващата кабелна линия 20kV от въздушен електропровод „Веслец“ 20kV до съществуващия трафопост БКТП „Дионисо-2“, ще се отсъедини от разеденителя, монтиран на стоманорешетъчни стълб на електропровода, откопае, муфира с нов кабел тип САХЕк(ви)П - 50м 20kV и присъедини към сектор „изход 20kV“ на новата ЗРУ.

Ще се изгради нов трафопост БКТП 1x630(800)kVA/20kV/0.4kV, монтиран на подходящо място в имота, за допълнителните мощности на обекта, като новото БКТП ще се захрани с ново електропроводно отклонение с кабел тип САХЕк(вн)П - 215м 20kV от сектор „изход 20kV“ на новата ЗРУ.

Кабелите СрП ще се положат в кабелен канал - свободен изкоп, с предполагаема дълбочина на изкопите 1,3м и ширина 0,8м. Изкопните дейности ще се извършват механизирани. Няма да се използва взрив.

Съгласно представената в уведомлението информация ИП не е свързано с използването на природни ресурси, не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха и не предполага отделяне на отпадъци, отпадъчни води и/или вредни емисии в околната среда. Не е необходимо изграждането на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура.

Мястото на реализация на гореописаните дейности предвидени в инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (Натура 2000 места).

Най-близо разположената защитена зона е BG0000601 „Каленска пещера“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и че при реализирането му не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху защитени зони.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Външно електрозахранване с кабели СрН 20 kV на нова закрыта разпределителна уредба 20 kV и ново КТП 1x800kVA/20kV за обект „Нова част от каменна кариера ДИОНИСО участък втори“, в поземлен имот с идентификатор 12704.53.10 по КККР на с. Върбешница, общ. Мездра, обл. Враца“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни

актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ - Враца

