



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца**

Изх. № ОВОС-ЕО-19 - (1)  
..... 2022 г.

**Г- Н КРАСИМИР МИЛКОВ**  
**УПРАВИТЕЛ НА „КРАСИ“ ЕООД**  
**УЛ. „БАЛКАНДЖИ ЙОВО“ № 9,**  
**ХОТЕЛ „ЖЕНЕВА“**  
**Ж.К. „ЛАГЕРА“**  
**ГР. СОФИЯ**  
**СТОЛИЧНА ОБЩИНА**

**Относно:** инвестиционно предложение за „Изграждане на Трафопост 20/0.4,1x1000kVA, и кабелна линия 20kV”, в поземлен имот с идентификатор 48492.62.63 по КККР на с. Михайлово, общ. Хайредин, обл. Враца

**УВАЖАЕМ ГОСПОДИН МИЛКОВ,**


Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-19/24.01.2022 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на Трафопост 20/0.4,1x1000kVA, и кабелна линия 20kV”, в поземлен имот с идентификатор 48492.62.63 по КККР на с. Михайлово, общ. Хайредин, обл. Враца, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесената документация ИП ще се реализира в имот с идентификатор 48492.62.63 (номер по предходен план 000108, парцел II-108) с площ 34743 кв.м., Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана” и НТП: „За стопански двор” по КККР на с. Михайлово, общ. Хайредин, обл. Враца.

Настоящото ИП е свързано с изменение по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ за Подобект: „Трафопост 20/0.4,1x1000kVA, и кабелна линия 20kV“, част от Обект: „КПИИ за силози за съхранение на селскостопанска продукция, кабелна линия 20kV и БКТП 20/0.4kV, 1x630kVA“. За ИП „Изграждане на силози за съхранение на селскостопанска продукция“, в имот №000108, в землището на с. Михайлово, общ. Хайредин“, с възложител „КРАСИ“ ЕООД е издадено от Директора на РИОСВ-Враца писмо с изх. № ОВОС-ЕО-42-(1)/31.01.2019 г., с което същото е съгласувано.

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на НЗ трафопост ТИП



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81  
тел/факс: (+35992) 629211; riosv\_vr@m-real.net  
<http://riosv.vracakarst.com>



БКТП20/0,4кV-1000кVA и кабелна линия 20кV за захранване на трафопоста на страна 20кV. Свързването на трафопоста към електроразпределителната мрежа ще се извърши с кабелна линия от въздушен ел.провод 20кV „Михайлово“, преминаващ на около 450м от имота, като трасето ще е с дължина 802м.

В трасето на ел.провода ще се монтира нов стоманорешетъчен стълб 20кV тип ЪМ20-951. Тръбната мрежа ще се изгради с 1 брой тръби PVC ф140/4,2, в бетонов кожух в изкоп 1,1/0,5 м при пресичане на пътното платно. След изпълнение на тръбната мрежа, терена ще се възстанови и строителните отпадъци ще се извозят.

Трафопостът ще има следната компановка, изградена при посочените технически изисквания и условия:

- РУ 20кV и РУ НН - уредбата ще бъде тип „КРУ“, изградена като модулна система „SM6-24“ с метални шкафове, в които ще е монтирана комутационната апаратура;

- трафокилия и трансформатор-БКТП - предвидено е трафопомещение, в което ще се монтира силов трансформатор 20/0,4кV-1000кVA;

- кабели 20кV и НН - връзката между КРУ 20кV и силовия трансформатор ще се осъществи с кабелна връзка, изпълнена с кабел тип САХЕкТ 3х/1х50 мм2;

- заземителна инсталация - ще се изгради като обща за страна 20кV и страна НН. Предвиден е общ заземителен контур с отклонения към всички метални части и съоръжения, които подлежат на заземяване;

- осветителната инсталация ще се изпълни при заводските условия.

С реализацията на инвестиционното предложение не е необходима промяна на съществуващата техническа инфраструктура. ИП не е свързано с използването на природни ресурси, не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха и не предполага отделяне на отпадъци, отпадъчни води и/или вредни емисии в околната среда. Няма да бъде използван взрив.

Мястото на реализация на гореописаните дейности предвидени в инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (Натура 2000 места). Най-близо разположената защитена зона е BG0002009 „Златията“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 83/2008 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените с инвестиционното предложение дейности, както и че при реализирането му не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видове, а възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху

защитените зони.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на Трафопост 20/0.4,1x1000kVA, и кабелна линия 20kV”, в поземлен имот с идентификатор 48492.62.63 по КККР на с. Михайлово, общ. Хайредин, обл. Враца“, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

С уважение,

**инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ**  
Директор на РИОСВ - Враца

