



**РЕШЕНИЕ ВР № 12 ПР /2004г.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда**

На основание чл.93,ал.5 от Закона за опазване на околната среда и представената писмена документация от инвеститора: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр.Козлодуй, седалище: гр.Козлодуй, обл.Враца тел.0973/728 00 по приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии /ДВ бр.25/2003г., ПМС №59/.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: Изграждане на малка ВЕЦ на топъл канал 1/ТК/ с мощност до 5 MW на територията на АЕЦ Козлодуй в непосредствена близост до съществуващия енергоносител на ТК 1, недвижим имот, извън регулация, кадастрален №204 по плана на с.Хърлец, общ.Козлодуй, обл.Враца

Характеристика на инвестиционното предложение: Оползотворяване на остатъчния енергиен ресурс на отработената техническа вода от АЕЦ Козлодуй, елемент от което е Топъл канал 1 преди връщането и в р.Дунав Проектната мощност на централата е до 5 mW. Предвижда се присъединяване на ВЕЦ към енергийната система на страната.

МОТИВИ

1. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очакват да настъпят неблагоприятни въздействия върху компонентите на околната среда.
2. Площадката на обекта, включително терена, който ще се ползва за временни дейности при строителството е собственост на инвеститора. Съоръженията на централата ще са разположени непосредствено източно до преливника на новоизградената байпасна връзка на топъл канал 1 на разстояние 300м. от река Дунав.
3. Разгледани са четири алтернативни варианта при изборът на местоположението на Централата. Избран е четвърти вариант. Той е обуслован от извършени геоложки и хидроложки проучвания на място и отчетени предимства:
 - не се затруднява нормалната работа на АЕЦ и отвеждане на отработените охладителни води от АЕЦ към р.Дунав;
 - най-малка зависимост от другите съоръжения;

- непосредствена близост до път;
 - най-добри условия за организация на строителството, разгъване на самостоятелна независима площадка;
 - постига се оптимално съчетаване на ВЕЦ с преливник;
 - избягва се контакт на площадката с каквато и да е чужда собственост;
4. Дейността на обекта ще представлява процес на преобразуване потенциалната енергия на отработените технически води на АЕЦ Козлодуй в електрическа енергия при който не се променя физико - химичния състав и други качества и свойства на обработените води. Въздействието е само механично.
 5. За предотвратяване на евентуални вредни въздействия върху прилежащите съседните имоти са изградени защитна дига между тях и отводняващ канал и преливник в края на байпасния канал.
 6. Инвестиционното предложение не засяга защитени от закона територии и местообитания, исторически, археологически и архитектурни паметници и територии със специален статут.
 7. Не са изразени устно или депозиранни писмено възражения срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото решение не отменя задълженията на инвеститора по изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи, като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба по околната среда.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Закона за административното производство.

Дата: 05.04.2004г.

ЦН

Директор РИОСВ: /инж. Г. Ценов/

