

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД; ЕИК 130277958; гр. София бул.
„Цариградско шосе“ №28, бл. Изток Плаза; тел. 0878 61 60 91

(име, адрес и телефон за контакт)

гр. София бул. „Цариградско шосе“ №28 *(седалище)*

Пълен пощенски адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Кукленско шосе“ №30 за
„Елфор БГ“ ООД

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел. 0878 61 60 91, eliforbg@gmail.com.

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Радослав Цветков

Лице за контакти: Павлина Танева

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД

има следното инвестиционно предложение:

**КАБЕЛИ 20kV, НОВ БКТП до 1x800kVA/20/0.4kV И ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ С
КАБЕЛ 1 kV НА АДМИНИСТРАТИВНА, ДЕЛОВА СГРАДА В УПИ II-92 /ПИ С ИДЕНТ.
12259.1011.92/, ул. "ОКОЛЧИЦА" №2/, кв. 14, ПО ПЛАНА НА "СКЛАДОВА ЗОНА" гр.
ВРАЦА, ОБЩИНА ВРАЦА**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Проектът обхваща външно ел. захранване на административна, делова сграда в УПИ II-92, /поземлен имот (ПИ) с идентификатор по кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) 12259.1011.92/, кв. 14, с административен адрес ул. „Околчица“ №2, по плана на гр. Враца, община Враца, чрез изграждането на следните съоръжения:

- Нов бетонен комплексен трансформаторен пост /БКТП/ до 1x800kVA/20/0.4kV, в УПИ II – 92, кв. 14, /ПИ с идентиф. 12259.1011.92/, съгл. съгласувана скица №266;
- Нова кабелна линия /КЛ/ 10 kV с кабел 20 kV тип САХЕк(ВН)П 3x1x185 mm² от нови каб. муфи 20 kV на съществуващ кабел 10kV от п/ст „Враца-1“ до нов

- БКТП до 1x800kVA/20/0.4kV;
- Нова кабелна линия /КЛ/ 10 kV с кабел 20 kV тип САХЕ(ВН)П 3x1x185 mm² от нов БКТП до 1x800kVA/20/0.4kV до нови каб. муфи 20 kV на съществуващ кабел 10kV към ТП "Кольо Фичето“;
- Нова кабелна линия 1kV с кабел тип САВТ 4x50 mm² от нов БКТП до 1x800kVA/20/0.4kV до ново ТЕПО 1-ПВ;
- Доставка и монтаж на ново електромерно табло тип ТЕПО 1-ПВ с осигурен постоянен достъп.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Ел. захранването на новия БКТП до 1x800kVA/20/0.4kV в УПИ II – 92, кв. 14, /ПИ с идентиф. 12259.1011.92/ ще се осъществи чрез разкъсване на съществ. кабелна линия 10kV между п/ст „Враца-1“ и ТП "Кольо Фичето“, и полагане на 2 бр. нови кабели 20kV тип САХЕк(ВН)П 3x1x185 mm² до КРУ 20kV на новия БКТП до 1x800kVA/20/0.4kV. Съществуващата кабелна линия СрН между п/ст „Враца-1“ и ТП "Кольо Фичето“ ще се разкрие и разкъса в нова кабелна шахта НШ1 на западния тротоар на бул. "Мито Орозов" /ПИ с идентиф. 12259.1012.51 - общинска публична собственост/, като в мястото на разкъсване ще се монтират нови кабелни муфи СрН.

Трасето на кабели 20kV, от мястото на разкъсване преминава в северна посока под тротоара на бул. "Мито Орозов" /ПИ с идентиф. 12259.1012.51 - общинска публична собственост/, пресича ул. „Околчица, продължава в северна посока под тротоара на бул. "Мито Орозов" /ПИ с идентиф. 12259.1011.50 - общинска публична собственост/, преминава през УПИ II-92 /ПИ с идентиф. по КККР 12259.1011.92/ и достига до новия БКТП до 1x800kVA/20/0.4kV.

По описаното трасе /с дължина L=244m/ в нова тръбна мрежа, ще се изтеглят 2бр. нови кабели 20kV тип САХЕк(ВН)П 3x1x185 mm².

Външно ел. захранване на административна, делова сграда в УПИ II-92, /поземлен имот (ПИ) с идентификатор по кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) 12259.1011.92/, кв. 14, с административен адрес ул. „Околчица“ №2, по плана на гр. Враца, ще се изпълни от новопроектирания БКТП. От табло НН на новия БКТП ще се изтегли нов кабел 1 kV до новото главно електромерно табло ТЕПО 1-ПВ, което ще се монтира до новия БКТП, на улична регулационна линия в УПИ II – 92, кв. 14.

По трасе с дължина L=2m ще се изтегли нов кабел 1kV тип САВТ 4x50 mm² в нова тръбна мрежа.

Предвидени са изкопи за монтаж на нов БКТП с дълбочина 96 см и за изграждане на нова тръбна мрежа с дълбочина 105 см. Не се предвижда използване на взрив.

Обектът е достъпен за автомобилен транспорт и строително-монтажна механизация. При изпълнение на обекта ще се използва наличната пътна инфраструктура.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на

съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

За изграждане на обекта е необходимо издаване на разрешение за строеж от община Враца.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

УПИ II-92 /ПИ с идент. 12259.1011.92/, /ул. "Околчица" №2/, кв. 14, по плана на "Складова зона" гр. Враца, община Враца

Проектното трасе е изцяло в урбанизираната територия на гр. Враца и не засяга защитени територии и територии за опазване обектите на културно наследство.

Координати на обекта: google maps 43.216426, 23.555983.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

За този вид строителство не са необходими. Осигурява се минерална вода за питейни нужди.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

От изкопните дейности на обекта се очакват около 30 т³ излишна изкопна пръст /почва и камъни/, която ще се извози на определено от община Враца място.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Не се очаква генериране на отпадъци. За управление на строителните отпадъци не се налага изработване на проект част "План за управление на отпадъците", съгл. нормативните изисквания.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопълтна изгребна яма и др.)

Няма

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на

предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Няма

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС. - Обява до заинтересованите лица и общественост и Декларация за извършено уведомяване.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомятеля:
 - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; Договор ДПЕРМ 1203271091; Становище от 12-04-2024 год.; Ситуационен план
 - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб. Скица-виза за проектиране
4. Електронен носител - 1 бр.
5. X Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на

посочения от мен адрес на електронна поща.

7. X Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 24-01-2025

Уведомител:

(подпис)