



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВРАЦА

Рег. № Към ОВОС-ЕО-391-[1]/25.07.2025

ДО
Г-ЖА СВЕТОСЛАВА
УПРАВИТЕЛ НА
„С.Т.СЛЪНЧЕВ РАЙ“ ЕООД

ТОКЯЙ

ГР. МЕЗДРА

Относно: Уведомление за „Зарядни станции 3 броя в имот с идентификатор 24668.1.285 в землището на с. Дърманци, общ. Мездра с подобект: Трафопост 1250 kVA, 20/0.4 kV и кабелна линия 20 kV“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОКЯЙ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-391/24.07.2025 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение (ИП), на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение за „Зарядни станции 3 броя в имот с идентификатор 24668.1.285 в землището на с. Дърманци, общ. Мездра с подобект: Трафопост 1250 kVA, 20/0.4 kV и кабелна линия 20 kV“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената информация, инвестиционно предложение предвижда присъединяване към въздушен електропровод „Чукари“ 20 kV чрез кабелно отклонение за захранване на новопроектиран трафопост на възложителя 1250 kVA, 20/0.4 kV, което ще бъде изпълнено с кабел САХЕк. Дължината на трасето ще е 100 м., а дължината на кабела 378 м. в т.ч. 10 м. вертикал по стълба + 10 м. в БКТП + 5% резерв. БКТП ще се монтира на определеното с визата за проектиране място в имот 001113, землище на с. Дърманци, местност „Острога“ - собственост на възложителя (съгласно представен нотариален акт).

При реализацията и експлоатацията на ИП не се предвижда използване на природни ресурси. Не се очаква генериране на строителни отпадъци. От дейността не се очакват емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. При изпълнение на инвестиционното предложение не се очаква формиране на отпадъчни води.



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/1398Q/1411

гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv-vr@riosv-vr.com
<http://riosv.vracakarst.com>



Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близо разположените защитени зони са BG0000166 „Врачански Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.19/05.03.2021г.) и BG0002053 „Врачански Балкан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположените защитени зони, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Зарядни станции 3 броя в имот с идентификатор 24668.1.285 в землището на с. Дърманци, общ. Мездра с подобект: Трафопост 1250 kVA, 20/0.4 kV и кабелна линия 20 kV“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж.Николай Георгиев Йорданов

Директор на РИОСВ - Враца

25.07.2025

KEP:NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV