



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № ОВОС-ЕО-23-(1)
.....30.01.....2023г.

ДО
ВИЛИЗАР ДИМИТРОВ БОЯДЖИЕВ – УПРАВИТЕЛ НА
„МУРГАШ 88“ ООД
УЛ. “ГУРМАЗОВСКО ШОСЕ“ №82
С. ГУРМАЗОВО
ОБЩ. БОЖУРИЩЕ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение «Сградно водопроводно и сградно канализационно отклонение за производствен, складов обект, находящ се в ПИ 12259.727.70, гр. Враца, м., „Гладно поле»

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЯДЖИЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-23/24.01.2023 г. на РИОСВ-Враца, за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение «Сградно водопроводно и сградно канализационно отклонение за производствен, складов обект, находящ се в ПИ 12259.727.70, гр. Враца, м., „Гладно поле» попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената с уведомлението информация, инвестиционното намерение предвижда изграждане на сградна водопроводна инсталация със съществуващата улична водопроводна мрежа и сградна канализационна инсталация с новопроектирана водоплътна изгребна яма.

През имот с идент. 2259.724.101 преминава уличен водопровод PE DN140. В близост до имота няма изградена канализационна мрежа, в която да бъдат заустени отпадъчните води. Захранването на имота с питейна вода ще се осъществи чрез сградно водопроводно отклонение от съществуващ уличен водопровод PE DN140. Водовземането е предвидено да се осъществи чрез PE тройник DN140/90PN10.



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv_vr@m-real.net
<http://riosv.vracakarst.com>



Сградното водопроводно отклонение, предвидено за водоснабдяване на ПИ 12259.727.70, преминава през ПИ 12259.727.71, частна собственост. Представен е нотариално заверен договор, чрез който собственикът на имота дава своето писмено съгласие, през имота му да премине водопроводното отклонение за водоснабдяване на съседния имот.

Сградното водопроводно отклонение е проектирано към водоснабдявания имот с диаметър DN90 от материал PE100. PN10. Дължината на отклонението от водовземането до стената на главна водомерна шахта е 4.80 м. На разстояние 0.5м от съществуващия уличен водопровод PE DN140 е предвиден тротоарен спирателен кран - ТСК DN80 с охранителна гарнитура. След главната водомерна шахта е предвиден и проектиран площадков водопровод DN90. Отклонението на водопровода от водовземането до главната водомерна шахта ще се изпълни от PEHD тръби DN90 PN10, по траншеен способ, като тръбата ще се положи върху пясъчна подложка с дебелина 0.10м. Предвидена е пясъчна засипка около зоната и 0.30м над темето на тръбата. На 0.50м от границата на ПИ 12259.727.71 ще се монтира тротоарен спирателен кран DN80 с охранителна гарнитура. Дължината на водопроводно отклонение е 6.55 метра от уличния водопровод до главния водомерен възел. За водопровода изкопните работи ще са с дълбочина около 1.14м., а за канализацията около 1.00м.

Отпадъчните води от производствен, складов обект, находящ се в ПИ 12259.727.70 ще бъдат изведени извън сградата и ще бъдат заустени във водоплътна изгребна яма, която ще бъде разположена в югоизточния край на имота. Изгребната яма ще се почиства със специализиран транспорт, като отпадъчните води ще се извозват до най-близката ПСОВ или до място, определено от Община Враца. Генерираните строителни отпадъци ще бъдат своевременно извозвани на площадка за строителни отпадъци, указана от общината. При реализиране на предвидените дейности не се очаква отделяне на емисии на вредни вещества във въздуха, шум и вибрации.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности **не могат** да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близко разположените защитени зони са: BG0000166 "Врачански Балкан" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020 г. на МОСВ (Обн. ДВ, бр. 19/2021 г.) и BG0002053 "Врачански Балкан" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 105/2008 г.) - на около 7000 м от обекта.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** / извън защитени зони/ и **характера** /водопроводно отклонение за обект в урбанизирана територия/ на предвиденото ИП, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони BG0000166 "Врачански Балкан" и BG0000166 "Врачански Балкан", по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане и/или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на животински видове, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство и прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване на целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предвидените дейности, причинено поотделно или в комбинация с други ИП/ППП.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение «Сградно водопроводно и сградно канализационно отклонение за производствен, складов обект, находящ се в ПИ 12259.727.70, гр.Враца, м., Гладно поле», **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ - Враца

