



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

УТВЪРДИЛ:

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА

Директор на РИОСВ - Враца



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: "ДМВ" ЕООД – дружество с предмет на дейност: приемане, съхранение и търговия с петролни продукти

Дата на извършване на проверката: 25.10.2016г.

Място на извършване на проверката: ул. "Христо Смирненски" №9, Източна промишлена зона, гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Атмосферен въздух;
- Опасни химични вещества и смеси;

Основание за проверката: В изпълнение на Заповед № 148/25.10.2016 г. на Директора на РИОСВ-Враца, на основание чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ-Враца през 2016г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол върху:

- Закон за чистотата на атмосферния въздух (Обн. ДВ, бр.45/28.05.1996 г.);
- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (Обн., ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г.)

Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:

- Площадка на дружеството, съоръжения за съхранение на петролни продукти и терминали.
- Документи – Нотариален акт, писма и др.

Атмосферен въздух

1. Контрол по Наредба №16 от 12.08.1999 г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (Обн. ДВ бр. 75/24.08.1999г.).



На обекта към момента на проверката не се съхраняват бензини. Извършват се дейности по изграждане на система за улавяне на бензиновите пари (УБП), съгласно изискванията на Наредба №16 от 12.08.1999 г. за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Опасни химични вещества и смеси

II. Контрол по Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн. ДВ, бр. 10/2000г.)

Съгласно чл. 103, ал.7 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е потвърдена класификацията на „Петролна база Враца“ като предприятие с „нисък рисков потенциал“, свързана с въвеждане в експлоатация на част от съоръженията за съхранение на опасни вещества от Приложение №3 на ЗООС.

За осъществяване на своята дейност „Петролна база Враца“ към „ДМВ“ ЕООД гр. Русе, използва част от съществуващите съоръжения с технологични номера:

- R10, R11, R13, R14- резервоари за дизелово гориво-4 броя по 5000м³;
- R16-резервоар за дизелово гориво- 1 брой по 10000м³;
- от R17 до R23-резервоари за дизелово гориво-7 броя по 200м³;
- R26, R36- резервоари за биодизел- 2 броя по 200м³;
- R24, R25 -резервоари за мазут- 2 броя по 200м³.

С цел предотвратяване на административно нарушение (неправомерно експлоатиране на съоръженията) свързано с опазване на околната среда, както и предотвратяване на вредните последици от него, със Заповед №75/26.05.2016г. на Директора на РИОСВ- Враца, е наложена принудителна административна мярка, изразяваща се в пломбиране на съоръженията на територията на „Петролна база- Враца“, които не са предвидени в уведомлението за класификация по чл.103, ал. 2 от ЗООС, а именно:

- R15- резервоар за дизелово гориво с обем 10000 м³;
- R1 до R9 (включително) и R 12-резервоари за дизелово гориво с обем 5000 м³, всеки един
- R27 до R35 (включително)- резервоари за дизелово гориво с обем 200 м³, всеки един
- R37 до R44 (включително)- резервоари за дизелово гориво с обем 100 м³, всеки един.

Пломбирани са крановете на вход на резервоарите.

Във връзка с потвърдената класификация на „Петролна база Враца“ като предприятие с „нисък рисков потенциал“ на оператора „ДМВ“ ЕООД, гр. Русе с писмо, изх. № В-606/13.06.2016г. на РИОСВ-Враца, съгласно чл. 106, ал. 2 на ЗООС е потвърдена пълнотата и съответствието на Доклада за политиката за предотвратяване на големи аварии.

Предвид промяната на класификацията на предприятието (от нисък към висок рисков потенциал) потвърдена с писмо на МОСВ, изх.№ УК-190/19.07.2016г., операторът е подал съгласно чл 112, ал. 1 от ЗООС, заявление за одобряване на доклада за безопасност до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС).

До издаване на решение за одобряване на Доклада за безопасност, съгласно чл.116. ал.1, т.1 на ЗООС от изпълнителния директор на ИАОС, за целите на контрола по чл. 157а от ЗООС, „Петролна база“- Враца с оператор „ДМВ“ ООД- Русе се счита за „предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал“.

След направен обход на площадката се установи че пломбата на резервоар R-3 (5000 м³) не е налична. Пломбата е възстановена на входния кран.

Резултати и заключения за съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:

Поради премахване на пломбата на резервоар с технологична позиция R3 (5000 м³) и нарушаване на предприетата принудителна административна мярка от страна на РИОСВ-Враца ще бъдат предприети последващи действия.