



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

УТВЪРДИЛ:

инж. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА
Директор на РИОСВ – Враца

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

Обект: “ФЕРИБОТЕН КОМПЛЕКС” АД, гр. Оряхово, стопанисвано от “Фериботен комплекс” АД, гр. Оряхово, ул. „Дунав” № 17

Дата на извършване на проверката: 16.08.2016 г.

Място на извършване на проверката: гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца, ул. ”Дунав” № 17.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води;
- Отпадъци.

Основание за проверката: В изпълнение на Заповед № 112/15.08.2016 г. на Директора на РИОСВ-Враца, на основание чл. 154 от Закона за опазване на околната среда и Годишен план за контролната дейност на РИОСВ - Враца през 2016 г.

Цели на проверката:

Планов текущ контрол върху:

- Закона за водите;
- Закона за управление на отпадъците;

Проверени са следните основни производствени звена, участъци и документи:

- Площадка на “Фериботен комплекс” АД.
- Документи – отчетни книги, договори за приемане и предаване на отпадъци др.

Води

Контрол по Закона за водите.

Обектът е водоснабден от обществения водопровод на гр. Козлодуй, съгласно договор с „В и К“ ООД, гр. Враца. На площадката на дружеството не се формират производствени отпадъчни води. Формираните битово-фекални отпадъчни води се пречистват в локално пречиствателно съоръжение. Същите са в количество под 10 м³ на денонощие за което не се изисква разрешително за заустване на отпадни води в повърхностен воден обект. Дъждовните води се пречистват в каломаслоуловители. Смесеният поток отпадъчни води се зауства гравитачно в р. Дунав. При извършения контролен мониторинг през 2015 г. не са констатирани завишени концентрации на зъмърсителите по изследваните показатели.

