



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

3.4.2023 г.

**X** овос-ео-119-1/03.04.2023

Подписано от: Mariana Petkova Todorova

ДО  
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ НИКОЛОВ  
УПРАВИТЕЛ НА «ГЕОНИД-ЕООД»  
УЛ. ИВАН ВАЗОВ № 5  
С. КУРНОВО  
ОБЩ. РОМАН

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение «Изграждане на нов Трафопост 630 kVA 20/0,4 kV и кабелна линия 20kV за ел.захранване на съществуващи сгради, находящи се в имот п.и. с кад. №1, кв.70, гр. Роман»

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-119/27.03.2023 г. на РИОСВ-Враца, за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение «Изграждане на нов Трафопост 630 kVA 20/0,4 kV и кабелна линия 20kV за ел.захранване на съществуващи сгради, находящи се в имот п.и. с кад. №1, кв.70, гр. Роман» попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената с уведомлението информация, изграждането на нов трафопост ще служи за обезпечаване с електрическа енергия на съществуващи сгради, находящи се в имот с кад, №1, кв.70, гр.Роман. Трансформаторният пост ще бъде тип БКТП ( бетонов комплектен трансформаторен пост) - готово съоръжение с размери 4,60 x 2,50 м. Ще се монтира върху фундамент в изкоп с дълбочина до 1,5м. Захранването на трафопоста се предвижда да бъде изпълнено на страна средно напрежение от съществуващ трафопост-ТП-1. Строително-монтажните работи ще са основно изкопни.



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81  
тел/факс: (+35992) 629211; riosv\_vr@m-real.net  
<http://riosv.vracakarst.com>



Трасето на кабелната линия ще минава в тротоарната ивица. Кабелната линия 20 kV ще захранва новопроектирания трафопост на Възложителя 630kVA, 0,4/20 kV и ще бъде изпълнена с кабел САХЕк(ВН)П 20 kV 3 x 1 x 185/16 мм<sup>2</sup> (или аналог NA2XS(F)2Y 20 kV 3 x 1 x 185/16 мм<sup>2</sup>). Кабелът ще бъде положен в тротоара в земен изкоп 1,0/0,4 м с дължина 331 м върху пясъчна подложка или пресята пръст, без камъни и остри предмети. Под пътното платно кабелът ще бъде изтеглен в ПВЦ тръби ф 140 мм, положени в земен изкоп 1,10/0,5 в бетонов кожух. В случай, че се използва хоризонтален сондаж бетоновият кожух отпада. От двете страни на пътните платна, където са предвидени ПВЦ тръби са предвидени кабелни шахти с размери 90x120x110 см, с 2 капака. Трасето на кабелната линия по цялата си дължина има сервитут за обслужване и ремонт 60 см откъм сгради и огради и 150 см от другата страна, считано от оста на трасето, съгласно Наредба 16/2004 г за сервитутите на енергийните обекти. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура.

В процеса на експлоатация на кабелната линия не се продуцират вредни за околната среда електромагнитни лъчения и не се отделят вредни и отровни газове. Характерът на ИП не предвижда образуването на отпадъци и отпадъчни битови и/или промишлени води. При извършване на предвидените дейности няма да се отделят вредни емисии във въздуха, водите и почвите.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности **не могат** да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близо разположената защитена зона, на 2,500 км. е BG0001014 „Карлуково“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД - 329 от 31.03.2021г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.53 от 25.06.2021г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** / извън защитени зони/ и **характера** /трафопост и кабелна линия/ на предвиденото ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона BG0001014 „Карлуково“, по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане и/или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на животински видове, предмет на опазване в защитената зона; трансформация на местообитания на видове, безпокойство и прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване на целостта и целите на опазване на защитената зона; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предвидените дейности, причинено поотделно или в комбинация с други ИП/ППП.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение *«Изграждане на нов Трафопост 630 kVA 20/0,4 kV и кабелна линия 20kV за ел.захранване на съществуващи сгради, находящи се в имот п.и. с кад. №1, кв.70, гр. Роман»*, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

*Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

3.4.2023 г.

**X** N.YORDANOV

---

Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV

С уважение,

**инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ**  
*Директор на РИОСВ - Враца*