



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

3.4.2023 г.

X овос-ео-120-1/03.04.2023

Подписано от: Mariana Petkova Todorova

ДО
СИМЕОН ВЕНЕЛИНОВ ХУБЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "ХУБЕВ" ЕООД
УЛ. «Г.РАКОВСКИ» №25, ВХ.А, ЕТ.З, АП.12
ГР. ВРАЦА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на Трафопост 630kVA, 10/0.4 kV и кабелна линия 20 kV за нуждите на съществуващи сгради в п.и. с идент. №12259.1008.456 (у.п.и. XII-203, 360, 361 кв.17 за трафопост съгл.одобрен ПУП), бул. "Хр. Ботев" № 137 и № 139, гр. Враца, община Враца”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХУБЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-120/27.03.2023 г. на РИОСВ-Враца, за гореситираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на Трафопост 630kVA, 10/0.4 kV и кабелна линия 20 kV за нуждите на съществуващи сгради в п.и. с идент. №12259.1008.456 (у.п.и. XII-203, 360, 361 кв.17 за трафопост съгл.одобрен ПУП), бул. "Хр. Ботев" № 137 и № 139, гр. Враца, община Враца” попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената с уведомлението информация, изграждането на нов трафопост ще служи за обезпечаване с електрическа енергия на съществуващи сгради находящи се в имот на бул."Хр. Ботев" № 137 и №139, гр. Враца.

Съгласно указанията в становището за присъединяване от „ЕРМ ЗАПАД“ ЕАД, присъединяването на обекта към електроразпределителната мрежа СрН ще се изпълни чрез разкъсване на кабелната линия „Гранит,, 10kV, която свързва съществуващ трафопост „Супермаркер 72“ и ТП „Ветеринарна лечебница“ и минава в тротоарната ивица пред имота на приблизително 1,0 м от бордюра. За целта ще бъдат изградени 2



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv_vr@m-real.net
<http://riosv.vracakarst.com>



броя тройни кабелни шахти с размери 90 x 180x 110 см, с три капака, в които ще се изпълнят муфите. След монтиране на новия трафопост от шкаф „Вход“ до кабелна шахта №1 в ПВЦ тръба ф 140/4,1 мм ще бъде изтеглен кабел САХЕкТ 3x1x185 мм², който ще се муфира с разкъсаната кабелна линия откъм съществуващ ТП „Супермаркет 72“. От шкаф „Изход“ на новия трафопост до кабелна шахта №2 в ПВЦ тръба ф 140/4,1 мм ще бъде изтеглен кабел САХЕкТ 3x1x185 мм², който ще се муфира с разкъсаната кабелна линия откъм съществуващ ТП „Ветеринарна лечебница“. По този начин новият трафопост ще се включи към електроразпределителната мрежа СрН в пръстен. Кабелните линии НН ще бъдат положени от трафопоста до съществуващите сгради в земен изкоп 0,8/0,4 м.

Трансформаторният пост ще бъде тип БКТП (бетонен комплектен трансформаторен пост) - готово съоръжение с размери 7,00м x 2,50 м. БКТП е с готов фундамент, изпълнен в заводски условия и ще се монтира в изкоп с размери 7,20 м x 2,60 м и дълбочина до здрава почва. Тръбната система от новия трафопост до кабелните шахти ще бъде изградена от 2 броя ПВЦ тръби ф 140/4,1 м, които ще бъдат положени в земен изкоп 1,10/0,5 м в бетонов кожух. Изкопните дейности ще се извършват ръчно. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура.

В процеса на експлоатация на кабелната линия не се продуцират вредни за околната среда електромагнитни лъчения и не се отделят вредни и отровни газове. Характерът на ИП не предвижда образуването на отпадъци и отпадъчни битови и/или промишлени води. При извършване на предвидените дейности няма да се отделят вредни емисии във въздуха, водите и почвите.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности **не могат** да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близо разположените защитени зони, на около 1000м, са: BG0000166 "Врачански Балкан" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ. бр. 19/05.03.2021 г.) и BG0002053 "Врачански Балкан" за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008 г. на МОСВ (Обн. ДВ, бр. 105/2008 г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** / извън защитени зони/ и **характера** /жилищна сграда/ на предвиденото ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони BG0000166 "Врачански Балкан" и BG0002053 "Врачански Балкан", по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане и/или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на животински видове, вкл. птици, предмет на опазване в защитените зони; трансформация на местообитания на видове, безпокойство и прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване на целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предвидените дейности, причинено поотделно или в комбинация с други ИП/ППП.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на Трафопост 630kVA, 10/0.4 kV и кабелна линия 20 kV за нуждите на съществуващи сгради в п.и. с идент.

№12259.1008.456 (у.п.и. XII-203, 360, 361 кв.17 за трафопост съгл.одобрен ПУП), бул. "Хр. Ботев" № 137 и № 139, гр. Враца, община Враца, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

3.4.2023 г.

X N.YORDANOV

Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV
С уважение,

инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ - Враца