



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

10.4.2023 г.

X овос-ео-128-1/10.04.2023

Подписано от: Mariana Petkova Todorova

ДО
„ЕНЕРГОМОНТАЖ - МК“ ЕООД
Ж.К. 1, БЛ. 14, АП. 5
ГР. КОЗЛОДУЙ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на Трафопост 400 kVA 20/0,4 kV и кабелна линия 20kV (външно ел. захранване) в земл. с. Хърлец, общ. Козлодуй”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-128/05.04.2023 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение на основание чл. ба, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на Трафопост 400 kVA 20/0,4 kV и кабелна линия 20kV (външно ел. захранване) в земл. с. Хърлец, общ. Козлодуй“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно представената информация, ИП предвижда изграждане на Бетонен комплектен трансформаторен пост /БКТП - ВМ01/ с цел захранване с електрическа енергия на производствено хале. Предвидено е за монтаж на открито, като самостоятелно разположена сграда в П.И с идентификатор 77548.177.8 , местност "Гропата", землището на с. Хърлец, общ. Козлодуй, собственост на възложителя. Имотът е Урбанизирана територия, с НТП: За складова база, площ 5507 кв. м.

Бетонните комплектни трансформаторни постове 20/0,4 kV, тип “ ВМ01” представляват готова за работа монолитна бетонна комплектна разпределителна уредба, пригодена за пренасяне и монтиране на избрания терен и комплектована с необходимото електрооборудване. В БКТП - ВМ01 са обособени три съставни единици



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv_vr@m-real.net
<http://riosv.vracakarst.com>



- разпределителна уредба средно напрежение (РУСрН) 20 kV, трансформаторно помещение и разпределителна уредба ниско напрежение (РУНН). БКТП - ВМ01 позволяват бързо и лесно монтиране върху предварително подготвена пясъчна възглавница в изкоп с размери в основата 420x350 см.

Съгласно становището на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД („ЕРМзапад“ АД) обектът ще се присъедини към въздушен електропровод „АЕР“ 20 kV, чрез кабелно отклонение до трафопоста, който ще е ситуиран на границата на имота, извън сервитута на минаващите през северния край на имота електропроводни „Елба“ и „АЕР“ 20 kV. Кабелната линия 20 kV ще захранва новопроектирания трафопост на Възложителя 400kVA, 20/0,4 kV и ще бъде изпълнена с кабел САХЕк(ВН)П 20 kV 3 x 1 x 185/16 mm² (или аналог NA2XS(F)2Y 20 kV 3 x 1 x 185/16 mm²). Присъединяването на кабелната линия към въздушен електропровод ВЕ "АЕР-20 kV" ще стане чрез кабелна глава за външен монтаж, металоокисни вентилни отводи Rayhem - НАД 24 и РОМЗК 20/400 А. Същите ще бъдат разположени на съществуващ стоманорешетъчен стълб в гръбнака на ВЕ "АЕР-20 kV".. Към стълба от ВЕ "АЕР-20 kV" на височина 2,5 м над терена кабелът ще бъде изтеглен в метална предпазна тръба ф 140 мм. От стълба до трафопоста кабелът ще бъде положен в земен изкоп 1,00/0,5 м върху пясъчна възглавница. Трасето на кабелната линия по цялата си дължина има сервитут за обслужване и ремонт по 2,0 м от двете страни, съгласно Наредба 16/2004 г за сервитутите на енергийните обекти. В БКТП кабелите се въвеждат в кабелно помещение, обособено от фундаментните стени чрез херметични кабелни преходи заложи в проекта за фундамента на БКТП.

ИП не е свързано с използване на природни ресурси, генериране на отпадъци и формиране на отпадъчни води. При извършване на предвидените дейности няма да се отделят вредни емисии във въздуха, водите и почвите.

След извършената от страна на инспекцията проверка за местоположението на обектите, се установи, че ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии /ЗЗТ/*, както и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/*. Най-близо разположената защитена зона, на 800 м отстояние е ВГ0002009 «Златията» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 83/2008 г.), изм. и доп. Заповед № РД-69/28.01.2013 г. (обн. ДВ, бр. 10/2013 г).

Така заявеното инвестиционно предложение **не попада** в обхвата на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не е предмет** на процедури по Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, **отчитайки местоположението** (извън границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“) и **характера** на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположената защитена зона ВГ0002009 «Златията», по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитената зона; трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП).

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на Трафопост 400 kVA

20/0,4 kV и кабелна линия 20kV (външно ел. захранване) в земл. с. Хърлец, общ. Козлодуй” , преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

10.4.2023 г.

X За директор

Подписано от: Hristo Ivanov Hristov

С уважение,

инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ - Враца