



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

26.4.2023 г.

X овос-ео-138-1/26.04.2023

Подписано от: Mariana Petkova Todorova

ДО
ЕМИЛ ДИМИТРОВ КОЖУХАРСКИ
ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ КОЖУХАРСКИ
УПРАВИТЕЛИ НА „ЛОГИ 9” ООД
УЛ. «АРДА» №13
ГР. БЯЛА СЛАТИНА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение «Външно ел. захранване 20kV за захранване на ФТЕЦ 4.95 MWP в ПИ 07702.311.93, кв.199, м."Агиното бранище", гр. Бяла Слатина; ФТЕЦ 3000 KW в ПИ 07702.311.97, УПИ III-97, кв.199, м."Агиното бранище", гр. Бяла Слатина и ФТЕЦ 3000KW в ПИ 07702.311.98, УПИ IV-98, кв.199, м."Агиното бранище", гр. Бяла Слатина»

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-138/20.04.2023 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.), Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение «Външно ел. захранване 20kV за захранване на ФТЕЦ 4.95 MWP в ПИ 07702.311.93, кв.199, м."Агиното бранище", гр. Бяла Слатина; ФТЕЦ 3000 KW в ПИ 07702.311.97, УПИ III-97, кв.199, м."Агиното бранище", гр. Бяла Слатина и ФТЕЦ 3000KW в ПИ 07702.311.98, УПИ IV-98, кв.199, м."Агиното бранище", гр. Бяла Слатина» попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

За цитираните фотоволтаични централи има издадени решения от проведени процедури по реда на глава шеста от ЗООС за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с характер „да не се



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv_vr@m-real.net
<http://riosv.vracakarst.com>



извършва ОВОС“ - Решение № ВР-58-ПР/2022 г. на РИОСВ-Враца; Решение № ВР-59-ПР/2022 г. на РИОСВ-Враца; Решение № ВР-13-ПР/2023 г. на РИОСВ-Враца.

Съгласно представената с уведомлението информация, трасето на предвидената за ел. захранване кабелна линия ще минава изцяло в урбанизирана територия съгласно КК на гр. Бяла Слатина – през следните имоти:

- Поземлен имот 07702.311.99, област Враца, община Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, м. АГИНОТО БРАНИЩЕ, вид собств. Частна на ЛОГИ 09 ООД, вид територия Урбанизирана, НТП За второстепенна улица, площ 3562 кв. м, стар номер 000443, квартал 199;

- Поземлен имот 07702.501.3751, област Враца, община Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, п.к. 3200, ул. ТЪРНАВСКА /Фердинанд Митев/, вид собств. Изключителна държавна собственост, вид територия Територия на транспорта, НТП За път от републиканската пътна мрежа; Републиканските пътища се управляват от Агенция "Пътна инфраструктура" на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за пътищата; Има издадено Разрешение за специално ползване от ОПУ-Враца към АПИ; (копие, от което прилагаме за информация).

- Поземлен имот 07702.501.2, област Враца, община Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, п.к. 3200, ул. "Търнавска" № 48, вид собств. Частна държавна собственост, вид територия Урбанизирана, НТП За електроенергийното производство, площ 6854 кв. м, стар номер 2, квартал 1, парцел II. Съгласно предварителните договори за присъединяване на енергиен обект за производство на електрическа енергия към електроразпределителната мрежа с „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД (№1204874988 /В-33-22-30097/ от 19.12.2022 г.; №1204584925 /В-33-21-30524/ от 04.05.2022 г. и №1204584931 /В-33-22-30523/ от 04.05.2022 г.)

- Поземлен имот 07702.501.4194, област Враца, община Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, п.к. 3200, ул. ТЪРНАВСКА /Фердинанд Митев/, вид собств. Общинска публична – Община Бяла Слатина, вид територия Урбанизирана, НТП За друг поземлен имот за движение и транспорт;

- Поземлен имот 07702.501.3750, област Враца, община Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, п.к. 3200, ул. ТЪРНАВСКА /Фердинанд Митев/, вид собств. Общинска публична – Община Бяла Слатина, вид територия Урбанизирана, НТП За друг поземлен имот за движение и транспорт. С издаването на Разрешението за строеж ще бъде издадена и Заповед за учредяване право на прокарване през имотите публична общинска собственост от Кмета на Община Бяла Слатина за безвъзмездно ползване, по реда на чл. 193, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 67, ал. 2 от ЗЕ.

Общата дължина на трасето L трасе = 951,00 м, дължина на кабелната линия L к.л.= 1074,00 м. Кабелът в урбанизираната второстепенна улица ще бъде положен в земен изкоп 1,3/0,5м върху пясъчна подложка или пресята пръст без камъни и остри предмети. Трасето на кабелната линия по цялата си дължина има сервитут за обслужване през урбанизираните територии 1,5 m от едната страна и 0,6 m от другата страна - към сгради и огради, съгласно Приложение 1 към чл.7, ал.1, т.1 от Наредба 16/2004 г за сервитутите на енергийните обекти-последна актуализация от април 2020 г.

Външното ел. захранване 20kV ще се изгради на три етапа:

- Присъединяването на ФТЕЦ 4.95 MWP в имот 07702.311.93 към електроразпределителната мрежа на „ЕРМ ЗАПАД“ АД съгласно допълнителното споразумение ще се изпълни чрез присъединяването на ЗРУ-3 в имот 07702.311.93, със ЗРУ-2 в имот 07702.311.98, което от своя страна се свързва с предоставена килия 20 kV в ЗРУ на подстанция „Бяла Слатина“. За целта ще бъде изградена кабелна линия между ЗРУ-3 в имот 07702.311.93 и ЗРУ-2 в имот 07702.311.98.;

- Присъединяването на ФТЕЦ 3000 KW в имот 07702.311.98 заедно с ФТЕЦ 3000 KW в имот 07702.311.97 към електроразпределителната мрежа на „ЕРМ ЗАПАД“ АД съгласно предварителния договор ще се изпълни чрез присъединяването на ЗРУ-2 в имот 07702.311.98 с предоставена килия 20 kV в ЗРУ на подстанция „Бяла Слатина“. За целта ще бъде изградена кабелна линия между ЗРУ-2 в имот 07702.311.98 и подстанция „Бяла Слатина“;

- Присъединяването на ФТЕЦ 3000 KW в имот 07702.311.97 към електроразпределителната мрежа на „ЕРМ ЗАПАД“ АД съгласно предварителния договор ще се изпълни чрез присъединяването на ЗРУ-1 в имот 07702.311.97, със ЗРУ-2 в имот 07702.311.98, , което от своя страна се свързва с предоставена килия 20 kV в ЗРУ на подстанция „Бяла Слатина“. За целта ще бъде изградена кабелна линия между ЗРУ-1 в имот 07702.311.97 и ЗРУ-2 в имот 07702.311.98. Трасето на кабелната линия минава изцяло в урбанизирана територия съгласно КК на гр. Бяла Слатина.

Основните процеси са изкопни работи за полагане на кабелните линии. Изкопните дейности ще се извършват механизирани и ръчно. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура. Ще се използват съществуващата пътна и улична мрежа. Реализацията на ИП не е свързана с генериране на отпадъци и формиране на отпадъчни води. При реализиране на предвидените дейности не се очаква отделяне на емисии на вредни вещества във въздуха, водите и почвите, шум и вибрации.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените в него дейности **не могат** да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие*. Най-близо разположената защитена зона, на 6,000 км. е BG0000508 "Река Скът" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ бр.21/2007г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** / извън защитени зони/ **и характера** / дейности в урбанизирана територия/ на предвиденото инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност** от отрицателно въздействие върху най-близката защитена зона BG0000508 "Река Скът", по отношение на: пряко или косвено унищожаване, увреждане и/или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на животински видове, предмет на опазване в защитената зона; трансформация на местообитания на видове, безпокойство и прогонване на видове, предмет на опазване; нарушаване на целостта и целите на опазване на зоната; нарушаване кохерентността между съседни защитени зони; въздействие на предвидените дейности, причинено поотделно или в комбинация с други ИП/ППП.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение *«Външно ел. захранване 20kV за захранване на ФТЕЦ 4.95 MWP в ПИ 07702.311.93, кв.199, м."Агиното бранище", гр. Бяла Слатина; ФТЕЦ 3000 KW в ПИ 07702.311.97, УПИ III-97, кв.199, м."Агиното бранище", гр. Бяла Слатина и ФТЕЦ 3000KW в ПИ 07702.311.98, УПИ IV-98, кв.199, м."Агиното бранище", гр. Бяла Слатина»*, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

26.4.2023 г.

X N.YORDANOV

Подписано от: NIKOLAY GEORGIEV YORDANOV

С уважение,

инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ - Враца