



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

РЕШЕНИЕ № ВР-36-ПР/2013 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.3 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ, бр.91/2002г.), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр.25/2003г.), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР, ДВ, бр. 77/2002 г.), чл.40, ал.4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007г.) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС, и становища от специализирани ведомства.

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на водоем „Средна зона” до 500 м³ и връзки с мрежите на техническата инфраструктура”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

местоположение: част от имот с кад. № 000055 от картата на възстановената собственост за землището на гр.Оряхово

възложител: Община Оряхово

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Поради силна активизация на свлачищни процеси в последните години, съществуващия водоем „Средна зона” – 400 м³ е реално застрашен от разрушаване. Това представлява заплаха от прекратяване захранването с питейна вода по 15 800 м. улични водопроводи, които по данни на ВиК-дружеството водоснабдяват повече 60% от абонатите им в града и налага изграждането на нов водоем „Средна зона” с капацитет 500 м³ в гр.Оряхово.

Инвестиционното предложение предвижда монолитно строителство на стоманобетонен резервоар с обем $W = 500\text{м}^3$, и добавки за осигуряване на водоплътност. Резервоарът ще е правоъгълен, двукамерен с външни размери $B=12.60$ м, $L= 17.65$ м и $H=3.55$ м. Предвижда се резервоарът да се вкопае. За всяка водна камера ще има вливна, хранителна и изпразнително-преливна система със съответните арматури и средства за измерване количеството и нивото на водата. Арматурите ще се разполагат в сухи камери към всяка една от камерите. Ще е осигурен достъп до водните и сухи камери, както и до



експлоатационното оборудване. Въздухообменът в камерите (водни и арматурни) ще се осъществява от вентилационни комини снабдени с филтърни устройства. Предвидено е и земно покритие над покривната плоча на резервоара с дебелина от 0.70м, с цел осигуряване на топлотехническата изолация. Тъй като съоръжението се намира в свлачищна зона, около него ще се изпълни периферна дренажна система, като дренажните води ще се отведат и заустват в съществуващата канализация. Всички преминавания на тръби през стените ще се изпълняват по начини, осигуряващи водонепропускливост.

Предназначението на водоема е да регулира налягането във водоснабдителната система на града, като приема определено водно количество от хранителен водоем на високо ниво и осигури водоподаване в мрежата с нормално налягане при достигане на най-ниските участъци от града.

Избраната площадка за изграждане на водоема е с площ 2470 м², представлява част от имот с кад. № 000055 от картата на възстановената собственост за землището на гр.Оряхово. Имотът граничи с населено място - гр. Оряхово, площта му е 37,725 дка, с начин на трайно ползване „пасище, мера” и е собственост на Община Оряхово. Във връзка с изграждането на водоема, предназначението на земята в имот № 000055 ще бъде променено.

Избора на площадката е съобразен с надморската височина, с оглед осигуряване на налягане в системата, безопасно отстояние от действащото свлачище, близост до сега действащото водоподаване, собственост на терена, местоположение на захранваща тръба (тръбата хранител на съществуващия водоем), възможност за заустване на преливна тръба в градска канализация, „вежда” на действащо свлачище и др.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на т.10 „з” – „язовири и други съоръжения за събиране и съхраняване на вода за продължително време (невключени в Приложение №1)” на Приложение № 2 към чл.93, ал.1, т.1 и т.2 от ЗООС и съгласно нормативните разпоредби подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието на околната среда (ОВОС).

Мястото на реализация на предвидените дейности не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони от мрежата Natura 2000.

Най-близо разположената защитена зона, на около 3,7 км е ЗЗ „Остров” с код BG0000334 определена по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет с № 122/02.03.2007 г. (обн. ДВ бр.21/2007 г.).

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от ЗБР и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр.73/2007 г.)*, предвиденото инвестиционно предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони.

След прегледа на представената документация и на основание чл.40, ал.3 от горесцитираната Наредба за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания и популации на видове, предмет на опазване в намиращата се най-близо защитена зона.

Представени са становища от Регионална здравна инспекция-Враца и Басейнова Дирекция за управление на водите Дунавски район-Плевен, които са включени в мотивите на настоящото решение.

I. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нов водоем „Средна зона” с вместимост 500 м³ за гр. Оряхово, с цел да замести съществуващия (400 м³, част от системата за водоснабдяване с питейна вода на гр. Оряхово) поради разрушаването му от активизирани се свлачищни процеси.
2. Предназначението на водоема е да регулира налягането във водоснабдителната система на града, като приема определено водно количество от хранителната тръба на съществуващия водоем и осигури водоподаване в мрежата с нормално налягане при достигане на най-ниските участъци от града.
3. Предвижданият водоем ще е стоманобетонен с добавки за осигуряване на водоплътност, обем 500 м³, правоъгълна форма, външни размери В=12.60 м, L=17.65 м и Н=3.55 м. Съоръжението ще бъде вкопано, със земно покритие с дебелина 0,70 м.
4. Като съпътстващи дейности се предвижда изграждане на: нова водопроводна връзка със съществуващата хранителна тръба, нова водопроводна връзка с градската водопроводна мрежа и нова канализационна връзка за водите от преливника и дренажната система около водоема и заустването им в градската канализация.
5. Очакваните количества генерирани отпадъци от изграждането на водоема са около 550 м³ излишни земни маси, които ще бъдат използвани за запръстяване на РДНО-Оряхово.
6. Инвестиционното предложение не предвижда водовземане от подземни води, а трасетата на техническата инфраструктура не пресичат водни обекти, включително сухи дерета.
7. Не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
8. Реализацията на инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и рискове от инциденти.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. Инвестиционното предложение засяга площ от 2470 м² от имот с кад. № 000055, находящ се в м. „Кралицата”, землището на гр. Оряхово.
2. Площадката ще е в близост до тръбата-хранител на съществуващия водоем, която започва от помпена станция №3. Помпена станция №3 е разположена в п.и. №001003 по КВС за землището на с. Лесковец, общ. Оряхово. Точката, от която се захранва съществуващия водоем и ще се захранва новопредвиждания водоем „Средна зона” е черпателя на помпена станция №3, с координати N=43 43 37.932, E=23 58 24.426.
3. Качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района няма да бъдат засегнати.
4. Със становище с изх. № КД-04-2177/16.08.2013г. Регионална здравна инспекция Враца (РЗИ Враца), съгласува реализацията на инвестиционното предложение.
5. Съгласно становище с изх.№4328/12.07.2013 г. на БДУВДР-Плевен: теренът, предвиден за реализация на ИП не попада в границите на санитарно-охранителни зони, определени по реда на *Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово*

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди; ИП е допустимо от гледна точка на екологичните цели за постигане на добро състояние на водите, заложен в ПУРБ на Дунавски район; реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на нормативните изисквания по отношение на разрешителния режим при необходимост и забраните в чл.46, ал.2 и чл.118а, ал.1, т.2-4 от Закона за водите(ЗВ).

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до пряко или косвено увреждане, унищожаване и/или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на животински видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000334 "Остров", тъй като местоположението му е извън нейната граница, както и не се налага изграждане на допълнителна инфраструктура.
2. Предвид отстоянието от границата на защитената зона и характера на предвидената дейност, реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже неблагоприятно въздействие върху видовия състав на характерната дива флора и фауна, предмет на опазване в зоната, респективно да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите. Няма вероятност от възникване на безпокойство на видовете.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Дейностите по изпълнение на инвестиционното предложение засягат имот с кад. № 000055 в землището на гр. Оряхово и не предполагат трансгранично въздействие.
2. Не се очаква дейността да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и населението в района.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:

Възложителят е уведомил засегнатата общественост за инвестиционното предложение с публична обява. С писмо с изх. № 32.00-74 от 23.08.2013г. Община Оряхово уведомява, че в законоустановения срок в Общината не са постъпвали мнения, възражения и/или предложения относно инвестиционното предложение. Към момента на изготвяне на настоящето Решение в РИОСВ-Враца няма изразени устно или депозиран писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

ПРИ СПАЗВАНЕ НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Дейностите по дрениране, инфилтриране и отнемане на естествени ресурси, касаещи подземните водни тела, подлежи на разрешителен режим, съгласно чл.44 и чл.46, освен в случаите на чл.58, ал.1, т.5 и т.6 от ЗВ.
2. Необходимо е да се спазват мерките за опазване на подземните води от замърсяване, като се вземат предвид забраните в чл.46, ал.2 и чл.118а, ал.1, т.2-4 от Закона за водите(ЗВ).
3. При реализация на ИП да се спазват изискванията на *Наредба №26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт* (ДВ бр. 89/1996г.).

Настоящото Решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл.93, ал.6 от ЗООС при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят /новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – Враца.

На основание чл.93, ал.7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок от 5 години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Враца пред министъра на околната среда и водите и/или пред Административен съд гр.Враца в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Дата: 23.08.2013г.

ЗА ДИРЕКТОР РИОСВ-ВРАЦА:


/ ИНЖ. ХР. ХРИСТОВ /

Директор дирекция „КПД“

Съгласно Заповед № РД-622/13.08.2013г. на Министъра на околната среда и водите