

ДО  
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
за инвестиционно предложение

от „БИЛАС“ ЕООД, с. Долни Луковит, обл. Плевен, ул. Марин Дринов №4, ЕИК 206827069  
представявано от Лиляна Димитрова Илиева

*(име, адрес и телефон за контакт) (седалище)*

Пълен пощенски адрес: с. Долни Луковит, обл. Плевен, ул. Марин Дринов №4

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): *0988 394 647 - Юри Илиев*

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Лиляна Димитрова Илиева

Лице за контакти: Олга Първанова, тел. 084/62 00 00; м. тел. 0896746619;

email : [area\\_proekt@abv.bg](mailto:area_proekt@abv.bg)

**УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,**

Уведомяваме Ви, че Лиляна Димитрова Илиева, като управител на „БИЛАС“ ЕООД, с.  
Долни Луковит

има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична система в УПИ  
XVIII-109а, кв.10 с с. Соколаре, Община Бяла Слатина, Област Враца с подобект: Кабел  
НН от РК на ФВС до Тел.“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Мястото на присъединяване на ФВС ще е към свободния извод НН на ел.табло НН на ТП  
№ 2 (VR\_0799 , 37060732) с.Соколаре, който е присъединен към п/ст „Бяла Слатина”,  
извод „Сокол” 20кV.

Електромерното табло ще е съгласно одобрения стандарт на дружеството под № 20-24-  
44zz, публикуван в сайта му.

Електромерът ще е четириквadranten, статичен, трифазен и многотарифен, за измерване  
на активна и реактивна енергия в двете посоки и с вграден тарифен превключвател в него.

Тел. ще се монтира на фундамент до фасадата на трафопоста и ще се заземи.

Доставката, монтажът и захранването от извод НН на електромерното табло ще са задължение на „Електроразпределителни мрежи Запад” АД, съгласно т. 5.1 от Становището.

Проектната разработка дава решение на кабела НН от РК на ФВС, намираща се в УПИ XVIII – 109а, кв.10 с.Соколаре до Тел.

Мястото на Тел., РК на ФВС и трасето на кабела НН между тях е дадено в графичната част.

Кабелът ще е тип СВТ 4x150мм<sup>2</sup>. Той е оразмерен по токово натоварване за 130квт едновременна мощност /мощността на ФВС/ и проверен по спад на напрежение, който ще е  $\Delta U = 4,78\%$ .

Трасето му е избрано така, че да е най – икономично.

Полагането на му е както следва:

➤ В зелената площ и по тротоарите – положен в изкоп 0,80м/0,40м върху пясъчна подложка или такава от рохкава пръст. Желателно е да е върху пясъчна подложка. Върху кабела ще се насипе пласт от пясък или пресята пръст, която ще се трамбова, с дебелина 0,35м и върху насипа ще се постави предпазна PVC лента с надпис “Ел.кабел”. Кабелният изкоп ще се дозасипе с чиста пръст, която ще се трамбова на пластове от 15 – 20см, след което ще се възстанови съответното външно покритие.

➤ През уличното платно – изтеглен в HDPE тръба Ф 63мм, положена в изкоп 1,10м/0,60м **чрез сондаж.**

*(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))*

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Полагането на кабела ще е подземно както следва:

➤ В зелената площ и по тротоарите – положен в изкоп 0,80м/0,40м върху пясъчна подложка или такава от рохкава пръст. Желателно е да е върху пясъчна подложка. Върху кабела ще се насипе пласт от пясък или пресята пръст, която ще се трамбова, с дебелина 0,35м и върху насипа ще се постави предпазна PVC лента с надпис “Ел.кабел”. Кабелният изкоп ще се дозасипе с чиста пръст, която ще се трамбова на пластове от 15 – 20см, след което ще се възстанови съответното външно покритие.

➤ През уличното платно – изтеглен в HDPE тръба Ф 63мм, положена в изкоп 1,10м/0,60м **чрез сондаж.**

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон: няма.

4. Местоположение: УПИ XVIII–109а, кв.10, с. Соколаре, Община Бяла Слатина, Област



## Враца

*(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)*

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

*(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

По време на строителството вода и пясък. При експлоатация – няма.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Няма такива.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Няма такива.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Няма такива.

9. Отпадъчни води:

*(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопълтна изгребна яма и др.)*

Няма такива.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

*(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)*

Няма такива.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на

глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....  
**Прилагам:**

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомятеля:
  - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
  - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.
5.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6.  Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7.  Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 11.07.2022г.

Уведомятел: .

*(подпис)*