



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № ОВОС-ЕО-322-(1)
..... 2022 г.

ДО
РАЛИЦА ТРИЛКОВА ДОБРЕВА
УПРАВИТЕЛ НА „РОСАГРО“ ООД
УЛ. „ЧУДОМИР“ 5
С. СЕЛАНОВЦИ
ОБЩ. ОРЯХОВО

Относно: Инвестиционно предложение за „Изграждане на нов Трафопост 160 kVA 20/0,4 kV и кабелни линии 20kV и 0,4 kV за ел. захранване на съществуващи сгради, находящи се в п.и. 54020.504.1946 по КК гр. Оряхово, общ. Оряхово“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДОБРЕВА,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-322/01.09.2022 г. на РИОСВ-Враца, за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на нов Трафопост 160 kVA 20/0,4 kV и кабелни линии 20kV и 0,4 kV за ел. захранване на съществуващи сгради, находящи се в п.и. 54020.504.1946 по КК гр. Оряхово, общ. Оряхово“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно внесената с ИП документация новия трафопост ще бъде изграден в регулационните граници на населеното място, в поземлен имот с идентификатор 54020.504.1946 с площ 12540 кв.м, Трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и НТП: „За друг вид производствен, складов обект“ по КК гр. Оряхово, общ. Оряхово, а трасето на кабелните линии ще е със следните координати (КС БГС 2005) на чупките :

1	4843840.555 375397.036
2	4843846.180 375435.291
3	4843877.742 375470.021
4	4843863.928 375483.401
5	4843931.438 375557.212



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv_vr@m-real.net
<http://riosv.vracakarst.com>



6 4843891.628 375591.583

7 4843910.214 375615.764

Изграждането на новия трафопост ще служи за обезпечаване с електрическа енергия на съществуващи сгради, находящи се в п.и. 54020.504.1946, с административен адрес: ул. „Арх. Цолов“ № 148, гр. Оряхово. Трансформаторният пост ще бъде тип БКТП (бетонен комплектен трансформаторен пост) - готово съоръжение с размери 3,10 x 2,40 м. БКТП ще се монтира в изкоп с размери 4,20 м x 3,50 м и дълбочина до здрава почва - $R_0 > 1.5$ МРа. Ще се насипва трамбована пясъчна възглавница до 0.70 м от терена. БКТП ще се постави в изкопа с помощта на автокран. След изпълнение на обратния насип ще се оформи настилка около БКТП.

Захранването на трафопоста се предвижда да бъде изпълнено на страна средно напрежение от минаващия откъм западния край на имота електропровод „Камъка“ 20 kV, от който ще се направи подземно кабелно отклонение до трафопоста с дължина 289 м. Изкопът за полагане на кабела ще бъде с размер 1,60/0,5 м, през земеделската земя и 1,10/0,5 м в имота на възложителя. За кабелната линия 0,4 kV има съществуваща подземно положена тръба, за която не се налага ново трасе.

Остатъкът от земната маса ще бъде разстлана на площадката на образуване. Изкопните дейности ще се извършват механизирани и ръчно. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура. Ще се използват съществуващи асфалтови пътища.

С реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждането на нова или промяна на съществуващата техническа инфраструктура. ИП не е свързано с използването на природни ресурси, не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха и/или вредни емисии в околната среда.

Мястото, ПИ с идентификатор 54020.504.1946, където ще се реализира ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Най-близо разположената защитена зона, на отстояние от около 3,4 км е BG0000614 „Река Огоста“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 21/2007 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (извън границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“) и **характера** (създаване на овощна градина в земеделска земя) на заявеното ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположената защитена зона BG0000614 „Река Огоста“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;

- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП). При реализиране на ИП не се очаква да се предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на нов Трафопост 160 kVA 20/0,4 kV и кабелни линии 20kV и 0,4 kV за ел. захранване на съществуващи сгради, находящи се в п.и. 54020.504.1946 по КК гр. Оряхово, общ. Оряхово“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ - Враца

