


ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА



УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

от „МУРГАШ 88“ ООД „ с ЕИК 203012369.....

(име, адрес и телефон за контакт)

... село Гурмазово, обл. Софийска, общ. Божурище, ул. Гурмазовско шосе 82.....

(седалище)

Пълен пощенски адрес: Гр. Враца, ул. Тодор Балабанов 2, вх. „А“, ет.2, ап.4.....

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): planningbuilding@abv.bg.....

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

Tel. 0889077754.....

Лице за контакти: Димитър Сашков Попов – пълномощник. Тел 0889077754.....

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че фирма „МУРГАШ 88“ ООД.....

има следното инвестиционно предложение: **КАБЕЛ 20kV, НОВ БКТП ДО 1x800kVA/20/0.4kV И
ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛ 1kV НА СКЛАД И ОФИС В УПИ I - 24 /ПИ С
ИДЕНТ. ПО КККР 12259.727.70/, м."ГЛАДНО ПОЛЕ", гр.ВРАЦА, ОБЩИНА ВРАЦА**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Проектът обхваща външно ел. захранване на склад и офис в УПИ I-24 /ПИ с идент. по КККР 12259.727.70/, м."Гладно поле", гр.Враца, община Враца, чрез изграждането на следните съоръжения:

- Нов бетонен комплектен трансформаторен пост /БКТП/ до 1x800kVA/20/0.4kV, в УПИ I-24 /ПИ с идент. по КККР 12259.727.70/;
- Доставка и монтаж на нов стоманорешетъчен стълб /СРС/ тип ЪМ 20⁰ - 951 в

- УПИ I-24 /ПИ с идент. по КККР 12259.727.70/;
- Нова кабелна линия /КЛ/ 20 kV с кабел тип САХЕк(вн)П 3x1x185 mm² от нов стоманорешетъчен стълб /СРС/ 20kV до нов БКТП;
- Кабелна линия 1kV с кабел тип САВТ 3x185+95 mm² от нов БКТП до 1x800kVA/20/0.4kV до ново електромерно табло тип ТЕПО 1Т+ТТ;
- Доставка и монтаж на ново електромерно табло ТЕПО 1Т+ТТ, монтирано на западната граница на УПИ I-24 /ПИ с идент. по КККР 12259.727.70/, с осигурен постоянен достъп.

Ел. захранването на новия БКТП до 1x800kVA/20/0.4kV в УПИ I-24 /ПИ с идент. по КККР 12259.727.70/, ще се осъществи чрез монтаж на нов стоманорешетъчен стълб /СРС/ 20 kV в оста на същ. ВЕЛ „Газодобив“ в УПИ I-24 /ПИ с идент. по КККР 12259.727.70/. Новият СРС 20kV тип ЪМ 20-951 ще се оборудва с въздушно-кабелен преход 20 kV, от който ще изгради нова кабелна линия 20kV с кабел тип САХЕк(вн)П 3x1x185 mm² до новия БКТП.

Трасето на кабел 20kV от нов СР стълб преминава през УПИ I-24 /ПИ с идент. по КККР 12259.727.70 в нова кабелна канална система с кабелни шахти НШ1, НШ2, НШ3 и достига до новия БКТП.

По трасе /с дължина L=39m/, в нова тръбна мрежа, ще се изтегли нов кабел 20kV тип САХЕк(вн)П 3x1x185 mm².

Външното ел. захранване на склад и офис в УПИ I-24 /ПИ с идент. по КККР 12259.727.70/, м. „Гладно поле“, гр. Враца, община Враца, ще се осъществи от ново ТЕПО 1Т+ТТ монтирано на западната граница на УПИ I-24 /ПИ с идент. по КККР 12259.727.70/ захранено от нов БКТП до 1x800kVA/20/0.4kV. Трасето на новият кабелен електропровод 1 kV преминава през УПИ I-24 /ПИ с идент. по КККР 12259.727.70/ покрай новия БКТП в нова кабелна канална система между кабелни шахти НШ3 и НШ2, продължава в западна посока през същия имот в нова тръбна мрежа между кабелни шахти НШ2, НШ1, НШ4 и НШ5 и достига до новото електромерно табло ТЕПО 1Т+ТТ, монтирано на западната граница на УПИ I-24 /ПИ с идент. по КККР 12259.727.70/.

По трасе /с дължина L=109m/, в нова тръбна мрежа, ще се изтегли нов кабел 1kV тип САВТ 3x185+95 mm².

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Ел. захранването на новия БКТП до 1x800kVA/20/0.4kV в УПИ I-24 /ПИ с идент. по КККР 12259.727.70/, ще се осъществи чрез монтаж на нов стоманорешетъчен стълб /СРС/ 20 kV в оста на същ. ВЕЛ „Газодобив“ в УПИ I-24 /ПИ с идент. по КККР 12259.727.70/. Новият СРС 20kV тип ЪМ 20-951 ще се оборудва с въздушно-кабелен преход 20 kV, от който ще изгради нова кабелна линия 20kV с кабел тип САХЕк(вн)П 3x1x185 mm² до новия БКТП.

Трасето на кабел 20kV от нов СР стълб преминава през УПИ I-24 /ПИ с идент. по КККР 12259.727.70 в нова кабелна канална система с кабелни шахти НШ1, НШ2, НШ3 и достига до новия БКТП.

По трасе /с дължина L=39m/, в нова тръбна мрежа, ще се изтегли нов кабел 20kV тип САХЕк(вн)П 3x1x185 mm².

Външното ел. захранване на склад и офис в УПИ I-24 /ПИ с идент. по КККР 12259.727.70/, м. "Гладно поле", гр. Враца, община Враца, ще се осъществи от ново ТЕПО 1Т+ТТ монтирано на западната граница на УПИ I-24 /ПИ с идент. по КККР 12259.727.70/ захранено от нов БКТП до 1x800kVA/20/0.4kV. Трасето на новият кабелен електропровод 1 kV преминава през УПИ I-24 /ПИ с идент. по КККР 12259.727.70/ покрай новия БКТП в нова кабелна канална система между кабелни шахти НШ3 и НШ2, продължава в западна посока през същия имот в нова тръбна мрежа между кабелни шахти НШ2, НШ1, НШ4 и НШ5 и достига до новото електромерно табло ТЕПО 1Т+ТТ, монтирано на западната граница на УПИ I-24 /ПИ с идент. по КККР 12259.727.70/.

По трасе /с дължина L=109m/, в нова тръбна мрежа, ще се изтегли нов кабел 1kV тип САВТ 3x185+95 mm².

Предвидени са изкопи за монтаж на нов БКТП с дълбочина 96 см, на нов стоманорешетъчен стълб с дълбочина 190 см и за изграждане на нова тръбна мрежа с дълбочина 122 см. Не се предвижда използване на взрив.

Обектът е достъпен за автомобилен транспорт и строително-монтажна механизация. При изпълнение на обекта ще се използва наличната пътна инфраструктура.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

За изграждане на обекта е необходимо издаване на разрешение за строеж от община Враца.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Община Враца, гр. Враца, местност "Гладно поле", поземлен имот с идентификатор по кадастрална карта и кадастралните регистри 12259.727.70. Проектното трасе е изцяло в имот 12259.727.70 и не засяга защитени територии и територии за опазване обектите на културно наследство.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

За този вид строителство не са необходими. Осигурява се минерална вода за питейни нужди.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

От изкопните дейности на обекта се очакват около 50 m³ изкопна пръст /почва и камъни/.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Не се очаква генериране на отпадъци. За управление на строителните отпадъци е изработен проект част "План за управление на отпадъците".

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Няма

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Няма

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ

начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведоителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 06.04.2022

Уведомител:

(подпис)