

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

От: Николай Младенов – собственик и управител на „Ди Би Ди Сън“ ООД, ЕИК 200759825, седалище и управление с.Ракево, ул.“Бузлуджа“ № 3

Пълен пощенски адрес:

с.Ракево, ул.“Бузлуджа“ № 3

Телефон, факс и e-mail: mpmladenov@gmail.com

тел. +359

e-mail:

Лице за контакти: Николай Младенов

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Николай Младенов – собственик и управител на „Ди Би Ди Сън“ ООД, ЕИК 200759825, седалище и управление с.Ракево, ул.“Бузлуджа“ № 3 има следното инвестиционно предложение:

Изграждане на фотоволтаична централа с мощност до 199,8 kWp върху на терен за продажба на ел.енергия, трафопост и кабелна линия 20 kV в пи с идентификатор 61933.90.19, местност „Спечен камък „ с.Ракево, община Криводол, област Враца

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

За изграждане на ще се използват соларни панели мощност 550Wp тип HS-144MH1-MBB-550 или аналог с равни или по-добри технически параметри . За преобразуване на генерираното постоянно електричество от соларните панели към такова с промишлена честота ще се използват соларни стрингови инвертори. Панелите ще бъдат разпределени в стрингове така че да се получи максимално близко напрежение до изискуемото на входа на инверторите с цел достигане на най-високо КПД на инверторите водещо до максимален добив.

На подходящо място до конструкцията ще бъдат разположени инверторите и разпределителни табла, оборудвани с необходимата защитна и комутационна апаратура, както на постояннотоквата страна, така и на променливотоковата страна. В тях ще бъде предвидена защита от атмосферни пренапрежения. За соларния парк се предвижда заземителна и мълниезащитна инсталация.

За присъединяване на фотоволтаичната централа към електроразпределителната мрежа на „ЕРМ ЗАПАД“ се предвижда изграждане на 1 брой трансформаторен пост тип БКТП 250 kVA, 0.4/20 kV.

Изграждането на трансформаторния пост ще служи за повишаване на ниското напрежение 0,4 kV в средно 20 kV за да бъде включена фотоволтаичната централа в паралел към електроенергийната система 20 kV на „ЕРМ ЗАПАД“ АД. Присъединяването на трафопоста към електрическата мрежа СрН се предвижда да бъде изпълнено към минаващия на разстояние приблизително 300 м от имота електропровод „Лъката „ 20 kV, чрез подземна кабелна линия с дължина приблизително 300м . Изкопът за полагане на кабела ще бъде с

размер 1,3/0,5 м .

По време на изпълнение на фотоволтаичната централа, кабелните линии и трафопоста не се нарушава равновесието на околната среда и не се унищожават защитавани от закона биологични видове и уникални природни обекти. В процеса на експлоатация на соларния парк и кабелните линии не се продуцират вредни за околната среда електромагнитни лъчения и не се отделят вредни и отровни газове.

Трансформаторите предизвикват електромагнитни полета, поради което за избягване вредното им влияние същите се монтират при спазени изискванията за отстояния и габарити. *(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))*

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Основните процеси са изкопни работи за монтаж на трафопоста и полагане на кабелните линии. Трансформаторният пост ще бъде тип БКТП (бетонен комплектен трансформаторен пост) – готово съоръжение, изпълнено и оборудвано съгласно проект по част „Електрическа“ в заводски условия тип БКТП, които позволяват бързо и лесно монтиране върху предварително изграден фундамент. Стоманобетонната конструкция има необходимата якост и притежава добра антикорозионна защита, която осигурява дълъг експлоатационен срок. БКТП се вписва добре в околното пространство. Строителната конструкция на БКТП е негорима. Съставните материали на строителната конструкция и обзавеждането са физиологически безвредни. Под трафокилията е предвиден маслоприемник, с обем оразмерен да поеме цялото количество масло при евентуална авария.

Изкопните дейности ще се извършват механизировано и ръчно.

Конструкцията за монтаж на соларните панели е метална и се укрепва към покривите на съществуващите сгради на Възложителя. Не се предвижда изграждане на нова инфраструктура. Ще се използват съществуващи пътища.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Строежът на трафопоста и ФЕЦ ще се изпълни в имота на Възложителя пи с идентификатор 61933.90.19, местност „Спечен камък „, с.Ракево, община Криводол, област

Враца, а кабелната линия 20kV ще се изпълни в полски път .

КООРДИНАТИ НА ГРАНИЧНИ ТОЧКИ

КООРДИНАТИ НА ГРАНИЧНИ ТОЧКИ

Координатна система: WGS 84

N	B	L
1	43°25' 12.433"	23° 25' 33.953"
2	43° 25' 12.062"	23° 25' 34.844"
3	43° 25' 11.286"	23° 25' 34.235"
4	43° 25' 10.722"	23° 25' 35.554"
5	43°25' 08.240"	23° 25' 33.595"
6	73° 43' 09.431"	21°07' 34.986"

КООРДИНАТИ НА ГРАНИЧНИ ТОЧКИ

Координатна система: BGS 2005

N	X	Y
1	4811450.632	332062.390
2	4811438.702	332082.148
3	4811415.096	332067.851
4	4811396.977	332097.093
5	4811321.464	332051.158
6	8411353.609	332002.124

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водоземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвижда използване на природни ресурси по време на реализацията на инвестиционното предложение и по време на експлоатацията на обекта.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води: няма

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители: няма

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: няма

9. Отпадъчни води: няма

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгревна яма и др.)

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението: няма

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се

извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (*не е задължително за попълване*)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

1. Нотариален акт
2. Виза за проектиране от гл.архитект на община Бяла Слатина
3. Становище за присъединяване от „ЕРМ –ЗАПАД“ АД,
4. Електронен носител - 1 бр.

6. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

7. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

8. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата

24-02-2023г

Уведомител

(подпис)