



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изм. № ОВОС-ЕО-394-(1)
..... 2022 г.

ДО

Г-Н СТОЯН

ГЕОРГИЕВ

УПРАВИТЕЛ НА „СОЛАР ЕНЕРДЖИ 2000“ ЕООД

С. СРЕДЕЦ 6066

ОБЩИНА ОПАН

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

Относно: Инвестиционно предложение за „Изграждане на подземна кабелна линия 20 kV и ЗРУ 20kV /Трафопост/ монтиран в п.и. с идент. 07418.202.4, м. „Бабките“, с. Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина, обл. Враца“


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-394/25.10.2022 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

За инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа, с мощност 935 Kw и ЗРУ 20 Kv (трафопост), монтирана в имот с № 07418.202.4, местност „Бабките“, с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина, област Враца, с възложител: „СОЛАР ЕНЕРДЖИ 2000“ ЕООД, с. Средец, община Опан, област Стара Загора, от РИОСВ – Враца е издадено Решение № ВР-50-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда, с характер на Решението да не се извършва ОВОС.

Така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на подземна кабелна линия 20 kV и ЗРУ 20kV /Трафопост/, монтиран в п.и. с идент. 07418.202.4, м. „Бабките“, с. Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина, обл. Враца“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесената документация предвидената за изграждане подземна кабелна линия ще премине през три частни имота, представляващи земеделска земя с



гр. Враца 3000, ул. "Екзарх Йосиф" № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv_vr@m-real.net
<http://riosv.vracakarst.com>



НТП: Нива - ПИ с иден. 07418.60.6, 07418.60.3, 07418.33.19 и имоти общинска собственост – ПИ с иден. 07418.33.540, 07418.33.585, 07418.33.538, 07418.202.6, представляващи земеделска земя с НТП: За селскостопански, горски, ведомствен път, а трафопоста ще бъде монтиран в имот собственост на възложителя - ПИ с иден. 07418.202.4 с площ 11292 кв. м, вид територия: Урбанизирана и НТП: За стопански двор, по КККР на с. Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина.

Целта на инвестиционния проект е свързана с обезпечаване на нуждите на фотоволтаична електрическа централа, разположена на терен с мощност 935kW, монтирана в п.и. с идентификатор 07418.202.4 по КККР на с. Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина.

Трасето на кабелната линия започва от съществуващ СРС на ВЕ „Езерото” в п.и. 07418.60.6, преминава през гореизброените имоти и завършва в имота на възложителя 07418.202.4. Кабелната линия на мрежата 20kV е САХЕк 3x1x1855mm² ще бъде положена в изкоп 1.40/0.5м.20kV с дължина 915м, със сервитут 4м - по 2м от оста на кабела. ЗРУ (трафопост) ще е с размери 4,5/2,6м и височина 2м.

Образуваните при реализацията на инвестиционното предложение изкопани земни маси ще се връщат като обратен насип.

С реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генерирането на отпадъци и отпадъчни води. ИП не е свързано с използването на природни ресурси, не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха и/или вредни емисии в околната среда.

Мястото, ПИ с иден. 07418.60.6, 07418.60.3, 07418.33.19, 07418.33.540, 07418.33.585, 07418.33.538, 07418.202.6, където ще се реализира настоящото ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* (ЗЗТ, Обн. ДВ, бр. 133/1998 г.) и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (ЗБР, Обн. ДВ, бр. 77/2002 г.). Най-близо разположената защитена зона, на отстояние над 7 км е BG0000508 "Река Скът" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ бр. 21/2007 г.).

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (извън границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“) и **характера** (изграждане на подземна кабелна линия и трафопост) на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близо разположената защитена зона, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитените зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на

видове, предмет на опазване;

- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП). При реализиране на ИП не се очаква да се предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на подземна кабелна линия 20 kV и ЗРУ 20kV /Трафопост/ монтиран в п.и. с идент. 07418.202.4, м. „Бабките“, с. Бърдарски геран, общ. Бяла Слатина, обл. Враца“, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ - Враца

