



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № ОВОС-ЕО-379 /11/
 18.12 2020г.

ДО

СТЕФАН ЦВЕТАНОВ НАЧЕВ

УПРАВИТЕЛ НА "АГРОТРЕЙД СС" ООД

УЛ. "ТЪРНАВСКА" № 44

ГР. БЯЛА СЛАТИНА

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на трафопост тип БКТП 20/0,4 кV-630 кVA и кабелна линия 20 кV за обект Зърнобаза и силозно стопанство, в ПИ 07702.501.3, гр. Бяла Слатина“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НАЧЕВ,

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-379/11.12.2020 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на трафопост тип БКТП 20/0,4 кV-630 кVA и кабелна линия 20 кV за обект Зърнобаза и силозно стопанство, в ПИ 07702.501.3, гр. Бяла Слатина“ попада в хипотезата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената с уведомлението информация, ИП предвижда изграждане на трафопост тип БКТП 20/0,4 кV-630 кVA и кабелна линия 20кV за захранване на трафопоста на страна 20 кV. Свързването на трафопоста към електроразпределителната мрежа 20 кV ще се извърши с кабелна линия 20кV от въздушен ел.провод 20кV „Езерото“. За целта в трасето на ел.провода, ще се монтира нов ст.р.стълб 20кV тип ЪМ20-951.

Новата кабелна линия 20 кV ще се изпълни с три броя еднофазни, едножилни кабели тип САХЕк/ВН/П1х120мм 2-20кV., изтеглени в тръбна мрежа от PVC тръби и монтажни шахти. Кабелното трасе ще е с дължина 13 м. Тръбната мрежа ще се изгради с 1 брой тръби PVC ф140/4,1мм, и ф110/3,2 в бетонов кожух в изкоп 1,1/0,5 м. Предвидени са 3 броя монтажни шахти: Ш1 и Ш2 с размери 120/90/90см и Ш3 - с размери 60/90/90см. След изпълнение на тръбната мрежа и шахтите, терена ще се възстанови. Обектът ще се захранва с ел.енергия от трафопост тип БКТП 20/0,4кV-63 кVA, на границата на имота. Трафопостът ще има следните характеристики: уредба тип "КРУ", изградена като модулна система "SM6-24" с метални шкафове, в които е монтирана комутационната апаратура; трафопомещение, в което ще се монтира силов трансформатор 20/0,4 кV-630 кVA; кабелна връзка, изпълнена с



еднофазен едножилен кабел тип СAХЕк/ВН/П 1x95 мм² -20 кV, три броя, като кабелната връзка ще се положи под пода; заземителна инсталация и осветителна инсталация.

Изкопите ще са минимални с дължина около 1,1 м, дълбочина 0,5м., за 3бр. шахти с размер 1,2/0,9/0,9м и 1бр. 0,6/0,9/0,9м.

Имот с идентификатор 07702.501.3 по КККР на гр. Бяла Слатина, на чиято територия ще се реализира ИП е с обща площ от 23 772.00 кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект, собственост на възложителя.

При реализацията и експлоатацията на обекта няма да се генерират отпадъци и отпадъчни води. Не се очакват емисии на вредни вещества във въздуха. ИП не е свързано с производство, използване и/или съхранение на опасни химични вещества.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените с него дейности **не могат да бъдат отнесени** към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони /„Натура 2000“ места/ съгласно Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположената защитена зона е BG0000508 «Река Скът» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка със защитени зони, приет с Решение №122/02.03.2007г на Министерски съвет (обн. ДВ бр.21/2007г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитената зона.**

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Изграждане на трафопост тип БКТП 20/0,4кV-630 кVA и кабелна линия 20кV за обект Зърнобаза и силозно стопанство, в ПИ 07702.501.3, гр. Бяла Слатина“, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. **НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ**
Директор на РИОСВ - Враца

