



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца

Изх. № ОВОС-ЕО-417(3)
.....16.12..... 2022г.

ДО
Г-Н ВИЛИЗАР БОЯДЖИЕВ
„МУРГАШ 88“ ООД
УЛ. „ГУРМАЗОВСКО ШОСЕ“ № 82
С. ГУРМАЗОВО
ОБЩ. БОЖУРИЦЕ

Относно: *Инвестиционно предложение за „Изграждане на външно ел. захранване на склад и офис в УПИ I-24 /ПИ с идентификатор по КККР 12259.727.70/, м. “Гладно поле“, гр. Враца, общ. Враца“ с възложител „МУРГАШ 88“ ООД.*


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОЯДЖИЕВ,

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-417/14.11.2022 г. на РИОСВ-Враца, и допълнителна информация с вх. № ОВОС-ЕО-417-(2)/05.12.2022г. за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.),* Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение (ИП) за „Изграждане на външно ел. захранване на склад и офис в УПИ I-24 /ПИ с идентификатор по КККР 12259.727.70/, м. “Гладно поле“, гр. Враца, общ. Враца“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС.*

Съгласно внесената документация, предмет на настоящото ИП е външно ел. захранване на склад и офис в УПИ I-24 , ПИ с идентификатор по КККР 12259.727.70, с площ 6286 кв.м., м. “Гладно поле“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: За друг вид производствен, складов обект, находящ се в землището на гр. Враца, общ. Враца. Предвижда се изграждане на следните съоръжения:

- Нов бетонен комплектен трансформаторен пост /БКТП/ до 1x800kVA/20/0.4kV, в УПИ I-24 /ПИ с идент. по КККР 12259.727.70/;
- Доставка и монтаж на нов стоманорешетъчен стълб /СРС/ тип ЪМ 20° - 951 в УПИ I-24 /ПИ с идент. по КККР 12259.727.70/;
- Нова кабелна линия /КЛ/ 20 kV с кабел тип САХЕк(вн)П 3x1x185 mm2 от



гр. Враца 3000, ул. “Екзарх Йосиф” № 81
тел/факс: (+35992) 629211; riosv_vr@m-real.net
<http://riosv.vracakarst.com>



- нов стоманорешетъчен стълб /СРС/ 20kV до нов БКТП;
- Кабелна линия 1kV с кабел тип САВТ 3x185+95 mm² от нов БКТП до 1x800kVA/20/0.4kV до ново електромерно табло тип ТЕПО 1Т+ТТ;
 - Доставка и монтаж на ново електромерно табло ТЕПО 1Т+ТТ, монтирано на западната граница на УПИ I-24 /ПИ с идент. по КККР 12259.727.70/, с осигурен постоянен достъп.

Ел. захранването на новия БКТП до 1x800kVA/20/0.4kV в УПИ I-24 /ПИ с идент. по КККР 12259.727.70/, ще се осъществи чрез монтаж на нов стоманорешетъчен стълб /СРС/ 20 kV в оста на същ. ВЕЛ „Газодобив“ в УПИ I-24 /ПИ с идент. по КККР 12259.727.70/. Новият СРС 20kV тип ЪМ 20-951 ще се оборудва с въздушно-кабелен преход 20 kV, от който ще изгради нова кабелна линия 20kV с кабел тип САХЕк(вн)П 3x1x185 mm² до новия БКТП.

Трасето на кабел 20kV от нов СР стълб преминава през УПИ I-24 /ПИ с идент. по КККР 12259.727.70 в нова кабелна канална система с кабелни шахти НШ1, НШ2, НШ3, НШ4 и достига до новия БКТП.

По трасе /с дължина L=72m/, в нова тръбна мрежа, ще се изтегли нов кабел 20kV тип САХЕк(вн)П 3x1x185 mm².

Външното ел. захранване на склад и офис в УПИ I-24 /ПИ с идент. по КККР 12259.727.70/, м. „Гладно поле“, гр. Враца, община Враца, ще се осъществи от ново ТЕПО 1Т+ТТ, монтирано на западната граница на УПИ I-24 /ПИ с идент. по КККР 12259.727.70/ захранено от нов БКТП до 1x800kVA/20/0.4kV. От табло НН на новия БКТП ще се изтегли нов кабел 1 kV до новото главно електромерно табло ТЕПО 1Т+ТТ, което ще се монтира до новия БКТП, на западната граница в УПИ I-24 /ПИ с идент. по КККР 12259.727.70/.

По трасе с дължина L=2m ще се изтегли нов кабел 1kV тип САВТ 3x120+70 mm² в нова тръбна мрежа.

Предвидени са изкопи за монтаж на нов БКТП с дълбочина 96 см, на нов стоманорешетъчен стълб с дълбочина 190 см и за изграждане на нова тръбна мрежа с дълбочина 100 см. Не се предвижда използване на взрив.

Във връзка с писмо с изх. № ОВОС-ЕО-417-(1)/28.11.2022г. на РИОСВ-Враца е внесена допълнителна информация, съгласно която дължината на предвидената за изграждане подземна кабелна линия е 71 /седемдесет и един/ метра.

Обектът е достъпен за автомобилен транспорт и строително-монтажна механизация. При изпълнение на ИП ще се използва наличната пътна инфраструктура.

От изкопните дейности на обекта се очакват около 24 m³ излишна изкопна пръст /почва и камъни/, която ще се извозва на определено от община Враца място. Не се очаква генериране на отпадъци. За управление на строителните отпадъци е изработен "План за управление на отпадъците".

В резултат от реализацията на инвестиционното предложение не се очаква формиране на отпадъчни води и отделяне на емисии на вредни вещества във въздуха, в т. ч. емитиране от дейността на приоритетни и/или опасни вещества, при които се осъществява или е възможен контакт с води. Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана със съхранение на опасни химични вещества, както и не се предвижда използване на природни ресурси.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не**

попада/не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на гореописаните дейности предвидени в инвестиционното предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в обхвата на защитени зони съгласно *Закона за биологичното разнообразие* (Натура 2000 места). Най-близко разположените защитени зони са BG0000166 „Врачански Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.19/05.03.2021г.) и BG0002053 „Врачански Балкан“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-801/04.11.2008г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 105/2008г.).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението** (извън границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“) и **характера** на инвестиционното предложение, при неговата реализация **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху най-близко разположените защитени зони BG0000166 „Врачански Балкан“ и BG0002053 „Врачански Балкан“, по отношение на:

- Пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в защитени зони;
- Трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване;
- Нарушаване целостта и целите на опазване на защитени зони;
- Нарушаване кохерентността между съседни защитени зони;
- Въздействие на предложените дейности причинени поотделно или във взаимодействие с други инвестиционни предложения/планове, програми проекти (ИП/ППП). При реализиране на ИП не се очаква да се предизвикат отрицателни кумулативни въздействия.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомяваме, че за така заявеното ИП, **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

С уважение,

инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ
Директор на РИОСВ – Враца

