

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-ВРАЦА



УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от Ангел Цветков Престойски

(име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя – физическо лице)

Управител „ Водоснабдяване и Канализация “ ООД - Враца, ЕИК 816090199

(седалище и единен идентификационен номер
на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: гр.Враца , улица „ Александър Стамболийски ” №2

Телефон: 092 /66 12 23, факс : 092/ 62 70 85 и ел. поща (e-mail): office@vik-vratza.eu

Управител на фирмата възложител: Ангел Цветков Престойски

Лице за контакти: инж. Крум Илиев Горанов, телефон 0885 69 34 62 и ел. поща (e-mail):
eng.invest@vik-vratza.eu


УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „ ВиК „ООД - Враца има следното инвестиционно предложение: Корекции в дължините, диаметрите и местоположенията на ВиК мрежите и съоръженията за строеж :

- „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Враца“ - Подетап 1 „

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението



Инвестиционното предложение не е за ново инвестиционно предложение. То се отнася за корекции в дължините, диаметрите и местоположенията на ВиК мрежите и съоръженията за горепосоченият строеж.

- **„Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Враца – Подетап I“**

Настоящият работен проект е за изменение, отнасящо се за продължение на водопроводен кл. 595bs, както и изменението при канализационните клонове Пр. II-17, Пр. II-17^{*} и Пр. I-82a.

За строежа е издадено Разрешение за строеж №97/25.06.2021 г., издадено от Гл. архитект на Община Враца и влязло в сила на 16.07.2021г.

Настоящото проектно решение за изменение на обхвата на Работния проект се дава въз основа на : промяна на диаметрите, дължините и трасетата , отпадане и, замяната с нови на част от първоначално проектираните ВиК клонове и съоръжения.

С цел покриване на изискванията на Директива на ЕС 91/271 и целите и приоритетите на оперативната програма ОПОС „2014 – 2020“ е необходимо тези проблеми да бъдат решени в съответствие с реалната ситуация на съществуващата водопроводна и канализационна мрежи и нормативните изисквания.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

. На всички строежи няма да се ползва взрив.

Проектираните водопроводи са положени в уличното платно съгласно действащата регулация с минималното покритие над тръбите не по-малко от 1.50 м. и минималните наклони не по-малки от 0,002 м/м. Предвидена е подмяна на всички СВО от поцинкована стомана с тръби PE100RC, PN10, с диаметри съответстващи на съществуващите такива. Тя става до първия спирателен кран от водомерния възел и включва монтаж на ТСК на 0,5 м. от бордюра на тротоара.

- **За строеж, Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Враца – Подетап 1 “**

ЧАСТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ“

По време на изпълнението на строително - монтажните работи на обекта Строителят информира, че са констатирани следните проблеми:

Поради теренни особености и специфично застрояване на поземлен имот 12259.1006.549 по ул. „Манастирска“, същият не може да бъде захранен от водопроводен клон 595bs по ул. „Бистрица“. Поземлен имот 12259.49.28 е краен имот и няма физическа възможност да бъде водоснабден от водопроводната мрежа на гр. Бистрец.

В проекта е предвидено удължаване на трасето на водопроводен клон 595bs по ул. „Манастирска“ /кл. 595bs’/, с цел водоснабдяване на имот 12259.1006.549.

Удължененият клон 595bs’ ще се изпълни от тръби PE100RC, с диаметър 90, L=66,00m..

Сравнение между работен проект и проект за изменение по чл. 154 от ЗУТ

Име	Работен проект			Проект за изменение по чл. 154 от ЗУТ		
	материал	диаметър / размер, мм	дължина / височина, см	материал	диаметър / размер, см	дължина / височина, см
кл. 595 bs’	-	-	-	PE100 RC	90	66,00

ЧАСТ „Канализация“

В настоящата разработка са предвидени 3 канализационни клона за промяна, спрямо одобреният проект от 25.06.2021 г. От Гл. архитект на Община Враца.

По време на изпълнението на строително - монтажните работи на обекта Строителят информира, че са констатирани следните проблеми:

Поради теренни особености изграждането на Пр. II-17 в участъка между РШ ОК221 и сградното канализационно отклонение на поземлен имот 12259.1025.393 по ул. „Атанас Йованович“ е невъзможно.

Поради тази причина, изпълнението на Пр. II-17 по ул. „Атанас Йованович“ ще се изпълни до РШ№15' (до СКО на ПИ 12259.1025.393) и ще отпадне участък от РШ15' до РШОК221, както и ще се изгради Пр. II-17' по съседната улица, в която ще се заусти СКО на поземлен имот 12259.1025.467. Поради обратните наклони на терена по трасето на Пр. II-17' е необходимо преработка на дълбочините на Пр. II-17.

Прилагането на тази промяна ще осигури възможност на поземлен имот 12259.1025.467 да се присъедини към новоизградената канализация, както и бъдещо отводняване на поземлени имоти 12259.1025.401 и 12259.1025.409.

Поради теренни особености и специфично застрояване на поземлени имоти 12259.1020.187, 12259.1020.188 и 12259.1020.189 по ул. „Стефанаки Савов“, същите не могат да се отводняват към съществуващата канализационна мрежа на града.

Необходимо е удължаване на трасето на Пр. I-82а по ул. „Стефанаки Савов“, с цел достъп на допълнителни 3 имота до новоизградената канализация

Сравнение на дължините между работен проект и проект за изменение по чл. 154 от ЗУТ

улица/участък	Име	Работен проект			Проек за изменение по чл. 154 от ЗУТ		
		материал	диаметър, mm	дължина, m	материал	диаметър, mm	дължина, m
Пр. II-17	Улица. Атанас Йованович	стъклокерамика	250	173,0	стъклокерамика	250	103,5
Пр. II-17'	Улица. Атанас Йованович	-	-	-	стъклокерамика	250	44,0

Пр.І-82а	Улица Стефанаки Савов	стъклокера мика	250	70,1	стъклокера мика	250	92,6
----------	-----------------------	-----------------	-----	------	-----------------	-----	------

ВСИЧКИ ПРОЕКТИ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ТАКЪВ ВИД СТРОЕЖИ: „НАРЕДБА №7/2003Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТЕРИТОРИИ И УСТРОЙСТВЕНИ ЗОНИ; НАРЕДБА 8 ОТ 28.07.1999 Г. ЗА ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОВОДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА; ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ; НАРЕДБА №2/2005 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ СИСТЕМИ; НАРЕДБА № РД-02-20-8 ОТ 2013 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ; НАРЕДБА № 12 ОТ 2002 Г. ЗА КАЧЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ , НАРЕДБА № 2 ОТ 2011 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ВЪВ ВОДНИ ОБЕКТИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТОЧКОВИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НАРЕДБА ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ, ПРИЕТА С ПМС № 352 ОТ 2016 Г. (ДВ, БР. 100 ОТ 2016 Г.НАРЕДБА №4 / 2005Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СГРАДНИ ВИК ИНСТАЛАЦИИ; НАРЕДБА №2/2004Г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР; “НАРЕДБА №ІЗ-1971/29.10.2009Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР”; НАРЕДБА 4 ОТ 2001 Г. ЗА ОБХВАТА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ”.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

- **За строеж - „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Враца – Подетап 1 “**

За строежа е издадено Разрешение за строеж №97/25.06.2021 г. издадено от Гл. архитект на Община

Враца, влязло в сила на 16.07.2021г..

За цялостното инвестиционно намерение / строежите има издадени: Решение № ЕО-15/2017 на МОСВ за преценяване необходимостта от ОВОС, Решение № ВР-19-ПР/2018 и Писма с Изх. № ОВОС-ЕО-154-(1)/23.05.2019, № ОВОС-ЕО- 227-(1)/07.07.2022г. и ОВОС –ЕО -352-1/05.10.2022г., за преценяване необходимостта от ОВОС, издадени от РИОСВ - Враца.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Местоположение - водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Враца

Не се променя съществуващата пътна инфраструктура

.5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Съществуващата водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Враца

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очакват емитирани от дейността вещества

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Прах.

Контрол на праха -през цялото време на изграждането на обекта, се следи да не се образува прах, включително и през неработно време, през почивни и празнични дни. Всички земни насипи, улици за превоз на отпадъците и други места, засегнати от дейностите по изграждане на обекта, се омокрят с вода или третират с препарати за намаляване на праха. Не се разрешава метене на сухо. Разрешава се само мокро рязане на бетон, асфалт и други настилки.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Съгласно ПУСО разработено от правоспособен проектант и одобрено от община Враца, съгласно чл.156,б, ал.2 и 3 от ЗУТ.

.9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопълтна изгребна яма и др.)

При изпълнението на СМР няма да се отделят отпадъчни води.

СМР по част Канализация са обвързани със съществуващите канализационни мрежа на гр. Враца

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Гориво смазочни материали като химически отпадък и опасни химични вещества на площадката.

Химични отпадъци - химическите отпадъци се складираат в корозионно-устойчиви контейнери, които се изнасят от обекта и се изхвърлят не по-рядко от веднъж месечно, освен ако не е необходимо по-често. Отстраняването на химически отпадъци се извършва според стандартните установени процедури. Зареждането с гориво и смазването на оборудването и транспортните средства се извършва по начин, който позволява максимална защита от разливане и изпаряване. Смазочните материали се изхвърлят на подходящо за целта депо. При разлив на гориво или опасни материали, в особено големи размери, незабавно се уведомяват съответните държавни власти.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата:

Уведомятел

