



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца**

Изх. № ОВОС-ЕО-433/2022 г.

ДО  
**АНГЕЛ ЦВЕТКОВ ПРЕСТОЙСКИ**  
**УПРАВИТЕЛ НА „ВОДОСТАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИИ“ ООД – ВРАЦА**  
**УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ №2**  
**ГР. ВРАЦА**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение „Извършване на корекции в дължините, диаметрите и местоположенията на ВиК мрежите за строежи: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на водоснабдителната канализационна мрежа на гр. Враца - Подетап 1“

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕСТОЙСКИ,**

Във връзка с внесено уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-433/22.11.2022 г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. ба, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение „Извършване на корекции в дължините, диаметрите и местоположенията на ВиК мрежите за строежи: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на водоснабдителната канализационна мрежа на гр. Враца - Подетап 1“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Съгласно внесената документация, предмет на ИП са съществуващата водоснабдителна и канализационна мрежа, ситуирани по ул. „Манастирска“ /кл. 595bs/ в кв. Бистрец на гр. Враца и по ул. „Атанас Йованович“/ Пр. П-17, Пр. П-17'/ и ул. „Стефански Савов“ /Пр. I-82a/ на гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца.

За цялостния инвестиционен проект на възложителя са издадени Решение № ЕО-15/2017 на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Враца („ВиК“ ООД, гр. Враца) с характер на Решението да не се извършва ЕО и Решение № ВР-19-ПР/2018 на



гр. Враца 3000, ул. „Екзарх Йосиф“ № 81  
тел/факс: (+35992) 629211; riosv\_vr@m-real.net  
<http://riosv.vracakarst.com>



РИОСВ-Враца за за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за ИП „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия (ОТ) на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Враца („Вик ООД, гр. Враца“), землище гр. Бяла Слатина, общ. Бяла Слатина, гр. Враца, общ. Враца, гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца с характер на Решението да не се извършва ОВОС.

ИП не е ново, а е свързано с корекции в дължините, диаметрите и местоположението на ВиК мрежите и съоръженията в обхвата на горепосоченият инвестиционен проект.

С настоящото заявление се предвижда продължение на водопроводен кл. 595bs, както и изменението при канализационните клонове: Пр. II-17, Пр. II-17' и Пр. I-82a.

Поради теренни особености и специфично застрояване на поземлен имот 12259.1006.549 по ул. „Манастирска“, в кв. Бистрец, гр. Враца, същият не може да бъде захранен от водопроводен клон 595bs по ул. „Бистрица“, както и поземлен имот 12259.49.28 е краен имот и няма физическа възможност да бъде водоснабден от водопроводната мрежа. В проекта е предвидено удължаване на трасето на водопроводен клон 595bs по ул. „Манастирска“ /кл. 595bs/, с цел водоснабдяване на имот 12259.1006.549. Удълженият клон ще се изпълни от тръби PE100RC, с диаметър 90, L=66,00m.

Изграждането на Пр. II-17 в участъка между РШ ОК221 и сградното канализационно отклонение на поземлен имот 12259.1025.393 по ул. „Атанас Йованович“ на гр. Враца е невъзможно поради теренни особености. Поради тази причина Пр. II-17 ще се изпълни до РШ№15' (до СКО на ПИ 12259.1025.393) и ще отпадне участък от РШ№15' до РШОК221, както и ще се изгради Пр. II-17' по съседната улица, в която ще се заусти СКО на поземлен имот 12259.1025.467. Поради обратните наклони на терена по трасето на Пр. II-17' е необходимо преработка на дълбочините на Пр. II-17.

Поради теренни особености и специфично застрояване на поземлени имоти 12259.1020.187, 12259.1020.188 и 12259.1020.189 по ул. „Стефанаки Савов“ на гр. Враца, същите не могат да се отводняват към съществуващата канализационна мрежа на града, за което е необходимо удължаване на трасето на Пр. I-82a.

Проектираните водопроводи са положени в уличното платно съгласно действащата регулация с минималното покритие над тръбите не по-малко от 1.50 м. и минималните наклони не по-малки от 0,002 м/м. Предвидена е подмяна на всички СВО от поцинкована стомана с тръби PE100RC, PN10, с диаметри съответстващи на съществуващите такива. Тя става до първия спирателен кран от водомерния възел и включва монтаж на ТСК на 0.5 м. от бордюра на тротоара. Не се предвижда да се ползва взрив.

ИП не е свързано с промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Изпълнението на СМР не е свързано с формиране на отпадъчни води. Генерираните при реализацията на ИП строителни отпадъци се бъдат третирани съгласно одобрен от община Враца План за управление на строителните отпадъци (ПУСО).

Гореописаното инвестиционно предложение **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Мястото където е разположена съществуващата канализационна мрежа по ул. „Атанас Йованович“ /Пр. II-17, Пр. II-17'/ и ул. „Стефанаки Савов“ /Пр. I-82a/ на гр.

Враца **не попада** в обхвата на защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места), но водопроводния клон по ул. „Манастирска“ /кл. 595bs'/ в кв. Бистрец на гр. Враца предмет на ИП **попада** на територията на защитена зона от мрежата Натура 2000: BG0000166 „Врачански Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1031/17.12.2020 г. на МОСВ (Обн. ДВ, бр. 19/2021 г.).

При направена проверка за допустимост по смисъла на чл. 12, ал. 2, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, се установи, че предвидените с ИП дейности **са допустими** спрямо режима на защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определен със заповедта за обявяването ѝ.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидената в него дейност **не попада/не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Поради факта, че заявеното ИП ще се реализира в урбанизирани територии /по трасетата на съществуващи улици/, част от регулационните граници на населеното място, следва, че не се засягат природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона, предвид което няма да има и загуба на площи на природни местообитания и на местообитания на видове. Отчитайки мястото на реализация и вида на обекта, антропогенното въздействие при реализацията на инвестиционното предложение не би могло да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите на животинските видове, предмет на опазване в защитената зона.

Предвидените дейности не са свързани с усвояване на допълнителни площи които да засегнат съседни територии от защитената зона при реконструкцията на съществуващата водоснабдителна канализационна мрежа или др. вид дейности, поради което не се очаква да се изменят трайно и необратимо съседни имоти от значение за естественото функциониране на местообитанията и видовете, предмет на опазване в BG0000166 „Врачански Балкан“. Предвид характера и обема им, предвидените дейности няма да предизвикат нарушаване на функционални връзки между отделни зони от мрежата „Натура 2000“. При направената оценка на реализираните и одобрени за реализация инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в границите на защитената зона и в близост до мястото на реализация на настоящото ИП, се установи, че така заявеното ИП не предполага възникване на значителен отрицателен кумулативен ефект върху защитени зони, при реализацията му в комбинация с други ИП, планове и програми.

С оглед гореизложеното реализирането на предвидените с ИП дейности не предполага увреждане и трансформация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитената зона.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Извършване на корекции в дължините,

диаметрите и местоположенията на ВиК мрежите за строежи: „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на водоснабдителната канализационна мрежа на гр. Враца - Подетап 1“. **преценката** на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора** от Наредбата за ОС.

*Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

С уважение,

**инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ**  
Директор на РИОСВ - Враца

