



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца**

Изх. №.ОВОС-ЕО-371-11  
.....10.12.....2020г.

**ДО**  
**ВЪЛО СТОЯНОВ ВЪЛОВ**  
**ПРЕДСТАВИТЕЛ НА**  
**„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД**  
**УЛ. „СТОЯН КЯЛЪЧЕВ“ № 8**  
**ГР. ВРАЦА**

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение “Подмяна на м.з. въже на ВЛ 110kV „Цибър“ в участъка от п/ст на АЕЦ „Козлодуй“ до ст. №68 и отклонението за ел. п/ст „Козлодуй“, с възложител: „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛОВ,**

Във връзка с внесеното уведомление с вх. № ОВОС-ЕО-371/03.12.2020г. на РИОСВ-Враца, за горесцитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т. 2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., изм. и доп. ДВ бр. 94/2012 г.)*, Ви уведомявам следното:

Така заявеното инвестиционно предложение “Подмяна на м.з. въже на ВЛ 110kV „Цибър“ в участъка от п/ст на АЕЦ „Козлодуй“ до ст. №68 и отклонението за ел. п/ст „Козлодуй“ попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Съгласно представената информация и документация, инвестиционното предложение цели реализирането на оптична свързаност между ел. п/ст на АЕЦ „Козлодуй“, ел. п/ст „Козлодуй“, ел. п/ст „Лом“ и ел. п/ст „Вълчедръм“, чрез подмяна на мълниезащитното въже на съществуващата въздушна линия /ВЛ/11 ОКV „Цибър“ в участъка от АЕЦ „Козлодуй“ до ст.№68 и отклонението за ел. п/ст „Козлодуй“.

Предмет на настоящото ИП е участъка, попадащ на територията на община Козлодуй. Новото мълниезащитно въже с вградени оптични влакна, което ще бъде монтирано в участъка, е от следните типове: OPGW - AL 4/ A20SA 64- 30.8.9; A20SA 66- 5.6. и OPUG - DNA 200 3790. Ще бъдат подменени заземителите на всички съществуващи стълбове на ВЛ 11 ОКV „Цибър“ и с цел корекция на габарити, на проводниците до терена ще се изместят 3 бр. стълбове - №21 и №24, както и №9 на отклонението за ел. п/ст „Козлодуй. Новите два стълба тип 30.19.В. ще бъдат разположени в сервитута на ВЛ, в оста на съществуващото трасе. Съществуващият въздушен електропровод 11 ОКV „Цибър“ е линейно съоръжение на техническата инфраструктура за пренос на електрическа енергия, въведен в експлоатация през 1974г. Дължината на гръбнака е 54,234км с проводници 1x3xАС0400 и едно мълниезащитно въже С50, участъка от АЕЦ „Козлодуй“ до ст. №68 е 16,250 км. Дължината



на отклонението за ел. п/ст „Козлодуй“ е 3,102 км - 12 бр. стълбове с проводници ЗхАС185 и едно мълниезащитно въже С50.

При ремонта не се предвижда изграждане на нова инфраструктура. Предвидени са изкопни работи за фундаменти на новите стълбове, като дълбочината на изкопите ще е от 2,5 до 3м. Площите за временно ползване при ремонта, на които ще се складира изкопната земна маса ще се освободят и възстановят до завършване на обекта. При експлоатация, обекта е източник само на електромагнитно поле в непосредствена близост до проводниците. Образуваните в процеса на СМР строителни отпадъци се класифицират като неопасни и ще се третират съгласно нормативните изисквания. Демонтираните мълниезащитни въжета и стълбове ще се съхраняват в склад на ЕСО ЕАД, МЕР Монтана.

ИП не е свързано с промяна предназначението и/или начина на трайно ползване на засегнатите имоти.

Така заявеното инвестиционно предложение и предвидените с него дейности **не могат да бъдат отнесени** към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и **не подлежат** на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Мястото на реализация на ИП **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии /ЗЗТ/*. Трасето преминава през територията на защитена зона **BG0002009 «Златията»** за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-548/05.09.2008г на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 83/2008 г. ), изм. и доп. Заповед № РД-69/28.01.2013 г. (обн. ДВ, бр. 10/2013 г ).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението, обема и характера** на предвидените дейности, както и че при реализирането им не се засягат природни местообитания и местообитания на видове птици, предмет на опазване в защитената зона, не се предполага увреждане и трансформация на местообитания, не се създава преграда за миграция на видовете, и възможните шумови и антропогенни въздействия са временни и обратими, считам, че при реализацията на инвестиционното предложение **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитената зона.

В тази връзка, на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение “Подмяна на м.з. въже на ВЛ 110kV „Цибър“ в участъка от п/ст на АЕЦ „Козлодуй“ до ст. №68 и отклонението за ел. п/ст „Козлодуй“, **преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

*Настоящото писмо се отнася само за конкретното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.*

*При всички случаи на промяна в параметрите или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.*

С уважение,

**инж. НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ**  
Директор на РИОСВ - Враца

